Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9305.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 158 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 158 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205591-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205591 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,13
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0592
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	77,57	66,19	11,38	81,44	48,16	33,28	7,00	5,00	2,18	11,68	-	-	12,03	-	12,03	-	81,71	-	0,96			3,13
23.02.17	24,00	-	76,29	66,29	10,00	85,47	51,39	34,08	7,00	5,00	2,23	10,42	-	-	10,75	-	10,75	-	85,34	-	0,89			3,12
24.02.17	24,00	-	81,17	70,36	10,81	85,16	51,43	33,73	7,00	5,00	2,35	11,18	-	-	11,53	-	11,53	-	85,11	-	0,95			3,30
25.02.17	24,00	-	79,47	67,71	11,76	85,12	50,57	34,55	7,00	5,00	2,30	12,20	-	-	12,59	-	12,59	-	85,06	-	1,04			3,34
26.02.17	24,00	-	81,51	68,64	12,87	85,26	51,15	34,11	7,00	5,00	2,33	13,12	-	-	13,54	-	13,54	-	85,21	-	1,12			3,44
27.02.17	24,00	-	80,45	68,94	11,51	85,30	51,34	33,96	7,00	5,00	2,32	11,78	-	-	12,14	-	12,14	-	85,23	-	1,01			3,33
28.02.17	24,00	-	81,54	69,23	12,31	84,05	50,83	33,22	7,00	5,00	2,30	12,45	-	-	12,81	-	12,81	-	83,75	-	1,04			3,34
01.03.17	24,00	-	81,81	70,07	11,74	81,34	50,53	30,81	7,00	5,00	2,14	12,11	-	-	12,47	-	12,47	-	81,06	-	0,98			3,12
02.03.17	24,00	-	40,46	34,96	5,50	77,80	49,35	28,45	7,00	5,00	0,56	14,58	-	-	14,86	-	14,86	-	59,09	-	0,86			1,42
03.03.17	24,00	-	74,34	63,41	10,93	76,46	45,35	31,11	7,00	5,00	1,84	13,11	-	-	13,45	-	13,45	-	74,50	-	0,98			2,81
04.03.17	24,00	-	77,32	66,03	11,29	78,45	47,06	31,39	7,00	5,00	2,01	12,17	-	-	12,52	-	12,52	-	78,35	-	0,95			2,96
05.03.17	24,00	-	79,89	65,38	14,51	78,06	46,48	31,58	7,00	5,00	2,00	15,33	-	-	15,74	-	15,74	-	78,08	-	1,20			3,20
06.03.17	24,00	-	80,33	68,37	11,96	78,15	46,93	31,22	7,00	5,00	2,07	12,76	-	-	13,11	-	13,11	-	78,03	-	1,00			3,07
07.03.17	24,00	-	80,83	68,61	12,22	78,26	46,80	31,46	7,00	5,00	2,11	12,90	-	-	13,27	-	13,27	-	78,16	-	1,01			3,12
08.03.17	24,00	-	82,40	69,89	12,51	78,45	47,79	30,66	7,00	5,00	2,09	13,19	-	-	13,56	-	13,56	-	78,43	-	1,04			3,13
09.03.17	24,00	-	78,62	67,06	11,56	77,31	47,03	30,28	7,00	5,00	2,00	12,07	-	-	12,40	-	12,40	-	77,27	-	0,93			2,93
10.03.17	24,00	-	79,08	67,69	11,39	77,61	47,37	30,24	7,00	5,00	2,01	11,95	-	-	12,27	-	12,27	-	77,42	-	0,92			2,93
11.03.17	24,00	-	81,28	68,85	12,43	76,68	47,24	29,44	7,00	5,00	1,98	12,99	-	-	13,33	-	13,33	-	76,62	-	1,00			2,98
12.03.17	24,00	-	83,26	68,47	14,79	76,58	47,01	29,57	7,00	5,00	1,99	15,29	-	-	15,70	-	15,70	-	76,51	-	1,17			3,16
13.03.17	24,00	-	80,09	68,36	11,73	76,49	46,87	29,62	7,00	5,00	1,98	12,30	-	-	12,60	-	12,60	-	76,45	-	0,94			2,92
14.03.17	24,00	-	79,80	68,81	10,99	76,41	46,95	29,46	7,00	5,00	1,98	11,59	-	-	11,90	-	11,90	-	76,40	-	0,89			2,87
15.03.17	24,00	-	82,38	70,31	12,07	76,60	47,56	29,04	7,00	5,00	2,00	12,67	-	-	13,00	-	13,00	-	76,56	-	0,97			2,97
16.03.17	24,00	-	81,90	69,34	12,56	76,61	47,62	28,99	7,00	5,00	1,97	13,16	-	-	13,48	-	13,48	-	76,56	-	1,01			2,98
17.03.17	24,00	-	79,55	69,01	10,54	76,41	47,09	29,32	7,00	5,00	1,98	11,15	-	-	11,43	-	11,43	-	76,38	-	0,85			2,83
18.03.17	24,00	-	82,09	69,23	12,86	76,63	47,46	29,17	7,00	5,00	1,98	13,46	-	-	13,81	-	13,81	-	76,64	-	1,03			3,01
19.03.17	24,00	-	83,40	69,15	14,25	75,72	47,22	28,50	7,00	5,00	1,93	14,80	-	-	15,19	-	15,19	-	75,50	-	1,12			3,05
20.03.17	24,00	-	81,68	69,12	12,56	73,96	46,27	27,69	7,00	5,00	1,87	13,15	-	-	13,49	-	13,49	-	73,93	-	0,97			2,85
21.03.17	24,00	-	81,17	69,13	12,04	72,80	45,84	26,96	7,00	5,00	1,82	12,67	-	-	12,96	-	12,96	-	72,80	-	0,92			2,74
22.03.17	24,00	-	78,13	66,64	11,49	72,95	46,02	26,93	7,00	5,00	1,75	12,10	-	-	12,40	-	12,40	-	72,98	-	0,89			2,63
Среднее	24,00	-	78,89	67,08	11,81	78,67	48,02	30,65	7,00	5,00	2,00	12,70	-	-	13,05	-	13,05	-	77,90	-	0,99	-	-	2,99
Итого	696,00		2287,81	1945,25	342,56						58,05	368,33	0,00	0,00	378,33	0,00	378,33	0,00			28,62	0,00	0,00	86,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 05:00	54182,07	45016,11	9842,76	-	10073,13	-	1576,75	-	-
	22.03.17 23:00	56454,31	46954,37	10209,32	-	10449,64	-	1662,54	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **86,57** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **378,33** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управления приборного учета
Отдела эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 МАР 2017
«____» _____ г.