

Абонент: ЖЭС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 160 / СЦО-ПЭС
 Обслуживающая организация: ООО "Инфракил-Монтаж"
 Источник: Общевойсковой э.д.

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за март 2017
 Договор: _____
 Строит.Адрес: Седова 160
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Девушкина
 ВКП7-207793-ч(С)-0317.ДТ
 Телефон: _____
 Узел учета: СЦО-ПЭС
 Код УТЭ: _____
 Расшифровать совместно с УТЭ: _____
 График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и стр.-архивы в файлах: Режим (Смена): ВКП7-207793-ч(С)-0317.ДТ
 Вычисления: ВКП-7 № 207793
 Подсчет тр.(М1): расходомер: Глаза=
 Оверн.тр.(М2): расходомер: Глаза=
 ТР.д. ПЭС(М3): расходомер: Глаза=
 ТР.цирку. ПЭС(М4): расходомер: Глаза=
 ТР.подпитки(М5): расходомер: Глаза=
 Расчетный алгоритм: эмак: Q=M1*(П1-ПЭв)M2*(П2-ПЭв) лето: Qэкт.пот.= Qэкт.ср.= Qэкт.ср.=
 Расчетный алгоритм: эмак: Q=M1*(П1-ПЭв)M2*(П2-ПЭв) зима: Qэкт.пот.= Qэкт.ср.= Qэкт.ср.=
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qэкт.гв.ср.= Qэкт.ср.=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qэкт.гв.ср.= Qэкт.ср.=
 Договорные расходы (ср.сут.), ГГут: Qэкт.гв.ср.= Qэкт.ср.=
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017: Qэкт.гв.ср.= Qэкт.ср.=

Дата	Тип	НС	Узел отопления (ПВ-1)										Узел ПЭС (ПВ-2)										Контрольные данные		Общие
			M1, T	M2, T	DM, T	T1, C	T2, C	DT, C	P1, Гкал/см2	P2, Гкал/см2	Qотопл, Гкал	M3, T	M4, T	DM, T	V3, м3/ч	V4, м3/ч	divек, м3/ч	Улолл, м3/ч	T3, C	T4, C	Qэкт.общ., Гкал	Qэкт.кап., Гкал	Qэкт.гв., Гкал	Qобщ., Гкал	
22.02.17	24.00	-	126,68	106,98	19,70	83,40	49,18	34,22	7,00	3,66	19,70	-	-	22,37	-	22,37	-	83,53	-	1,65	5,31				
23.02.17	24.00	-	128,74	108,23	20,51	87,36	51,13	36,23	7,00	3,93	20,51	-	-	23,47	-	23,47	-	87,38	-	1,79	5,72				
24.02.17	24.00	-	122,09	101,14	20,95	87,00	50,32	36,68	7,00	3,72	20,95	-	-	23,84	-	23,84	-	87,03	-	1,82	5,54				
25.02.17	24.00	-	118,91	97,19	21,72	87,03	48,94	38,09	7,00	3,71	21,72	-	-	24,52	-	24,52	-	87,06	-	1,89	5,60				
26.02.17	24.00	-	122,28	98,31	23,97	87,11	49,70	37,41	7,00	3,68	23,97	-	-	26,86	-	26,86	-	87,14	-	2,09	5,77				
27.02.17	24.00	-	119,82	98,34	21,48	87,15	49,89	37,26	7,00	3,67	21,48	-	-	24,29	-	24,29	-	87,18	-	1,87	5,54				
28.02.17	24.00	-	120,44	99,00	21,44	85,81	49,66	36,15	7,00	3,58	21,44	-	-	24,17	-	24,17	-	85,76	-	1,84	5,42				
01.03.17	24.00	-	119,82	99,78	20,04	82,99	49,51	38,48	7,00	3,34	20,04	-	-	22,53	-	22,53	-	82,95	-	1,66	5,01				
02.03.17	24.00	-	56,72	49,17	7,55	78,83	48,95	29,88	7,00	1,55	7,55	-	-	7,70	-	7,70	-	67,71	-	0,51	2,06				
03.03.17	24.00	-	110,42	93,36	17,06	78,55	45,05	33,50	7,00	3,13	17,06	-	-	19,21	-	19,21	-	78,45	-	1,34	4,47				
04.03.17	24.00	-	119,60	96,81	22,79	80,19	46,87	33,32	7,00	3,23	22,79	-	-	25,31	-	25,31	-	80,21	-	1,83	5,06				
05.03.17	24.00	-	121,46	96,15	25,31	79,72	46,18	33,54	7,00	3,23	25,31	-	-	27,84	-	27,84	-	79,76	-	2,02	5,25				
06.03.17	24.00	-	120,97	99,47	21,50	79,84	46,45	33,39	7,00	3,32	21,50	-	-	24,00	-	24,00	-	79,88	-	1,72	5,04				
07.03.17	24.00	-	120,31	99,69	20,62	79,94	46,35	33,59	7,00	3,35	20,62	-	-	23,11	-	23,11	-	79,98	-	1,65	5,00				
08.03.17	24.00	-	124,75	101,02	23,73	80,08	47,49	32,39	7,00	3,30	23,73	-	-	26,20	-	26,20	-	80,10	-	1,90	5,20				
09.03.17	24.00	-	119,27	97,46	21,81	79,00	46,69	32,31	7,00	3,15	21,81	-	-	24,18	-	24,18	-	79,05	-	1,72	4,88				
10.03.17	24.00	-	118,94	98,17	20,77	79,24	47,07	32,17	7,00	3,16	20,77	-	-	23,14	-	23,14	-	79,22	-	1,65	4,81				
11.03.17	24.00	-	123,61	99,54	24,07	78,30	46,93	31,37	7,00	3,13	24,07	-	-	26,52	-	26,52	-	78,33	-	1,89	5,01				
12.03.17	24.00	-	125,62	98,98	26,64	78,12	46,76	31,36	7,00	3,11	26,64	-	-	29,10	-	29,10	-	78,13	-	2,08	5,19				
13.03.17	24.00	-	122,29	98,64	23,65	78,13	46,59	31,54	7,00	3,11	23,65	-	-	26,04	-	26,04	-	78,16	-	1,85	4,96				
14.03.17	24.00	-	121,10	99,06	22,04	78,03	46,64	31,39	7,00	3,11	22,04	-	-	24,39	-	24,39	-	78,10	-	1,72	4,83				
15.03.17	24.00	-	123,18	100,92	22,26	78,15	47,31	30,84	7,00	3,11	22,26	-	-	24,57	-	24,57	-	78,20	-	1,74	4,85				
16.03.17	24.00	-	121,01	99,46	21,55	78,17	47,27	30,90	7,00	3,08	21,55	-	-	23,91	-	23,91	-	78,19	-	1,68	4,76				
17.03.17	24.00	-	121,95	98,80	23,15	78,04	46,88	31,16	7,00	3,08	23,15	-	-	25,53	-	25,53	-	78,11	-	1,81	4,89				
18.03.17	24.00	-	120,48	99,15	21,33	78,19	47,11	31,08	7,00	3,09	21,33	-	-	23,68	-	23,68	-	78,24	-	1,67	4,75				
19.03.17	24.00	-	125,29	99,00	26,29	77,16	46,83	30,33	7,00	3,01	26,29	-	-	28,70	-	28,70	-	77,10	-	2,03	5,04				
20.03.17	24.00	-	122,37	98,95	23,42	75,44	45,85	29,59	7,00	2,93	23,42	-	-	25,62	-	25,62	-	75,48	-	1,77	4,70				
21.03.17	24.00	-	121,40	98,93	22,47	74,27	45,56	28,71	7,00	2,84	22,47	-	-	24,57	-	24,57	-	74,33	-	1,67	4,51				
22.03.17	22.00	-	111,02	90,98	20,04	74,35	45,63	28,22	7,00	2,61	20,04	-	-	17,60	-	17,60	-	74,53	-	1,49	4,10				
Среднее	23,93	-	118,98	97,33	21,65	80,33	47,54	32,79	7,00	3,20	21,65	-	-	23,90	-	23,90	-	79,98	-	1,74	4,94				
Итого	694,00	-	3450,54	2822,68	627,86	627,86	627,86	627,86	627,86	627,86	627,86	-	-	693,97	-	693,97	-	693,97	-	0,00	0,00	143,27			

Показания счетчиков на момент снятия данных: 22.02.17 05:00 M1(T) 5666,85 M2(T) 4439,45 M3(T) 2074,21 M4(T) 23282,83 Q СЦО (Гкал) 1935,03 Q ПЭС (Гкал) 23282,83
 23.03.17 00:00 M1(T) 6093,05 M2(T) 4739,55 M3(T) 2244,15 M4(T) 2225,28 Q СЦО (Гкал) 2876,87 Q ПЭС (Гкал) -
 Требо, ч -
 Дата, время: 22.02.17 05:00
 Снятие данных: 23.03.17 00:00
 Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 1935,03
 Объем теплоэнергии, рассчитанный по среднему: 23282,83
 Период расчета по договору: Объем теплоэнергии, рассчитанный по среднему: 2876,87
 Период превышения I2: Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,28 °C = -0,18 Гкал: 143,10 Гкал: 143,10
 Итого по приборам учета: С учетом корректировок: 693,97 Гкал: 693,97 Гкал: 693,97
 Итого по приборам учета: С учетом корректировок: 693,97 Гкал: 693,97 Гкал: 693,97

