Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 17-2 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8756.038.1
Строит.Адрес: Седова 17-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208364

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208364-ч(с)-0317.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,28

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,448 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=431,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	388,78	388,78	0,00	58,69	45,67	13,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,07
23.02.17	24,00	-	389,04	389,04	0,00	58,83	45,72	13,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,11
24.02.17	24,00	-	388,80	388,80	0,00	58,94	45,86	13,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,09
25.02.17	24,00	-	388,87	388,87	0,00	58,84	45,51	13,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,19
26.02.17	24,00	-	389,03	389,03	0,00	58,93	45,67	13,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,17
27.02.17	24,00	-	388,72	388,72	0,00	58,75	45,72	13,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,07
28.02.17	24,00	-	388,25	388,25	0,00	58,19	45,55	12,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,92
01.03.17	24,00	-	391,51	391,51	0,00	54,71	43,80	10,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,28
02.03.17	24,00	-	393,41	393,41	0,00	53,63	43,13	10,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,14
03.03.17	24,00	-	393,46	393,46	0,00	53,74	43,18	10,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,17
04.03.17	24,00	-	393,41	393,41	0,00	53,47	42,90	10,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,17
05.03.17	24,00	-	393,74	393,74	0,00	54,15	43,02	11,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,39
06.03.17	24,00	-	393,55	393,55	0,00	56,07	44,03	12,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,75
07.03.17	24,00	-	393,62	393,62	0,00	55,90	43,58	12,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,86
08.03.17	24,00	-	393,81	393,81	0,00	54,75	43,29	11,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,52
09.03.17	24,00	-	393,87	393,87	0,00	53,47	42,64	10,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,27
10.03.17	24,00	-	393,41	393,41	0,00	53,39	42,67	10,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,23
11.03.17	24,00	-	393,26	393,26	0,00	53,45	42,73	10,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,23
12.03.17	24,00	-	393,43	393,43	0,00	53,30	42,68	10,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,19
13.03.17	24,00	-	393,52	393,52	0,00	53,15	42,60	10,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,16
14.03.17	24,00	-	393,38	393,38	0,00	53,34	42,78	10,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,16
15.03.17	24,00	-	393,39	393,39	0,00	53,38	42,89	10,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,13
16.03.17	24,00	-	392,78	392,78	0,00	52,50	42,49	10,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
17.03.17	24,00		393,18	393,18	0,00	53,07	42,72	10,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,08
18.03.17	24,00		393,18	393,18	0,00	53,07	42,72	10,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,08
19.03.17	24,00		393,18	393,18	0,00	53,07	42,72	10,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,08
20.03.17	24,00		393,18	393,18	0,00	53,07	42,72	10,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,08
21.03.17	24,00		393,18	393,18	0,00	53,07	42,72	10,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,08
22.03.17	24,00		393,18	393,18	0,00	53,07	42,72	10,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,44
Среднее	24,00	-	392,21	392,21	-	54,90	43,60	11,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,64
Итого	696,00		11374,14	11374,14	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 05:00	162526,42	162494,14	-	-	-	-	1595,33	-	-
	23.03.17 07:00	173933,14	173900,86	-	-	-	-	1722,55	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **128,64** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
печать теплоотделения

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 МАР 2017
«____» _____ г.
печать энергосбыта