Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 17-3 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8752.038.1
Строит.Адрес: Седова 17-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204683
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204683-ч(с)-0317.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н — Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н — Преобр.давления:
Термопреобр.: — Преобр.давления:
Термопреобр.: — Преобр.давления:
Термопреобр.: — Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,28

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,2 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=192,696 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
22.02.17	24,00	-	357,73	357,73	0,00	58,74	51,92	6,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
23.02.17	24,00	-	358,05	358,05	0,00	58,88	51,94	6,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
24.02.17	24,00	-	357,99	357,99	0,00	59,00	52,08	6,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
25.02.17	24,00	-	358,12	358,12	0,00	58,90	51,80	7,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,56
26.02.17	24,00	-	358,04	358,04	0,00	59,01	51,95	7,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,54
27.02.17	24,00	-	357,91	357,91	0,00	58,82	51,87	6,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
28.02.17	24,00	-	357,94	357,94	0,00	58,27	51,47	6,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
01.03.17	24,00	-	360,95	360,95	0,00	54,78	48,94	5,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
02.03.17	24,00	-	362,40	362,40	0,00	53,68	48,05	5,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
03.03.17	24,00	-	362,46	362,46	0,00	53,79	48,11	5,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
04.03.17	24,00	-	362,44	362,44	0,00	53,52	47,84	5,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
05.03.17	24,00	-	362,37	362,37	0,00	54,20	48,22	5,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,18
06.03.17	24,00	-	362,08	362,08	0,00	56,13	49,73	6,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
07.03.17	24,00	-	362,28	362,28	0,00	55,96	49,54	6,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
08.03.17	24,00	-	362,27	362,27	0,00	54,81	48,77	6,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
09.03.17	24,00	-	362,49	362,49	0,00	53,53	47,77	5,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
10.03.17	24,00	-	362,23	362,23	0,00	53,44	47,79	5,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,06
11.03.17	24,00	-	362,25	362,25	0,00	53,50	47,84	5,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
12.03.17	24,00	-	362,34	362,34	0,00	53,34	47,72	5,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
13.03.17	24,00	-	362,29	362,29	0,00	53,19	47,56	5,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
14.03.17	24,00	-	362,06	362,06	0,00	53,39	47,75	5,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
15.03.17	24,00	-	362,19	362,19	0,00	53,43	47,83	5,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,04
16.03.17	24,00	-	362,23	362,23	0,00	52,55	47,18	5,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,96
17.03.17	24,00	-	362,12	362,12	0,00	52,37	47,00	5,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,96
18.03.17	24,00	-	361,97	361,97	0,00	53,00	47,59	5,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,98
19.03.17	24,00	-	362,25	362,25	0,00	52,30	47,02	5,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,92
20.03.17	24,00	-	362,31	362,31	0,00	50,45	45,51	4,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,80
21.03.17	24,00	-	362,32	362,32	0,00	50,49	45,50	4,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,82
22.03.17	24,00	-	362,18	362,18	0,00	50,86	45,80	5,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,85
Среднее	24,00	-	361,18	361,18	-	54,63	48,69	5,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,16
Итого	696,00		10474,26	10474,26	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	62,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 05:00	88374,95	88375,35	-	-	-	-	597,47	-	
	23.03.17 08:00	98895,22	98895,62	-	-	-	-	660,12	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **62,51** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» МАР 2017 г.