

Абонент: ЖЭС Невского района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Садова 73 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "Инфракинг Монтаж"
Источник: За Невская котельная

Отчет о теплостроительстве по приборам УЛТЗ за март 2017
Договор: Стройм.Адрес: Садова 73
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Децентрализованный

Узел учета: СЦО
Код УЛТЗ:
Расконтрилировать совместно с УЛТЗ:
График: 150/70

Вычислитель: СДТ-941 № 24694
Подающий (М1): расходомер: ПРЭМ-3 32
Обратный (М2): расходомер: ПРЭМ-3 32
Тр-д. БС(М3): расходомер: ПРЭМ-3 32
Тр-д. БС(М4): расходомер: ПРЭМ-3 32
Тр-д. БС(М5): расходомер: ПРЭМ-3 32
Расчетный алгоритм: эмка: Q=M1*(P1-hвх)-M2*(P2-hвлв)

Часовые и суммарные значения в файлах:
Режим (Смена): 0
Прибор УЛТЗ поверен до
Температурный датчик: КТТР-01
Температурный датчик: КТТР-01
Температурный датчик: КТТР-01
Температурный датчик: КТТР-01
Температурный датчик: КТТР-01
Температурный датчик: КТТР-01

Отепленность: 0
Qтеп.ср =
Qтеп.ит =
Qтеп.ит.р =
Qтеп.ит.г =
Qтеп.ит.л =
Qтеп.ит.м =
Qтеп.ит.н =
Qтеп.ит.о =
Qтеп.ит.п =
Qтеп.ит.р =
Qтеп.ит.г =
Qтеп.ит.л =
Qтеп.ит.м =
Qтеп.ит.н =
Qтеп.ит.о =
Qтеп.ит.п =

Дата	Тп	НС	Учет отопление (ТВ-1)												Учет ТВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие				
			М1	М2	М1	Т1	Т2	Т3	Т4	М3	М4	д/л	М/кВ	М/л/кВ	д/л/кВ	Уполн	Т3	Т4	Qтеп.обд.	Qтеп.ит.		Q общ.			
22.02.17	24.00		111.05	111.09	-0.03	84.58	46.42	38.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23.02.17	24.00		110.19	110.21	-0.02	84.27	45.83	38.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.02.17	24.00		110.12	110.14	-0.02	84.07	45.58	38.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25.02.17	24.00		109.88	109.88	0.00	84.26	45.51	38.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26.02.17	24.00		108.68	108.67	0.01	84.60	44.84	39.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27.02.17	24.00		108.79	108.79	0.00	85.18	45.09	40.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28.02.17	24.00		109.07	109.08	0.00	85.06	45.56	39.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.17	24.00		109.13	109.13	0.00	83.65	45.50	38.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.17	24.00		110.96	110.99	-0.03	80.37	45.13	35.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.03.17	24.00		111.71	111.75	-0.04	76.70	44.02	32.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.17	24.00		111.23	111.27	-0.04	76.53	43.70	32.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.03.17	24.00		110.40	110.43	-0.03	75.97	43.23	32.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.03.17	24.00		109.45	109.47	-0.02	76.13	42.86	33.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07.03.17	24.00		109.16	109.18	-0.02	76.25	42.61	33.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.03.17	24.00		108.72	108.74	-0.02	75.91	42.10	33.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.03.17	24.00		109.11	109.12	-0.01	76.18	42.56	33.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.03.17	24.00		109.73	109.75	-0.02	76.55	43.08	33.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.03.17	24.00		108.51	108.53	-0.02	74.40	42.50	31.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.03.17	24.00		108.34	108.37	-0.03	73.02	41.78	31.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.03.17	24.00		108.05	108.08	-0.03	73.19	41.77	31.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.03.17	24.00		109.04	109.07	-0.03	72.97	41.65	31.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.03.17	24.00		108.48	108.51	-0.03	73.02	41.74	31.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.03.17	24.00		109.60	109.64	-0.04	73.16	42.02	31.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.03.17	24.00		111.18	111.25	-0.07	74.10	42.78	31.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.03.17	24.00		111.37	111.43	-0.06	73.36	42.55	30.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.03.17	24.00		111.52	111.58	-0.06	73.47	42.67	30.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.03.17	24.00		111.28	111.35	-0.06	73.11	42.67	30.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.03.17	24.00		111.01	111.10	-0.09	71.17	41.99	29.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.03.17	24.00		111.27	111.34	-0.07	72.58	42.40	30.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Среднее	24.00		109.86	109.89	-0.03	77.37	43.45	33.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	672.00		3186.05	3186.94	-0.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показания счетчиков на момент снятия данных: 13.04.15 18:00 М1(Г) 20657.99 М2(Г) 20657.33 М3(Г) - М4(Г) - V3(М3) 460.54 V4(М3) - Q СЦО (ккал) 4950.28 Q ГРД (ккал) - Tвх, г.С= 0

Период расчета по среднему: количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Qтеп.ср =
Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: Qтеп.ит =
Период расчета по договору: период превышения ГТ: Qтеп.ит.р =
Корректировка на температуру холодной воды: Qтеп.ит.г =
Итого по приборам учета: Qтеп.ит.л =
с учетом корректировок: Qтеп.ит.м =
с учетом корректировок: Qтеп.ит.н =
с учетом корректировок: Qтеп.ит.о =
с учетом корректировок: Qтеп.ит.п =

0 °С = 0.00 град:
109.16 град:
куб.м.

Отвечающий за учет тепловой энергии (от абонента) _____
Тепл. куб.м. _____
Печать представителя

ЛЮБА ЧУВАНОВА
Филиал "ТЭЭС СПб"
Печать энергосбыта

Удостоверение
Исполнитель: **ЧУВАНОВА ЛЮБА ЧУВАНОВНА**
Одноразовое удостоверение КУУТЭ

25 MAR 2017