Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 86
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205516-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205516
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	49,37	50,40	-1,03	81,90	40,78	41,12	7,00	5,00	2,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,11
23.02.17	24,00	-	55,16	51,75	3,41	81,79	40,22	41,57	7,00	5,00	2,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,43
24.02.17	24,00	-	54,91	52,78	2,13	81,98	40,41	41,57	7,00	5,00	2,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,37
25.02.17	24,00	-	54,51	51,13	3,38	82,25	39,71	42,54	7,00	5,00	2,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,45
26.02.17	24,00	-	54,05	51,69	2,36	82,79	39,97	42,82	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
27.02.17	24,00	-	53,57	52,58	0,99	82,63	40,02	42,61	7,00	5,00	2,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,32
28.02.17	24,00	-	53,72	53,27	0,45	81,13	39,73	41,40	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
01.03.17	24,00	-	54,30	54,07	0,23	78,18	39,55	38,63	7,00	5,00	2,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,11
02.03.17	24,00	-	53,95	53,95	0,00	74,57	38,57	36,00	7,00	5,00	1,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,94
03.03.17	24,00	-	53,16	52,85	0,31	74,37	38,14	36,23	7,00	5,00	1,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,94
04.03.17	24,00	-	52,71	52,71	0,00	74,00	37,80	36,20	7,00	5,00	1,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,91
05.03.17	24,00	-	52,29	52,15	0,14	74,10	37,33	36,77	7,00	5,00	1,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,93
06.03.17	24,00	-	52,40	52,28	0,12	74,19	37,21	36,98	7,00	5,00	1,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,94
07.03.17	24,00	-	52,58	51,94	0,64	73,83	36,78	37,05	7,00	5,00	1,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,97
08.03.17	24,00	-	52,75	52,60	0,15	74,20	37,26	36,94	7,00	5,00	1,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,95
09.03.17	24,00	-	52,92	52,79	0,13	74,54	37,72	36,82	7,00	5,00	1,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,95
10.03.17	24,00	-	52,59	52,32	0,27	72,41	37,25	35,16	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,86
11.03.17	24,00	-	52,41	52,41	0,00	71,24	36,84	34,40	7,00	5,00	1,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,80
12.03.17	24,00	-	52,29	52,29	0,00	71,37	36,81	34,56	7,00	5,00	1,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,81
13.03.17	24,00	-	52,21	52,21	0,00	71,13	36,71	34,42	7,00	5,00	1,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,80
14.03.17	24,00	-	52,56	52,56	0,00	71,20	36,82	34,38	7,00	5,00	1,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,81
15.03.17	24,00	-	53,24	53,24	0,00	71,39	37,13	34,26	7,00	5,00	1,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,82
16.03.17	24,00	-	53,47	53,38	0,09	72,30	37,68	34,62	7,00	5,00	1,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,85
17.03.17	24,00	-	53,49	53,40	0,09	71,44	37,31	34,13	7,00	5,00	1,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,83
18.03.17	24,00	-	53,44	53,44	0,00	71,65	37,49	34,16	7,00	5,00	1,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,82
19.03.17	24,00	-	53,46	53,20	0,26	71,20	37,39	33,81	7,00	5,00	1,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,82
20.03.17	24,00	-	53,60	53,29	0,31	69,48	36,96	32,52	7,00	5,00	1,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,76
21.03.17	24,00	-	53,10	52,91	0,19	69,64	36,90	32,74	7,00	5,00	1,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,75
22.03.17	24,00		53,39	53,13	0,25	70,11	37,08	33,02	7,00	5,00	1,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1,77
Среднее	24,00	-	53,16	52,65	0,51	74,86	38,05	36,81	7,00	5,00	1,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,98
Итого	696,00		1541,60	1526,72	14,87						57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	57,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 05:00	15920,32	15589,33	0,00	-	0,00	-	325,67	-	-
	22.03.17 13:00	17425,94	17080,44	0,00	-	0,00	-	381,85	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **57,46** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«23» МАР 2017 г.