Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-3 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 86
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205536-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205536 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	84,34	84,34	0,00	85,24	48,99	36,25	7,00	5,00	3,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,06
23.02.17	24,00	-	84,26	84,26	0,00	84,97	48,70	36,27	7,00	5,00	3,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,06
24.02.17	24,00	-	84,70	84,70	0,00	85,08	48,89	36,19	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,07
25.02.17	24,00	-	84,16	84,16	0,00	85,28	48,63	36,65	7,00	5,00	3,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,09
26.02.17	24,00	-	84,14	84,14	0,00	85,70	48,53	37,17	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,13
27.02.17	24,00	-	84,53	84,53	0,00	86,02	48,93	37,09	7,00	5,00	3,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,14
28.02.17	24,00	-	84,79	84,79	0,00	85,84	49,01	36,83	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,13
01.03.17	24,00	-	85,27	85,27	0,00	82,57	48,33	34,24	7,00	5,00	2,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,92
02.03.17	24,00	-	85,50	85,50	0,00	79,70	47,44	32,26	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,76
03.03.17	24,00	-	85,14	85,14	0,00	75,95	45,86	30,09	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,56
04.03.17	24,00	-	85,01	85,01	0,00	76,84	46,17	30,67	7,00	5,00	2,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,61
05.03.17	24,00	-	84,55	84,55	0,00	76,67	45,68	30,99	7,00	5,00	2,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,62
06.03.17	24,00	-	84,17	84,17	0,00	76,99	45,50	31,49	7,00	5,00	2,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,65
07.03.17	24,00	-	85,12	85,12	0,00	77,00	45,27	31,73	7,00	5,00	2,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,70
08.03.17	24,00	-	84,75	84,75	0,00	76,68	45,27	31,41	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
09.03.17	24,00	-	85,35	85,35	0,00	77,26	45,94	31,32	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
10.03.17	24,00	-	85,49	85,49	0,00	76,79	45,95	30,84	7,00	5,00	2,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,64
11.03.17	24,00	-	84,67	84,67	0,00	73,81	44,63	29,18	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,47
12.03.17	24,00	-	84,64	84,64	0,00	73,81	44,53	29,28	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,48
13.03.17	24,00	-	84,60	84,60	0,00	73,96	44,64	29,32	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,48
14.03.17	24,00	-	84,68	84,68	0,00	73,70	44,44	29,26	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,48
15.03.17	24,00	-	85,39	85,39	0,00	73,68	44,67	29,01	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,48
16.03.17	24,00	-	86,04	86,04	0,00	74,63	45,32	29,31	7,00	5,00	2,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,52
17.03.17	24,00	-	86,29	86,29	0,00	74,59	45,41	29,18	7,00	5,00	2,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,52
18.03.17	24,00	-	86,16	86,16	0,00	73,95	45,24	28,71	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,47
19.03.17	24,00	-	86,17	86,17	0,00	74,34	45,44	28,90	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,49
20.03.17	24,00	-	86,23	86,23	0,00	72,42	44,76	27,66	7,00	5,00	2,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,39
21.03.17	24,00	-	86,28	86,28	0,00	71,97	44,58	27,39	7,00	5,00	2,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,37
22.03.17	24,00		86,23	86,23	-	72,91	44,93	27,98	7,00	5,00	2,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,41
Среднее	24,00	-	85,13	85,13	-	77,87	46,26	31,61	7,00	5,00	2,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,69
Итого	696,00		2468,65	2468,65	0,00						78,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	78,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	12.02.16 02:00	37089,64	36860,62	0,00	-	0,00	-	1211,74	-	-
	12.02.16 02:00	37089,64	36860,62	0,00	-	0,00	-	1211,74	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **78,04** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «23 МАР 2017 г.