Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9902.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 87-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207269-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207269 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	88,87	75,97	12,90	79,74	49,58	30,16	7,00	5,00	2,36	13,23	-	-	13,52	-	13,52	-	72,58	-	0,96			3,32
23.02.17	24,00	-	97,18	82,93	14,25	83,88	52,95	30,93	7,00	5,00	2,67	14,35	-	-	14,71	-	14,71	-	76,71	-	1,10			3,77
24.02.17	24,00	-	96,55	83,23	13,32	83,57	53,19	30,38	7,00	5,00	2,62	13,12	-	-	13,47	-	13,47	-	77,81	-	1,02			3,65
25.02.17	24,00	-	91,71	76,24	15,47	83,45	51,70	31,75	7,00	5,00	2,61	15,20	-	-	15,57	-	15,57	-	73,09	-	1,11			3,72
26.02.17	24,00	-	92,94	78,50	14,44	83,65	52,33	31,32	7,00	5,00	2,61	14,22	-	-	14,56	-	14,56	-	74,67	-	1,07			3,67
27.02.17	24,00	-	93,45	79,45	14,00	83,72	52,64	31,08	7,00	5,00	2,60	13,74	-	-	14,08	-	14,08	-	75,97	-	1,05			3,65
28.02.17	24,00	-	94,30	80,29	14,01	82,60	52,40	30,20	7,00	5,00	2,56	13,79	-	-	14,15	-	14,15	-	74,36	-	1,03			3,59
01.03.17	24,00	-	94,41	82,28	12,13	80,04	52,12	27,92	7,00	5,00	2,39	11,92	-	-	12,22	-	12,22	-	73,94	-	0,88			3,27
02.03.17	24,00	-	53,89	47,51	6,38	77,44	50,18	27,26	7,00	5,00	0,96	15,58	-	-	15,79	-	15,79	-	53,44	-	0,83			1,79
03.03.17	24,00	-	86,99	74,51	12,48	74,86	46,78	28,08	7,00	5,00	2,12	13,56	-	-	13,85	-	13,85	-	67,02	-	0,91			3,03
04.03.17	24,00	-	90,26	75,52	14,74	76,95	48,96	27,99	7,00	5,00	2,28	14,05	-	-	14,34	-	14,34	-	68,83	-	0,97			3,25
05.03.17	24,00	-	89,56	71,72	17,84	76,49	48,26	28,23	7,00	5,00	2,28	17,08	-	-	17,43	-	17,43	-	64,84	-	1,11			3,39
06.03.17	24,00	-	92,25	78,77	13,48	76,63	48,32	28,31	7,00	5,00	2,37	12,94	-	-	13,24	-	13,24	-	69,22	-	0,90			3,27
07.03.17	24,00	-	91,95	77,31	14,64	76,71	47,66	29,05	7,00	5,00	2,41	13,94	-	-	14,26	-	14,26	-	68,53	-	0,96			3,37
08.03.17	24,00	-	93,76	78,33	15,43	77,02	49,18	27,84	7,00	5,00	2,34	15,01	-	-	15,32	-	15,32	-	68,77	-	1,03			3,37
09.03.17	24,00	-	89,24	74,29	14,95	75,87	48,33	27,54	7,00	5,00	2,19	14,73	-	-	15,02	-	15,02	-	67,45	-	0,99			3,18
10.03.17	24,00	-	89,56	76,52	13,04	76,19	48,82	27,37	7,00	5,00	2,20	12,70	-	-	13,00	-	13,00	-	69,85	-	0,89			3,09
11.03.17	24,00	-	91,79	76,31	15,48	75,26	48,65	26,61	7,00	5,00	2,18	15,10	-	-	15,43	-	15,43	-	67,33	-	1,02			3,20
12.03.17	24,00	-	92,14	74,49	17,65	75,15	48,47	26,68	7,00	5,00	2,12	18,00	-	-	18,38	-	18,38	-	66,64	-	1,20			3,32
13.03.17	24,00	-	90,07	75,68	14,39	75,06	48,38	26,68	7,00	5,00	2,10	14,89	-	-	15,17	-	15,17	-	67,11	-	1,00			3,10
14.03.17	24,00	-	91,13	76,47	14,66	75,03	48,38	26,65	7,00	5,00	2,13	15,08	-	-	15,41	-	15,41	-	67,23	-	1,02			3,14
15.03.17	24,00	-	94,01	79,61	14,40	75,19	49,08	26,11	7,00	5,00	2,15	14,85	-	-	15,20	-	15,20	-	68,56	-	1,02			3,17
16.03.17	24,00	-	91,17	77,36	13,81	75,23	49,00	26,23	7,00	5,00	2,08	14,56	-	-	14,85	-	14,85	-	67,96	-	0,99			3,07
17.03.17	24,00	-	90,23	78,40	11,83	75,02	48,69	26,33	7,00	5,00	2,10	12,46	-	-	12,73	-	12,73	-	68,68	-	0,86			2,96
18.03.17	24,00	-	92,51	74,60	17,91	75,24	48,93	26,31	7,00	5,00	2,14	17,88	-	-	18,23	-	18,23	-	65,43	-	1,17			3,32
19.03.17	24,00	-	92,47	74,82	17,65	74,45	48,72	25,73	7,00	5,00	2,12	17,39	-	-	17,72	-	17,72	-	64,81	-	1,13			3,24
20.03.17	24,00	-	92,55	74,92	17,63	72,69	47,73	24,96	7,00	5,00	2,02	17,56	-	-	17,89	-	17,89	-	64,58	-	1,13			3,15
21.03.17	24,00		92,51	74,78	17,73	74,13	48,46	25,67	7,00	5,00	2,09	17,61	-	-	17,95	-	17,95	-	64,94	-	1,14	-	-	3,24
22.03.17	24,00		92,51	74,78	17,73	74,13	48,46	25,67	7,00	5,00	2,09	17,61	-	-	17,95	-	17,95	-	64,94	-	1,14	-	-	3,24
Среднее	24,00	-	90,69	76,05	14,63	77,43	49,53	27,90	7,00	5,00	2,24	14,90	-	-	15,22	-	15,22	-	68,80	-	1,02	-	-	3,26
Итого	696,00		2629,96	2205,59	424,37						64,87	432,15	0,00	0,00	441,43	0,00	441,43	0,00			29,61	0,00	0,00	94,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	07.02.17 06:00	30249,26	25773,80	4644,14	-	4750,99	-	815,06	-	-
	07.02.17 06:00	30249,26	25773,80	4644,14	-	4750,99	-	815,06	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **94,36** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **441,43** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ печать потребителя

ГУП ТЭК СПб Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета и эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 МАР 2017 печать энергосбыта