Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9904.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-3 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 87-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205544-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205544 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1012
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,046
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	86,85	75,10	11,75	80,76	48,37	32,39	7,00	5,00	2,69	11,55	-	-	11,75	-	11,75	-	60,75	-	0,70			3,39
23.02.17	24,00	-	93,59	81,84	11,75	84,80	51,68	33,12	7,00	5,00	2,96	11,58	-	-	11,79	-	11,79	-	65,22	-	0,76			3,71
24.02.17	24,00	-	92,78	81,31	11,47	84,53	51,58	32,95	7,00	5,00	2,93	11,19	-	-	11,40	-	11,40	-	64,30	-	0,72			3,65
25.02.17	24,00	-	88,52	75,28	13,24	84,52	50,19	34,33	7,00	5,00	2,91	12,98	-	-	13,20	-	13,20	-	61,50	-	0,80			3,71
26.02.17	24,00	-	90,19	77,38	12,81	84,68	50,72	33,96	7,00	5,00	2,92	12,62	-	-	12,85	-	12,85	-	63,10	-	0,80			3,72
27.02.17	24,00	-	90,43	77,70	12,73	84,65	51,05	33,60	7,00	5,00	2,90	12,57	-	-	12,81	-	12,81	-	63,42	-	0,80			3,69
28.02.17	24,00	-	90,60	79,04	11,56	83,30	50,93	32,37	7,00	5,00	2,80	11,46	-	-	11,68	-	11,68	-	63,26	-	0,73			3,52
01.03.17	24,00	-	91,57	79,67	11,90	80,67	50,67	30,00	7,00	5,00	2,62	11,76	-	-	11,96	-	11,96	-	62,00	-	0,73			3,35
02.03.17	24,00	-	53,28	47,42	5,86	77,84	49,43	28,41	7,00	5,00	1,03	15,10	-	-	15,29	-	15,29	-	51,41	-	0,78			1,80
03.03.17	24,00	-	82,97	70,72	12,25	75,70	45,72	29,98	7,00	5,00	2,28	13,65	-	-	13,84	-	13,84	-	56,07	-	0,76			3,05
04.03.17	24,00	-	87,46	76,64	10,82	77,60	48,07	29,53	7,00	5,00	2,43	11,45	-	-	11,63	-	11,63	-	59,12	-	0,68			3,11
05.03.17	24,00	-	87,15	71,93	15,22	77,26	47,29	29,97	7,00	5,00	2,45	15,77	-	-	15,99	-	15,99	-	56,32	-	0,89			3,34
06.03.17	24,00	-	91,02	76,25	14,77	77,34	47,59	29,75	7,00	5,00	2,54	15,11	-	-	15,34	-	15,34	-	57,86	-	0,87			3,41
07.03.17	24,00	-	89,73	77,80	11,93	77,40	47,23	30,17	7,00	5,00	2,55	12,12	-	-	12,31	-	12,31	-	59,55	-	0,72			3,27
08.03.17	24,00	-	91,40	78,00	13,40	77,90	48,31	29,59	7,00	5,00	2,56	13,47	-	-	13,66	-	13,66	-	58,85	-	0,79			3,35
09.03.17	24,00	-	87,37	74,64	12,73	76,62	47,52	29,10	7,00	5,00	2,42	12,59	-	-	12,79	-	12,79	-	57,73	-	0,73			3,15
10.03.17	24,00	-	88,04	76,92	11,12	76,94	47,97	28,97	7,00	5,00	2,45	10,84	-	-	11,03	-	11,03	-	58,97	-	0,64			3,09
11.03.17	24,00	-	89,86	76,85	13,01	75,87	47,66	28,21	7,00	5,00	2,42	12,82	-	-	13,00	-	13,00	-	57,32	-	0,74			3,16
12.03.17	24,00	-	89,32	75,93	13,39	75,56	47,41	28,15	7,00	5,00	2,41	13,16	-	-	13,34	-	13,34	-	56,54	-	0,75			3,15
13.03.17	24,00	-	89,48	76,14	13,34	75,85	47,12	28,73	7,00	5,00	2,44	13,11	-	-	13,32	-	13,32	-	58,13	-	0,76			3,20
14.03.17	24,00	-	89,98	74,48	15,50	75,75	47,34	28,41	7,00	5,00	2,43	15,32	-	-	15,54	-	15,54	-	56,36	-	0,86			3,29
15.03.17	24,00	-	92,21	78,87	13,34	75,81	48,12	27,69	7,00	5,00	2,44	13,14	-	-	13,34	-	13,34	-	57,86	-	0,76			3,20
16.03.17	24,00	-	90,20	77,29	12,91	75,94	47,95	27,99	7,00	5,00	2,42	12,64	-	-	12,84	-	12,84	-	57,28	-	0,73			3,15
17.03.17	24,00	-	89,91	77,27	12,64	75,83	47,55	28,28	7,00	5,00	2,43	12,42	-	-	12,62	-	12,62	-	57,90	-	0,72			3,15
18.03.17	24,00	-	90,52	76,51	14,01	75,87	47,90	27,97	7,00	5,00	2,41	13,74	-	-	13,96	-	13,96	-	58,01	-	0,80			3,21
19.03.17	24,00	-	90,20	75,52	14,68	75,10	47,54	27,56	7,00	5,00	2,37	14,52	-	-	14,73	-	14,73	-	56,51	-	0,82			3,19
20.03.17	24,00	-	89,53	77,54	11,99	73,19	46,59	26,60	7,00	5,00	2,27	11,94	-	-	12,13	-	12,13	-	56,64	-	0,68			2,94
21.03.17	24,00		90,08	76,52	13,56	74,72	47,34	27,38	7,00	5,00	2,35	13,40	-	-	13,61	-	13,61	-	57,05	-	0,76	-	-	3,11
22.03.17	24,00		90,08	76,52	13,56	74,72	47,34	27,38	7,00	5,00	2,35	13,40	-	-	13,61	-	13,61	-	57,05	-	0,76	-	-	3,11
Среднее	24,00	-	88,43	75,76	12,66	78,16	48,42	29,74	7,00	5,00	2,49	12,95	-	-	13,15	-	13,15	-	58,83	-	0,76	-	-	3,25
Итого	696,00		2564,33	2197,09	367,24						72,14	375,42	0,00	0,00	381,35	0,00	381,35	0,00			22,02	0,00	0,00	94,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	07.02.17 06:00	30349,40	26698,96	3805,98	-	3895,54	-	816,43	-	-
	07.02.17 06:00	30349,40	26698,96	3805,98	-	3895,54	-	816,43	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **94,06** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **381,35** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП ТЭК СПб
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел организации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 МАР 2017
«____» _____ г.
печать энергосбыта