Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9347.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 94 / ТЦ-1 СЦО | Строит.Адрес: Седова 94 | Код УУТЭ: 28508
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219309-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219309 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,58186 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=175,416 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	193,79	193,79	0,00	82,10	44,69	37,41	7,00	5,00	7,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,26
23.02.17	24,00	-	208,02	208,02	0,00	86,24	47,42	38,82	7,00	5,00	8,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			8,09
24.02.17	24,00	-	206,59	206,59	0,00	85,93	47,41	38,52	7,00	5,00	7,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,97
25.02.17	24,00	-	197,65	197,65	0,00	85,99	46,07	39,92	7,00	5,00	7,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,90
26.02.17	24,00	-	200,88	200,88	0,00	86,12	46,35	39,77	7,00	5,00	8,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			8,00
27.02.17	24,00	-	201,40	201,40	0,00	86,17	46,67	39,50	7,00	5,00	7,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,97
28.02.17	24,00	-	202,95	202,95	0,00	84,99	46,56	38,43	7,00	5,00	7,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,80
01.03.17	24,00	-	204,58	204,58	0,00	82,26	46,63	35,63	7,00	5,00	7,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,30
02.03.17	24,00	-	106,88	106,88	0,00	78,12	46,24	31,88	7,00	5,00	3,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,51
03.03.17	24,00	-	184,23	184,23	0,00	77,25	42,47	34,78	7,00	5,00	6,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,41
04.03.17	24,00	-	193,01	193,01	0,00	79,26	44,12	35,14	7,00	5,00	6,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,79
05.03.17	24,00	-	192,11	192,11	0,00	78,84	43,76	35,08	7,00	5,00	6,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,74
06.03.17	24,00	-	200,04	200,04	0,00	78,92	43,95	34,97	7,00	5,00	7,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,00
07.03.17	24,00	-	200,80	200,80	0,00	79,03	43,59	35,44	7,00	5,00	7,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,12
08.03.17	24,00	-	204,26	204,26	0,00	79,20	44,49	34,71	7,00	5,00	7,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,10
09.03.17	24,00	-	196,07	196,07	0,00	78,09	43,82	34,27	7,00	5,00	6,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,72
10.03.17	24,00	-	197,63	197,63	0,00	78,42	44,34	34,08	7,00	5,00	6,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,74
11.03.17	24,00	-	201,20	201,20	0,00	77,38	44,31	33,07	7,00	5,00	6,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,66
12.03.17	24,00	-	200,50	200,50	0,00	77,27	44,35	32,92	7,00	5,00	6,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,60
13.03.17	24,00	-	199,73	199,73	0,00	77,21	44,19	33,02	7,00	5,00	6,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,60
14.03.17	24,00	-	200,88	200,88	0,00	77,15	44,25	32,90	7,00	5,00	6,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,61
15.03.17	24,00	-	206,35	206,35	0,00	77,23	45,00	32,23	7,00	5,00	6,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,66
16.03.17	24,00	-	202,51	202,51	0,00	77,32	45,00	32,32	7,00	5,00	6,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,55
17.03.17	24,00	-	201,34	201,34	0,00	77,11	44,57	32,54	7,00	5,00	6,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,56
18.03.17	24,00	-	202,30	202,30	0,00	77,30	44,94	32,36	7,00	5,00	6,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,55
19.03.17	24,00	-	202,33	202,33	0,00	76,52	44,80	31,72	7,00	5,00	6,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,42
20.03.17	24,00	-	202,01	202,01	0,00	74,66	43,97	30,69	7,00	5,00	6,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,20
21.03.17	24,00	-	202,07	202,07	0,00	73,51	43,65	29,86	7,00	5,00	6,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,03
22.03.17	24,00	-	202,87	202,87	0,00	73,68	43,73	29,95	7,00	5,00	6,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,08
Среднее	24,00	-	197,07	197,07	-	79,42	44,87	34,55	7,00	5,00	6,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,82
Итого	696,00		5714,98	5714,98	0,00						197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	197,90

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.03.17 15:00	33423,28	33485,67	0,00	-	0,00	-	1209,47	-	-
	22.03.17 23:00	33693,81	33756,20	0,00	-	0,00	-	1217,58	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **197,90** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ «___» 25 03 «17» г. ЯСКЕРИЧ Я.А.

Указать код УУТЭ.

Наладить работу системы отопления