Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 94 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9347.038.1
Строит.Адрес: Седова 94
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219401-ч(с)-0317.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 219401

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	КТСП-Н
Термопреобр.:	КТСП-Н
Термопреобр.:	ТСП-Н
Термопреобр.:	
Термопреобр.:	

Txв, гр.С= 0,28

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,39094 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0246
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0033
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=117,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=1,44

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	144,82	140,14	4,68	81,54	49,64	31,90	7,00	5,00	4,68	2,24			2,27		2,27	-	80,29		0,18			4,86
23.02.17	24,00	-	154,06	150,54	3,52	85,66	52,73	32,93	7,00	5,00	5,20	0,81			0,82		0,82	-	81,28		0,07			5,27
24.02.17	24,00	-	152,73	149,48	3,25	85,36	52,48	32,88	7,00	5,00	5,15	0,57			0,57		0,57	-	80,35		0,05			5,20
25.02.17	24,00	-	146,01	143,14	2,87	85,39	51,22	34,17	7,00	5,00	5,12	0,29			0,29		0,29	-	78,81		0,03			5,14
26.02.17	24,00	-	148,51	145,34	3,17	85,53	51,70	33,83	7,00	5,00	5,16	0,42			0,42		0,42	-	79,31		0,04			5,19
27.02.17	24,00	-	150,76	145,42	5,34	85,61	52,00	33,61	7,00	5,00	5,14	2,50			2,58		2,58	-	84,95		0,21			5,35
28.02.17	24,00	-	151,99	146,48	5,51	84,45	51,92	32,53	7,00	5,00	5,01	2,67			2,76		2,76	-	83,39		0,23			5,24
01.03.17	24,00	-	153,05	147,68	5,37	81,76	51,46	30,30	7,00	5,00	4,72	2,50			2,56		2,56	-	80,58		0,20			4,92
02.03.17	24,00	-	77,23	73,97	3,26	80,03	50,64	29,39	7,00	5,00	2,28	2,61			2,61		2,61	-	62,93		0,16			2,44
03.03.17	24,00	-	138,80	133,92	4,88	76,66	46,74	29,92	7,00	5,00	4,20	2,43			2,47		2,47	-	76,11		0,18			4,38
04.03.17	24,00	-	143,31	139,88	3,43	78,71	48,66	30,05	7,00	5,00	4,44	0,59			0,59		0,59	-	73,77		0,04			4,48
05.03.17	24,00	-	142,70	138,95	3,75	78,31	48,05	30,26	7,00	5,00	4,44	0,92			0,92		0,92	-	75,07		0,06			4,50
06.03.17	24,00	-	150,26	144,46	5,80	78,40	48,46	29,94	7,00	5,00	4,59	2,55			2,58		2,58	-	77,53		0,20			4,79
07.03.17	24,00	-	150,29	145,23	5,06	78,50	48,23	30,27	7,00	5,00	4,64	2,11			2,14		2,14	-	77,29		0,16			4,80
08.03.17	24,00	-	151,66	148,16	3,50	78,69	49,10	29,59	7,00	5,00	4,61	0,77			0,77		0,77	-	75,06		0,05			4,66
09.03.17	24,00	-	147,55	142,03	5,52	77,57	48,28	29,29	7,00	5,00	4,38	2,78			2,82		2,82	-	76,46		0,21			4,59
10.03.17	24,00	-	148,79	143,19	5,60	77,92	48,83	29,09	7,00	5,00	4,38	2,94			3,02		3,02	-	77,00		0,23			4,61
11.03.17	24,00	-	149,40	146,10	3,30	76,87	48,80	28,07	7,00	5,00	4,31	0,79			0,79		0,79	-	73,25		0,05			4,36
12.03.17	24,00	-	148,74	145,67	3,07	76,77	48,68	28,09	7,00	5,00	4,30	0,59			0,59		0,59	-	71,92		0,04			4,33
13.03.17	24,00	-	150,10	144,86	5,24	76,71	48,52	28,19	7,00	5,00	4,30	2,57			2,62		2,62	-	75,84		0,19			4,49
14.03.17	24,00	-	151,07	145,70	5,37	76,66	48,66	28,00	7,00	5,00	4,29	2,72			2,78		2,78	-	75,96		0,20			4,50
15.03.17	24,00	-	154,83	149,65	5,18	76,74	49,34	27,40	7,00	5,00	4,32	2,45			2,47		2,47	-	76,05		0,19			4,50
16.03.17	24,00	-	151,84	146,90	4,94	76,81	49,31	27,50	7,00	5,00	4,25	2,34			2,35		2,35	-	76,23		0,18			4,42
17.03.17	24,00	-	150,63	146,13	4,50	76,60	48,88	27,72	7,00	5,00	4,26	1,89			1,90		1,90	-	75,76		0,14			4,40
18.03.17	24,00	-	150,36	146,98	3,38	76,80	49,22	27,58	7,00	5,00	4,26	0,82			0,82		0,82	-	74,83		0,06			4,32
19.03.17	24,00	-	150,20	147,04	3,16	76,04	48,97	27,07	7,00	5,00	4,18	0,63			0,63		0,63	-	72,52		0,04			4,23
20.03.17	24,00	-	151,89	146,48	5,41	74,19	47,97	26,22	7,00	5,00	4,04	2,77			2,80		2,80	-	73,81		0,21			4,25
21.03.17	24,00	-	151,50	146,49	5,01	73,05	47,55	25,50	7,00	5,00	3,94	2,29			2,32		2,32	-	72,98		0,17			4,11
22.03.17	24,00	-	152,13	147,02	5,11	73,21	47,75	25,46	7,00	5,00	3,94	2,43			2,48		2,48	-	73,30		0,18			4,12
Среднее	24,00	-	147,08	142,66	4,42	78,98	49,44	29,54	7,00	5,00	4,43	1,79	-	-	1,82	-	1,82	-	76,30	-	0,14	-	-	4,57
Итого	696,00		4265,21	4137,03	128,18						128,49	51,99	0,00	0,00	52,74	0,00	52,74	0,00			3,94	0,00	0,00	132,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 05:00	40531,06	39183,38	688,13	0,00	694,94	0,00	1241,25	-	-
	23.03.17 00:00	44766,06	43290,83	740,01	0,00	747,57	0,00	1372,76	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,04 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **132,40** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **52,74** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 03 «17» г.
ЯСКЕЕВИЧ Я.А.