Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Слободская 3 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Слободская 3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207781-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207781 Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	131,59	131,59	0,00	62,15	49,59	12,56	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,66
23.02.17	24,00	-	131,60	131,60	0,00	61,81	49,38	12,43	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,64
24.02.17	24,00	-	131,54	131,54	0,00	61,38	49,05	12,33	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,63
25.02.17	24,00	-	131,67	131,67	0,00	61,21	48,66	12,55	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,66
26.02.17	24,00	-	131,80	131,80	0,00	61,33	48,93	12,40	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,64
27.02.17	24,00	-	131,78	131,78	0,00	61,33	49,02	12,31	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,63
28.02.17	24,00	-	131,77	131,77	0,00	61,76	49,40	12,36	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,63
01.03.17	24,00	-	131,88	131,88	0,00	57,97	47,24	10,73	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,42
02.03.17	24,00	-	137,96	137,96	0,00	56,25	46,45	9,80	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,35
03.03.17	24,00	-	142,98	142,98	0,00	56,17	46,61	9,56	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,37
04.03.17	24,00	-	143,23	143,23	0,00	56,20	46,57	9,63	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,38
05.03.17	24,00	-	143,47	143,47	0,00	57,03	46,94	10,09	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,45
06.03.17	24,00	-	143,63	143,63	0,00	58,07	47,63	10,44	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,50
07.03.17	24,00	-	143,50	143,50	0,00	58,40	47,78	10,62	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,53
08.03.17	24,00	-	143,69	143,69	0,00	57,48	47,34	10,14	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,46
09.03.17	24,00	-	143,72	143,72	0,00	56,45	46,76	9,69	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,39
10.03.17	24,00	-	143,74	143,74	0,00	55,78	46,32	9,46	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,36
11.03.17	24,00	-	143,84	143,84	0,00	55,45	46,05	9,40	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,35
12.03.17	24,00	-	137,71	137,71	0,00	55,33	45,91	9,42	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,30
13.03.17	24,00	-	143,82	143,82	0,00	55,00	45,71	9,29	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,34
14.03.17	24,00	-	143,89	143,89	0,00	55,15	45,90	9,25	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,33
15.03.17	24,00	-	144,02	144,02	0,00	55,49	46,25	9,24	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,33
16.03.17	24,00	-	144,18	144,18	0,00	55,62	46,46	9,16	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,32
17.03.17	24,00	-	144,13	144,13	0,00	54,94	45,85	9,09	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,31
18.03.17	24,00	-	144,28	144,28	0,00	55,28	46,16	9,12	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,32
19.03.17	24,00	-	144,38	144,38	0,00	54,67	45,80	8,87	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,29
20.03.17	24,00	-	144,36	144,36	0,00	53,15	44,69	8,46	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,22
21.03.17	24,00	-	144,42	144,42	0,00	53,06	44,69	8,37	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,21
22.03.17	24,00		144,39	144,39	-	53,63	45,06	8,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,24
Среднее	24,00	-	140,10	140,10	-	57,16	46,97	10,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,42
Итого	696,00		4062,97	4062,97	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	41,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 05:00	63196,29	63184,84	0,00	0,00	0,00	0,00	621,28	-	-
	22.03.17 14:00	67171,22	67159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	661,66	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **41,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел энергоучета КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ 23 МАР 2017 «___» _____ г.