Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207114
Подающ.тр.(М1): расходомер:
Обратн.тр.(М2): расходомер:
тр-д. ГВС(М3): расходомер:
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер:
тр.подлитки(V5): расходомер:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207114-ч(с)-0317.txt
Режим (схема):
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
22.02.17	24,00	-	99,16	89,79	9,37	85,27	55,12	30,15	7,00	5,00	2,86	7,59	-	-	7,82	-	7,82	-	85,11	-	0,65			3,51
23.02.17	24,00	-	99,75	89,88	9,87	85,07	54,78	30,29	7,00	5,00	2,88	8,06	-	-	8,31	-	8,31	-	84,99	-	0,69			3,57
24.02.17	24,00	-	98,85	90,24	8,61	85,26	55,02	30,24	7,00	5,00	2,89	6,81	-	-	7,02	-	7,02	-	85,09	-	0,58			3,47
25.02.17	24,00	-	98,38	89,35	9,03	85,62	54,48	31,14	7,00	5,00	2,95	7,19	-	-	7,43	-	7,43	-	85,44	-	0,62			3,56
26.02.17	24,00	-	99,40	89,40	10,00	86,21	55,29	30,92	7,00	5,00	2,92	8,22	-	-	8,48	-	8,48	-	86,19	-	0,71			3,63
27.02.17	24,00	-	99,00	90,29	8,71	86,06	55,67	30,39	7,00	5,00	2,91	6,95	-	-	7,18	-	7,18	-	85,89	-	0,60			3,50
28.02.17	24,00	-	99,44	90,22	9,22	84,47	54,85	29,62	7,00	5,00	2,83	7,44	-	-	7,67	-	7,67	-	83,90	-	0,63			3,45
01.03.17	24,00	-	99,79	91,04	8,75	81,18	54,04	27,14	7,00	5,00	2,62	6,93	-	-	7,14	-	7,14	-	80,72	-	0,56			3,18
02.03.17	24,00	-	100,11	91,30	8,81	77,37	52,30	25,07	7,00	5,00	2,44	6,98	-	-	7,15	-	7,15	-	76,56	-	0,54			2,97
03.03.17	24,00	-	100,02	90,80	9,22	77,15	51,83	25,32	7,00	5,00	2,45	7,30	-	-	7,49	-	7,49	-	76,96	-	0,56			3,02
04.03.17	24,00	-	100,35	90,32	10,03	76,79	51,28	25,51	7,00	5,00	2,44	8,34	-	-	8,54	-	8,54	-	76,71	-	0,64			3,08
05.03.17	24,00	-	99,80	89,19	10,61	77,00	50,87	26,13	7,00	5,00	2,47	8,90	-	-	9,12	-	9,12	-	77,04	-	0,68			3,15
06.03.17	24,00	-	99,40	89,72	9,68	77,12	50,64	26,48	7,00	5,00	2,52	7,90	-	-	8,10	-	8,10	-	77,04	-	0,61			3,13
07.03.17	24,00	-	99,15	89,98	9,17	76,77	50,39	26,38	7,00	5,00	2,51	7,45	-	-	7,68	-	7,68	-	76,66	-	0,57			3,08
08.03.17	24,00	-	101,61	89,71	11,90	77,10	50,83	26,27	7,00	5,00	2,50	10,12	-	-	10,39	-	10,39	-	77,20	-	0,78			3,28
09.03.17	24,00	-	100,87	90,96	9,91	77,41	51,28	26,13	7,00	5,00	2,53	7,99	-	-	8,22	-	8,22	-	77,28	-	0,62			3,15
10.03.17	24,00	-	99,56	90,18	9,38	75,15	50,23	24,92	7,00	5,00	2,40	7,44	-	-	7,63	-	7,63	-	74,65	-	0,55			2,95
11.03.17	24,00	-	99,68	89,32	10,36	73,88	49,56	24,32	7,00	5,00	2,32	8,47	-	-	8,67	-	8,67	-	73,87	-	0,63			2,94
12.03.17	24,00	-	99,67	89,06	10,61	74,06	49,40	24,66	7,00	5,00	2,34	8,76	-	-	8,99	-	8,99	-	74,13	-	0,65			2,98
13.03.17	24,00	-	99,65	89,63	10,02	73,80	49,33	24,47	7,00	5,00	2,34	8,13	-	-	8,35	-	8,35	-	73,74	-	0,60			2,94
14.03.17	24,00	-	101,73	92,77	8,96	73,85	49,89	23,96	7,00	5,00	2,37	6,99	-	-	7,18	-	7,18	-	73,80	-	0,52			2,89
15.03.17	24,00	-	104,47	94,60	9,87	73,96	50,20	23,76	7,00	5,00	2,41	7,82	-	-	8,03	-	8,03	-	73,94	-	0,58			2,98
16.03.17	24,00	-	104,31	93,91	10,40	74,88	50,90	23,98	7,00	5,00	2,40	8,41	-	-	8,66	-	8,66	-	74,87	-	0,63			3,03
17.03.17	24,00	-	104,81	93,59	11,22	74,07	50,16	23,91	7,00	5,00	2,39	9,22	-	-	9,46	-	9,46	-	74,04	-	0,68			3,07
18.03.17	24,00	-	104,13	93,88	10,25	74,25	50,58	23,67	7,00	5,00	2,38	8,21	-	-	8,41	-	8,41	-	74,29	-	0,61			2,99
19.03.17	24,00	-	104,97	93,10	11,87	73,76	50,46	23,30	7,00	5,00	2,32	9,99	-	-	10,24	-	10,24	-	73,56	-	0,73			3,05
20.03.17	24,00	-	103,37	92,52	10,85	71,91	49,30	22,61	7,00	5,00	2,23	8,91	-	-	9,14	-	9,14	-	71,95	-	0,64			2,87
21.03.17	24,00		104,16	93,17	10,99	73,31	50,11	23,19	7,00	5,00	2,31	9,04	-	-	9,26	-	9,26	-	73,27	-	0,66	-	-	2,97
22.03.17	24,00		104,16	93,17	10,99	73,31	50,11	23,19	7,00	5,00	2,31	9,04	-	-	9,26	-	9,26	-	73,27	-	0,66	-	-	2,97
Среднее	24,00	-	101,03	91,07	9,95	77,79	51,69	26,11	7,00	5,00	2,52	8,09	-	-	8,31	-	8,31	-	77,66	-	0,63	-	-	3,15
Итого	696,00		2929,74	2641,08	288,66						73,19	234,59	0,00	0,00	241,03	0,00	241,03	0,00			18,16	0,00	0,00	91,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	07.02.17 07:00	35973,29	31057,98	3081,31	-	3160,50	-	922,04	-	-
	07.02.17 07:00	35973,29	31057,98	3081,31	-	3160,50	-	922,04	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **91,35** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **241,03** куб.м.

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 25 МАР 2017 г.

печать энергосбыта