Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205802
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205802-ч(с)-0317.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,167 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1342
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,061
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=50,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	74,98	68,17	6,81	85,48	52,92	32,56	7,00	5,00	2,27	6,32	-	-	6,54	-	6,54	-	84,91	-	0,54			2,80
23.02.17	24,00	-	76,29	68,29	8,00	85,28	52,85	32,43	7,00	5,00	2,26	7,51	-	-	7,75	-	7,75	-	84,90	-	0,64			2,90
24.02.17	24,00	-	74,87	68,49	6,38	85,46	52,96	32,50	7,00	5,00	2,26	6,03	-	-	6,19	-	6,19	-	84,91	-	0,51			2,78
25.02.17	24,00	-	76,29	67,78	8,51	85,83	52,41	33,42	7,00	5,00	2,32	7,97	-	-	8,23	-	8,23	-	85,40	-	0,68			3,00
26.02.17	24,00	-	76,60	68,11	8,49	86,43	52,95	33,48	7,00	5,00	2,32	8,05	-	-	8,27	-	8,27	-	86,13	-	0,70			3,02
27.02.17	24,00	-	75,89	68,46	7,43	86,29	53,18	33,11	7,00	5,00	2,32	6,93	-	-	7,15	-	7,15	-	85,85	-	0,59			2,91
28.02.17	24,00	-	76,74	68,58	8,16	84,67	52,77	31,90	7,00	5,00	2,23	7,78	-	-	8,02	-	8,02	-	83,71	-	0,65			2,88
01.03.17	24,00	-	76,30	69,21	7,09	81,39	52,00	29,39	7,00	5,00	2,07	6,77	-	-	6,97	-	6,97	-	80,60	-	0,55			2,61
02.03.17	24,00	-	76,29	69,40	6,89	77,55	50,18	27,37	7,00	5,00	1,92	6,71	-	-	6,90	-	6,90	-	76,45	-	0,51			2,44
03.03.17	24,00	-	75,85	69,39	6,46	77,36	49,92	27,44	7,00	5,00	1,92	6,36	-	-	6,52	-	6,52	-	76,92	-	0,49			2,41
04.03.17	24,00	-	77,03	69,09	7,94	77,01	49,48	27,53	7,00	5,00	1,92	7,79	-	-	8,01	-	8,01	-	76,70	-	0,60			2,52
05.03.17	24,00	-	77,64	68,34	9,30	77,22	48,79	28,43	7,00	5,00	1,96	9,19	-	-	9,42	-	9,42	-	77,08	-	0,71			2,66
06.03.17	24,00	-	76,07	68,54	7,53	77,33	48,58	28,75	7,00	5,00	1,98	7,38	-	-	7,57	-	7,57	-	77,03	-	0,57			2,55
07.03.17	24,00	-	75,48	68,64	6,84	76,97	48,25	28,72	7,00	5,00	1,99	6,66	-	-	6,85	-	6,85	-	76,56	-	0,51			2,50
08.03.17	24,00	-	77,72	69,15	8,57	77,31	49,05	28,26	7,00	5,00	1,97	8,46	-	-	8,68	-	8,68	-	77,23	-	0,65			2,62
09.03.17	24,00	-	76,35	69,63	6,72	77,61	49,48	28,13	7,00	5,00	1,97	6,68	-	-	6,86	-	6,86	-	77,21	-	0,51			2,48
10.03.17	24,00	-	75,48	68,90	6,58	75,35	48,52	26,83	7,00	5,00	1,86	6,55	-	-	6,72	-	6,72	-	74,59	-	0,49			2,35
11.03.17	24,00	-	77,14	68,35	8,79	74,09	47,71	26,38	7,00	5,00	1,82	8,71	-	-	8,93	-	8,93	-	73,88	-	0,64			2,46
12.03.17	24,00	-	78,13	68,22	9,91	74,27	47,72	26,55	7,00	5,00	1,82	9,88	-	-	10,10	-	10,10	-	74,24	-	0,73			2,55
13.03.17	24,00	-	75,85	68,73	7,12	74,01	47,44	26,57	7,00	5,00	1,83	7,09	-	-	7,25	-	7,25	-	73,72	-	0,52			2,35
14.03.17	24,00	-	77,67	70,23	7,44	74,07	47,99	26,08	7,00	5,00	1,83	7,44	-	-	7,65	-	7,65	-	73,85	-	0,55			2,39
15.03.17	24,00	-	79,81	71,64	8,17	74,20	48,33	25,87	7,00	5,00	1,85	8,28	-	-	8,47	-	8,47	-	74,20	-	0,61			2,46
16.03.17	24,00	-	79,07	71,68	7,39	75,10	49,10	26,00	7,00	5,00	1,86	7,49	-	-	7,70	-	7,70	-	74,91	-	0,56			2,42
17.03.17	24,00	-	79,21	71,67	7,54	74,27	48,58	25,69	7,00	5,00	1,84	7,61	-	-	7,83	-	7,83	-	73,97	-	0,56			2,40
18.03.17	24,00	-	79,35	71,55	7,80	74,46	48,89	25,57	7,00	5,00	1,82	7,96	-	-	8,14	-	8,14	-	74,30	-	0,59			2,41
19.03.17	24,00	-	80,32	71,28	9,04	73,97	48,97	25,00	7,00	5,00	1,79	9,10	-	-	9,33	-	9,33	-	73,54	-	0,67			2,45
20.03.17	24,00	-	79,16	70,34	8,82	72,12	47,80	24,32	7,00	5,00	1,70	8,93	-	-	9,13	-	9,13	-	71,99	-	0,64			2,35
21.03.17	24,00		79,61	71,06	8,55	73,52	48,55	24,96	7,00	5,00	1,77	8,66	-	-	8,87	-	8,87	-	73,28	-	0,63	-	-	2,40
22.03.17	24,00		79,61	71,06	8,55	73,52	48,55	24,96	7,00	5,00	1,77	8,66	-	-	8,87	-	8,87	-	73,28	-	0,63	-	-	2,40
Среднее	24,00	-	77,27	69,45	7,82	78,00	49,79	28,21	7,00	5,00	1,97	7,69	-	-	7,89	-	7,89	-	77,63	-	0,59	-	-	2,57
Итого	696,00		2240,80	2013,97	226,83						57,21	222,96	0,00	0,00	228,91	0,00	228,91	0,00			17,25	0,00	0,00	74,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	07.02.17 07:00	26662,01	23916,39	2737,15	-	2797,40	-	674,06	-	-
	07.02.17 07:00	26662,01	23916,39	2737,15	-	2797,40	-	674,06	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **74,46** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **228,91** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ СЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 МАР 2017
«____» _____ г.