Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208260-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208260
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	96,81	91,39	5,42	85,69	54,22	31,47	7,00	5,00	2,77	6,80	-	-	6,99	-	6,99	-	85,18	-	0,58			3,35
23.02.17	24,00	-	97,20	91,62	5,58	85,48	54,37	31,11	7,00	5,00	2,75	6,82	-	-	7,05	-	7,05	-	84,90	-	0,58			3,33
24.02.17	24,00	-	96,36	91,64	4,72	85,68	54,45	31,23	7,00	5,00	2,76	6,05	-	-	6,25	-	6,25	-	85,17	-	0,52			3,27
25.02.17	24,00	-	96,64	90,88	5,76	86,05	53,89	32,16	7,00	5,00	2,82	7,05	-	-	7,26	-	7,26	-	85,57	-	0,60			3,43
26.02.17	24,00	-	97,65	91,34	6,31	86,64	54,52	32,12	7,00	5,00	2,84	7,59	-	-	7,84	-	7,84	-	86,31	-	0,65			3,49
27.02.17	24,00	-	96,97	91,76	5,21	86,50	54,63	31,87	7,00	5,00	2,82	6,52	-	-	6,73	-	6,73	-	85,87	-	0,56			3,38
28.02.17	24,00	-	96,82	91,94	4,88	84,86	54,16	30,70	7,00	5,00	2,72	6,20	-	-	6,39	-	6,39	-	83,95	-	0,52			3,24
01.03.17	24,00	-	97,80	92,61	5,19	81,55	53,49	28,06	7,00	5,00	2,50	6,50	-	-	6,69	-	6,69	-	80,65	-	0,53			3,03
02.03.17	24,00	-	87,10	82,10	5,00	77,90	50,91	26,99	7,00	5,00	2,10	6,68	-	-	6,85	-	6,85	-	76,72	-	0,51			2,61
03.03.17	24,00	-	98,05	90,15	7,90	77,53	51,62	25,91	7,00	5,00	2,44	6,70	-	-	6,87	-	6,87	-	77,08	-	0,52			2,95
04.03.17	24,00	-	98,12	90,01	8,11	77,17	51,21	25,96	7,00	5,00	2,42	7,02	-	-	7,19	-	7,19	-	76,74	-	0,54			2,96
05.03.17	24,00	-	98,41	89,37	9,04	77,37	50,45	26,92	7,00	5,00	2,48	8,10	-	-	8,31	-	8,31	-	77,10	-	0,62			3,11
06.03.17	24,00	-	97,19	89,89	7,30	77,49	50,10	27,39	7,00	5,00	2,52	6,64	-	-	6,82	-	6,82	-	77,14	-	0,51			3,03
07.03.17	24,00	-	97,30	90,06	7,24	77,13	49,48	27,65	7,00	5,00	2,55	6,61	-	-	6,78	-	6,78	-	76,65	-	0,51			3,05
08.03.17	24,00	-	98,93	90,53	8,40	77,46	50,46	27,00	7,00	5,00	2,51	7,59	-	-	7,76	-	7,76	-	77,19	-	0,59			3,10
09.03.17	24,00	-	98,47	91,08	7,39	77,78	50,85	26,93	7,00	5,00	2,52	6,61	-	-	6,80	-	6,80	-	77,33	-	0,51			3,03
10.03.17	24,00	-	96,90	90,46	6,44	75,50	49,86	25,64	7,00	5,00	2,36	5,93	-	-	6,09	-	6,09	-	74,87	-	0,45			2,81
11.03.17	24,00	-	98,54	90,15	8,39	74,24	49,07	25,17	7,00	5,00	2,29	8,12	-	-	8,32	-	8,32	-	73,94	-	0,60			2,89
12.03.17	24,00	-	99,38	90,04	9,34	74,42	49,06	25,36	7,00	5,00	2,30	9,14	-	-	9,37	-	9,37	-	74,24	-	0,68			2,98
13.03.17	24,00	-	97,21	90,59	6,62	74,16	49,02	25,14	7,00	5,00	2,29	6,51	-	-	6,67	-	6,67	-	73,75	-	0,48			2,77
14.03.17	24,00	-	57,15	50,68	6,47	73,95	47,12	26,83	7,00	5,00	1,37	6,39	-	-	6,54	-	6,54	-	73,60	-	0,47			1,84
15.03.17	24,00	-	41,85	34,18	7,67	74,65	38,68	35,97	7,00	5,00	1,23	7,75	-	-	7,96	-	7,96	-	73,85	-	0,58			1,80
16.03.17	24,00	-	65,92	58,87	7,05	75,20	43,66	31,54	7,00	5,00	1,86	7,13	-	-	7,31	-	7,31	-	74,87	-	0,53			2,39
17.03.17	24,00	-	65,66	58,81	6,85	74,37	43,11	31,26	7,00	5,00	1,84	6,91	-	-	7,06	-	7,06	-	73,99	-	0,51			2,35
18.03.17	24,00	-	66,36	58,74	7,62	74,57	43,36	31,21	7,00	5,00	1,83	7,69	-	-	7,87	-	7,87	-	74,33	-	0,57			2,40
19.03.17	24,00	-	66,65	58,64	8,01	74,05	43,17	30,88	7,00	5,00	1,81	8,10	-	-	8,29	-	8,29	-	73,62	-	0,60			2,41
20.03.17	24,00	-	65,54	58,06	7,48	72,21	42,21	30,00	7,00	5,00	1,74	7,56	-	-	7,75	-	7,75	-	71,95	-	0,54			2,28
21.03.17	24,00		66,18	58,48	7,70	73,61	42,91	30,70	7,00	5,00	1,79	7,78	-	-	7,97	-	7,97	-	73,30	-	0,57	-	-	2,36
22.03.17	24,00		66,18	58,48	7,70	73,61	42,91	30,70	7,00	5,00	1,79	7,78	-	-	7,97	-	7,97	-	73,30	-	0,57	-	-	2,36
Среднее	24,00	-	86,32	79,40	6,92	78,17	49,07	29,10	7,00	5,00	2,28	7,11	-	-	7,30	-	7,30	-	77,70	-	0,55	-	-	2,83
Итого	696,00		2503,35	2302,55	200,80						66,02	206,28	0,00	0,00	211,75	0,00	211,75	0,00			15,99	0,00	0,00	82,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **82,01** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **211,75** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУГЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
« » 25 МАР 2017 г.