Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 26 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 26
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 219384
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219384-ч(с)-0317.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
22.02.17	24,00	-	71,46	61,76	9,70	84,87	45,99	38,88	7,00	5,00	2,58	7,62	-	-	7,86	-	7,86	-	84,56	-	0,65			3,23
23.02.17	24,00	-	71,90	61,73	10,17	85,08	46,25	38,83	7,00	5,00	2,59	8,07	-	-	8,34	-	8,34	-	84,78	-	0,68			3,27
24.02.17	24,00	-	68,69	58,74	9,95	85,46	45,72	39,74	7,00	5,00	2,50	8,11	-	-	8,39	-	8,39	-	85,16	-	0,69			3,19
25.02.17	24,00	-	71,43	61,55	9,88	86,02	46,11	39,91	7,00	5,00	2,64	7,80	-	-	8,04	-	8,04	-	85,77	-	0,67			3,31
26.02.17	24,00	-	72,51	61,78	10,73	85,88	46,41	39,47	7,00	5,00	2,63	8,62	-	-	8,90	-	8,90	-	85,61	-	0,74			3,37
27.02.17	24,00	-	73,53	61,84	11,69	84,25	45,95	38,30	7,00	5,00	2,56	9,55	-	-	9,85	-	9,85	-	83,58	-	0,80			3,36
28.02.17	24,00	-	73,59	62,47	11,12	80,97	45,48	35,49	7,00	5,00	2,39	9,08	-	-	9,34	-	9,34	-	80,33	-	0,73			3,12
01.03.17	24,00	-	74,69	62,70	11,99	77,14	44,14	33,00	7,00	5,00	2,23	9,97	-	-	10,20	-	10,20	-	76,37	-	0,76			3,00
02.03.17	24,00	-	73,65	62,56	11,09	77,00	43,92	33,08	7,00	5,00	2,23	9,11	-	-	9,35	-	9,35	-	76,80	-	0,70			2,92
03.03.17	24,00	-	73,14	62,43	10,71	76,65	43,65	33,00	7,00	5,00	2,22	8,71	-	-	8,95	-	8,95	-	76,44	-	0,67			2,88
04.03.17	24,00	-	73,12	61,79	11,33	76,86	42,95	33,91	7,00	5,00	2,25	9,35	-	-	9,58	-	9,58	-	76,80	-	0,72			2,97
05.03.17	24,00	-	72,83	61,91	10,92	76,97	42,61	34,36	7,00	5,00	2,29	8,88	-	-	9,13	-	9,13	-	76,83	-	0,68			2,97
06.03.17	24,00	-	72,60	62,02	10,58	76,61	42,38	34,23	7,00	5,00	2,28	8,58	-	-	8,79	-	8,79	-	76,41	-	0,66			2,94
07.03.17	24,00	-	73,90	62,44	11,46	76,95	43,01	33,94	7,00	5,00	2,28	9,45	-	-	9,69	-	9,69	-	76,87	-	0,73			3,00
08.03.17	24,00	-	74,00	62,72	11,28	77,26	43,46	33,80	7,00	5,00	2,29	9,19	-	-	9,42	-	9,42	-	77,12	-	0,71			2,99
09.03.17	24,00	-	73,38	62,07	11,31	74,94	42,79	32,15	7,00	5,00	2,16	9,24	-	-	9,46	-	9,46	-	74,27	-	0,68			2,84
10.03.17	24,00	-	72,39	61,81	10,58	73,73	42,26	31,47	7,00	5,00	2,10	8,53	-	-	8,72	-	8,72	-	73,59	-	0,63			2,73
11.03.17	24,00	-	73,49	61,60	11,89	73,92	42,20	31,72	7,00	5,00	2,12	9,70	-	-	9,94	-	9,94	-	73,91	-	0,72			2,84
12.03.17	24,00	-	73,88	61,78	12,10	73,66	42,09	31,57	7,00	5,00	2,12	9,84	-	-	10,08	-	10,08	-	73,55	-	0,72			2,84
13.03.17	24,00	-	74,95	63,81	11,14	73,71	42,65	31,06	7,00	5,00	2,15	8,87	-	-	9,09	-	9,09	-	73,60	-	0,65			2,80
14.03.17	24,00	-	77,19	65,28	11,91	73,84	43,01	30,83	7,00	5,00	2,18	9,64	-	-	9,88	-	9,88	-	73,78	-	0,71			2,89
15.03.17	24,00	-	76,70	64,89	11,81	74,75	43,76	30,99	7,00	5,00	2,18	9,52	-	-	9,74	-	9,74	-	74,67	-	0,71			2,90
16.03.17	24,00	-	76,00	64,93	11,07	73,91	43,19	30,72	7,00	5,00	2,16	8,80	-	-	9,02	-	9,02	-	73,70	-	0,65			2,81
17.03.17	24,00	-	76,18	64,81	11,37	74,11	43,44	30,67	7,00	5,00	2,16	9,04	-	-	9,25	-	9,25	-	74,06	-	0,67			2,83
18.03.17	24,00	-	77,67	64,53	13,14	73,59	43,37	30,22	7,00	5,00	2,13	10,73	-	-	11,00	-	11,00	-	73,28	-	0,79			2,92
19.03.17	24,00	-	76,60	64,07	12,53	71,78	42,46	29,32	7,00	5,00	2,03	10,35	-	-	10,59	-	10,59	-	71,76	-	0,74			2,78
20.03.17	24,00	-	73,49	61,88	11,61	72,01	41,87	30,14	7,00	5,00	2,02	9,52	-	-	9,73	-	9,73	-	71,99	-	0,69			2,70
21.03.17	24,00		75,92	63,49	12,43	72,46	42,57	29,89	7,00	5,00	2,06	10,20	-	-	10,44	-	10,44	-	72,34	-	0,74	-	-	2,80
22.03.17	24,00		75,92	63,49	12,43	72,46	42,57	29,89	7,00	5,00	2,06	10,20	-	-	10,44	-	10,44	-	72,34	-	0,74	-	-	2,80
Среднее	24,00	-	73,96	62,65	11,31	77,13	43,66	33,47	7,00	5,00	2,26	9,18	-	-	9,42	-	9,42	-	76,91	-	0,70	-	-	2,96
Итого	696,00		2144,80	1816,89	327,91						65,58	266,27	0,00	0,00	273,21	0,00	273,21	0,00			20,40	0,00	0,00	85,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 06:00	14835,69	13001,90	1894,39	-	1943,77	-	460,47	-	-
	22.03.17 12:00	16918,56	14768,76	2150,69	-	2206,81	-	549,67	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **85,98** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **273,21** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 МАР 2017
печать энергосбыта
«___» _____ г.