Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 30 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 30
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1318865-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1318865 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	78,51	76,41	2,10	84,62	51,69	32,93	5,36	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,70
23.02.17	24,00		77,86	75,83	2,03	84,69	50,91	33,79	5,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,74
24.02.17	24,00	-	78,25	76,15	2,09	84,12	50,86	33,26	5,37	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,72
25.02.17	24,00		77,86	75,83	2,03	84,69	50,91	33,79	5,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,74
26.02.17	24,00	-	77,28	75,31	1,97	84,72	50,69	34,03	5,35	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
27.02.17	24,00	-	78,05	76,03	2,02	85,24	51,17	34,07	5,36	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
28.02.17	24,00		77,86	75,83	2,03	84,69	50,91	33,79	5,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,74
01.03.17	24,00	-	78,65	76,52	2,12	83,60	50,95	32,65	5,36	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,68
02.03.17	24,00	-	79,47	77,31	2,16	80,33	50,27	30,06	5,38	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
03.03.17	24,00	-	79,43	77,23	2,20	76,62	48,77	27,85	5,38	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
04.03.17	24,00	-	79,39	77,21	2,18	76,36	48,51	27,85	5,38	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,32
05.03.17	24,00	-	79,02	76,84	2,18	76,03	48,19	27,84	5,38	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,31
06.03.17	24,00	-	78,32	76,18	2,14	76,23	47,78	28,45	5,35	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
07.03.17	24,00	-	78,29	76,17	2,12	76,36	47,50	28,86	5,35	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
08.03.17	24,00	-	78,34	76,23	2,11	76,02	47,05	28,97	5,37	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
09.03.17	24,00	-	79,26	77,13	2,13	76,27	47,52	28,75	5,38	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
10.03.17	24,00	-	79,54	77,39	2,15	76,59	48,01	28,58	5,39	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
11.03.17	24,00	-	78,74	76,61	2,14	74,42	47,17	27,25	5,38	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,25
12.03.17	24,00	-	78,28	76,15	2,13	73,13	46,44	26,69	5,37	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,19
13.03.17	24,00	-	78,15	76,03	2,12	73,26	46,49	26,77	5,35	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
14.03.17	24,00	-	78,18	76,05	2,13	73,04	46,37	26,67	5,36	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,19
15.03.17	24,00	-	78,88	76,73	2,15	73,10	46,60	26,50	5,37	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
16.03.17	24,00	-	79,97	77,78	2,18	73,21	46,91	26,30	5,39	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,21
17.03.17	24,00	-	80,13	77,97	2,17	74,08	47,54	26,54	5,40	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,24
18.03.17	24,00		79,66	77,49	2,17	73,46	47,02	26,45	5,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,22
19.03.17	24,00	-	78,52	76,38	2,13	73,45	47,28	26,17	5,31	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
20.03.17	24,00	-	80,34	78,12	2,21	73,01	47,14	25,87	5,41	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,19
21.03.17	24,00	-	80,03	77,81	2,22	71,16	46,32	24,84	5,40	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
22.03.17	24,00	-	79,08	76,86	2,23	71,36	46,17	25,19	5,39	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
Среднее	24,00	-	78,81	76,68	2,13	77,37	48,38	28,99	5,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,39
Итого	696,00		2285,36	2223,61	61,74						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	69,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	12.01.16 16:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.01.16 16:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **69,41** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«23» МАР 2017 г.