Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 23 / ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Пролетарский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 23
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-220998-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 220998 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,45164
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,158
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=63,199

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-										33,05	0,00	33,05	33,73	-	33,73	-	67,77	10,47				2,24
23.02.17	24,00	-										32,44	0,00	32,44	33,08	-	33,08	-	66,33	9,85				2,15
24.02.17	24,00	-										32,61	0,00	32,61	33,31	-	33,31	-	67,18	10,47				2,19
25.02.17	24,00	-										35,05	0,00	35,05	35,77	-	35,77	-	68,00	9,23				2,38
26.02.17	24,00	-										37,80	0,00	37,80	38,61	-	38,61	-	69,15	9,87				2,61
27.02.17	24,00	-										34,85	0,00	34,85	35,58	-	35,58	-	66,94	10,72				2,33
28.02.17	24,00	-										32,77	0,00	32,77	33,43	-	33,43	-	67,42	11,36				2,21
01.03.17	24,00	-										30,93	0,00	30,93	31,61	-	31,61	-	68,79	13,46				2,13
02.03.17	24,00	-										32,59	0,00	32,59	33,28	-	33,28	-	68,09	13,83				2,22
03.03.17	24,00	-										32,67	0,00	32,67	33,37	-	33,37	-	68,06	13,56				2,22
04.03.17	24,00	-										33,91	0,00	33,91	34,66	-	34,66	-	69,73	13,21				2,36
05.03.17	24,00	-										39,10	0,00	39,10	39,96	-	39,96	-	70,27	11,79				2,75
06.03.17	24,00	-										34,97	0,00	34,97	35,75	-	35,75	-	69,88	10,79				2,44
07.03.17	24,00	-										34,50	0,00	34,50	35,21	-	35,21	-	67,21	10,98				2,32
08.03.17	24,00	-										34,50	0,00	34,50	35,21	-	35,21	-	61,66	12,31				2,13
09.03.17	24,00	-										34,50	0,00	34,50	35,21	-	35,21	-	61,28	12,89				2,11
10.03.17	24,00	-										34,50	0,00	34,50	35,21	-	35,21	-	66,25	13,18				2,29
11.03.17	24,00	-										34,50	0,00	34,50	35,21	-	35,21	-	67,43	13,28				2,33
12.03.17	24,00	-										34,50	0,00	34,50	35,21	-	35,21	-	67,54	13,21				2,33
13.03.17	24,00	-										34,50	0,00	34,50	35,21	-	35,21	-	67,15	13,08				2,32
14.03.17	24,00	-										34,50	0,00	34,50	35,21	-	35,21	-	67,69	13,42				2,34
15.03.17	24,00	-										34,50	0,00	34,50	35,21	-	35,21	-	66,01	13,68				2,28
16.03.17	24,00	-										34,50	0,00	34,50	35,21	-	35,21	-	66,14	14,16				2,28
17.03.17	24,00	-										34,50	0,00	34,50	35,21	-	35,21	-	64,86	13,79				2,24
18.03.17	24,00	-										34,50	0,00	34,50	35,21	-	35,21	-	67,55	14,27				2,33
19.03.17	24,00	-										40,29	0,00	40,29	41,11	-	41,11	-	66,38	14,39				2,67
20.03.17	24,00	-										36,10	0,00	36,10	36,81	-	36,81	-	66,15	14,44				2,39
21.03.17	24,00	-										32,89	0,00	32,89	33,54	-	33,54	-	66,24	14,69				2,18
22.03.17	24,00											36,43	0,00	36,43	31,80	-	31,80	-	66,26	14,51	-	-	-	2,41
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,57	-	34,57	35,10	-	35,10	-	67,01	12,58	-	-	-	2,32
Итого	696,00		0,00	0,00	0,00						0,00	1002,46	0,00	1002,46	1017,86	0,00	1017,86	0,00			0,00	0,00	0,00	67,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 06:00	74347,83	0,00	0,00	-	0,00	-	5352,81	-	-
	22.03.17 16:00	74950,09	0,00	0,00	-	0,00	-	5393,67	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **67,19** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1017,86** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» МАРТА 2017 г.