Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 23 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 23
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-221000-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 221000 Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	120,59	120,59	0,00	76,55	50,90	25,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
23.02.17	24,00	-	121,30	121,30	0,00	75,42	50,12	25,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
24.02.17	24,00	-	121,09	121,09	0,00	76,37	50,76	25,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
25.02.17	24,00	-	120,63	120,63	0,00	75,56	50,00	25,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
26.02.17	24,00	-	119,71	119,71	0,00	77,62	51,19	26,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
27.02.17	24,00	-	117,95	117,95	0,00	74,94	49,80	25,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
28.02.17	24,00	-	121,08	121,08	0,00	73,05	49,10	23,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,91
01.03.17	24,00	-	120,96	120,96	0,00	72,15	49,48	22,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
02.03.17	24,00	-	118,91	118,91	0,00	71,25	48,89	22,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
03.03.17	24,00	-	120,82	120,82	0,00	70,57	48,76	21,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,64
04.03.17	24,00	-	122,86	122,86	0,00	65,87	46,36	19,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
05.03.17	24,00	-	121,36	121,36	0,00	67,41	46,43	20,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
06.03.17	24,00	-	121,13	121,13	0,00	68,15	46,55	21,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,62
07.03.17	24,00	-	118,40	118,40	0,00	69,40	46,47	22,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
08.03.17	24,00	-	118,85	118,85	0,00	69,50	46,95	22,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,68
09.03.17	24,00	-	119,52	119,52	0,00	66,44	45,85	20,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
10.03.17	24,00	-	119,65	119,65	0,00	66,46	46,01	20,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
11.03.17	24,00	-	120,10	120,10	0,00	66,35	45,97	20,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
12.03.17	24,00	-	119,81	119,81	0,00	66,73	46,18	20,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
13.03.17	24,00	-	120,77	120,77	0,00	68,61	47,17	21,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
14.03.17	24,00	-	120,91	120,91	0,00	66,15	46,12	20,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
15.03.17	24,00	-	120,59	120,59	0,00	65,73	45,88	19,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
16.03.17	24,00	-	120,57	120,57	0,00	65,99	46,20	19,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
17.03.17	24,00	-	120,75	120,75	0,00	66,70	46,39	20,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
18.03.17	24,00	-	121,01	121,01	0,00	67,17	46,79	20,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
19.03.17	24,00	-	121,14	121,14	0,00	65,76	46,13	19,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
20.03.17	24,00	-	121,45	121,45	0,00	63,32	45,06	18,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,22
21.03.17	24,00	-	122,07	122,07	0,00	64,64	45,72	18,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,31
22.03.17	24,00		121,55	121,55	-	64,57	45,64	18,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
Среднее	24,00	-	120,54	120,54	-	69,26	47,48	21,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,63
Итого	696,00		3495,53	3495,53	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	76,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 06:00	22983,08	26358,78	-	-	-	-	485,23	-	
	22.03.17 16:00	26408,44	29784,14	-	-	-	-	559,85	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **76,15** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«23» МАР 2017 г.