Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 44 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 44
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Txв, гр.С= 0

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207191-ч(с)-0317.txt
Режим (схема): 3001

Вычислитель: ВКТ-7 № 207191
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольны
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал
22.02.17	24,00	-	142,81	142,81	0,00	83,22	50,49	32,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.02.17	24,00	-	143,12	143,12	0,00	83,00	50,30	32,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.02.17	24,00	-	143,47	143,47	0,00	83,18	50,51	32,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25.02.17	24,00	-	142,20	142,20	0,00	83,51	50,01	33,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26.02.17	24,00	-	143,43	143,43	0,00	84,08	50,56	33,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27.02.17	24,00	-	143,85	143,85	0,00	84,00	50,84	33,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28.02.17	24,00	-	144,53	144,53	0,00	82,63	50,55	32,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.17	24,00	-	145,23	145,23	0,00	79,52	49,99	29,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.17	24,00	-	143,69	143,69	0,00	75,92	48,36	27,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.03.17	24,00	-	144,33	144,33	0,00	75,45	47,92	27,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.17	24,00	-	143,49	143,49	0,00	75,10	47,49	27,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.03.17	24,00	-	142,09	142,09	0,00	75,24	46,94	28,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.03.17	24,00	-	141,78	141,78	0,00	75,35	46,68	28,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07.03.17	24,00	-	141,45	141,45	0,00	75,03	46,20	28,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.03.17	24,00	-	143,56	143,56	0,00	75,29	46,95	28,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.03.17	24,00	-	144,89	144,89	0,00	75,64	47,53	28,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.03.17	24,00	-	142,92	142,92	0,00	73,60	46,65	26,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.03.17	24,00	-	141,73	141,73	0,00	72,23	45,83	26,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.03.17	24,00	-	141,65	141,65	0,00	72,34	45,81	26,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.03.17	24,00	-	141,56	141,56	0,00	72,14	45,60	26,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.03.17	24,00	-	142,76	142,76	0,00	72,18	45,75	26,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.03.17	24,00	-	144,04	144,04	0,00	72,30	46,13	26,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.03.17	24,00	-	145,18	145,18	0,00	73,17	46,78	26,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.03.17	24,00	-	144,36	144,36	0,00	72,45	46,29	26,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.03.17	24,00	-	144,49	144,49	0,00	72,55	46,42	26,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.03.17	24,00	-	144,57	144,57	0,00	72,19	46,32	25,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.03.17	24,00	-	144,51	144,51	0,00	70,36	45,44	24,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.03.17	24,00	-	143,26	143,26	0,00	70,53	45,44	25,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.03.17	24,00		144,11	144,11	0,00	71,03	45,73	25,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Среднее	24,00	-	143,42	143,42	-	75,97	47,57	28,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Итого	696,00		4159,06	4159,06	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 06:00	35718,03	35699,15	-	-	-	-	1066,63	-	-
	22.03.17 12:00	39768,81	39749,93	-	-	-	-	1181,88	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 0 °C = 0,00 Гкал;
Корректировка на температуру холодной воды **118,22** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.
Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) / /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП Филиал Управление Отдел эксп ОТЧЁТ печ

«23 МАР 2017»