

Объект: ЖЭС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбелина 46 / С/О
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источник: За Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УЭТЗ за март 2017
 Договор: _____
 Спорт-Адрес: Цимбелина 46
 Телефон: (812) 313-47-06
 Смена подключения: Дневная

Узел учета: С/О
 Код УЭТЗ: _____
 Расшифровать совместно с УЭТЗ: график 150/70
 Тэп, гр.С= 0

Установленные приборы: Часовые и счетчик арматуры в фидале: ВКР7-207133-С(С)0317-5К
 Вычислитель: ВКР7-№ 207133
 Подкал.гр.(М1): расходомер: Гипл= _____
 Обкат.гр.(М2): расходомер: Гипл= _____
 ТР-Д. ГР(М3): расходомер: Гипл= _____
 ТР-Цирк. ГР(М4): расходомер: Гипл= _____
 ТР-подпитки(У5): расходомер: Гипл= _____
 Расчетный алгоритм: энка: Q=М1*(П1-П2)+М2*(П2-П3)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: _____
 Договорные нагрузки (гр.час), Гкал/час: _____
 Договорные расходы (гр.сут.), Г/сут: _____
 Фактические потребления за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017
 Qгр=0 Qтеп=0 Qотх=0 Qотх.гр=0 Qотх.гр.ср=0 Qотх.гр.ср.ср=0 Qотх.гр.ср.ср.ср=0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТБ-1)												Учет ТЭС (ТБ-2)								Контрольные данные		Общие теплотопотреб					
			М1	М2	дМ1	Т1	Т2	С	С	С	Р1	Р2	Qотоп	М3	М4	дМ3	М5	М6	дМ5	М7	М8	дМ7	Т3	Т4		Qтеп.общ.	Qтеп.кал.	Qтеп.гр.	Q.общ.	
22.02.17	24.00	-	141,69	141,69	0,00	83,89	50,94	32,95	7,00	5,00	4,67	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,67
23.02.17	24.00	-	142,06	142,06	0,00	83,68	50,81	32,87	7,00	5,00	4,68	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	4,68	
24.02.17	24.00	-	142,32	142,32	0,00	83,86	50,97	32,89	7,00	5,00	4,69	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	4,76	
25.02.17	24.00	-	141,22	141,22	0,00	84,19	50,52	33,67	7,00	5,00	4,76	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	4,79	
26.02.17	24.00	-	142,26	142,26	0,00	84,76	51,10	33,66	7,00	5,00	4,79	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	4,76	
27.02.17	24.00	-	142,66	142,66	0,00	84,67	51,35	33,32	7,00	5,00	4,76	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	4,62	
28.02.17	24.00	-	143,12	143,12	0,00	84,28	51,04	32,24	7,00	5,00	4,62	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	4,29	
01.03.17	24.00	-	143,92	143,92	0,00	80,12	50,94	29,78	7,00	5,00	4,29	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	3,97	
02.03.17	24.00	-	142,88	142,88	0,00	76,46	48,71	27,75	7,00	5,00	3,97	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	3,97	
03.03.17	24.00	-	143,33	143,33	0,00	76,03	48,34	27,69	7,00	5,00	3,97	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	4,01	
04.03.17	24.00	-	142,69	142,69	0,00	75,68	47,90	27,78	7,00	5,00	3,97	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	4,06	
05.03.17	24.00	-	141,53	141,53	0,00	75,84	47,51	28,33	7,00	5,00	4,01	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	4,06	
06.03.17	24.00	-	142,86	142,86	0,00	75,96	47,34	28,62	7,00	5,00	4,06	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	4,06	
07.03.17	24.00	-	141,16	141,16	0,00	75,88	47,47	28,41	7,00	5,00	4,06	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	4,05	
08.03.17	24.00	-	142,86	142,86	0,00	75,88	47,47	28,41	7,00	5,00	4,05	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	3,83	
09.03.17	24.00	-	143,90	143,90	0,00	76,22	48,06	28,16	7,00	5,00	4,05	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	3,75	
10.03.17	24.00	-	142,19	142,19	0,00	74,16	47,26	28,90	7,00	5,00	3,83	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	3,76	
11.03.17	24.00	-	141,40	141,40	0,00	72,78	46,41	26,37	7,00	5,00	3,75	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	3,75	
12.03.17	24.00	-	141,22	141,22	0,00	72,91	46,18	26,61	7,00	5,00	3,76	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	3,76	
13.03.17	24.00	-	141,24	141,24	0,00	72,69	46,18	26,51	7,00	5,00	3,75	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	3,78	
14.03.17	24.00	-	142,11	142,11	0,00	72,74	46,32	26,42	7,00	5,00	3,78	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	3,83	
15.03.17	24.00	-	143,54	143,54	0,00	72,84	46,56	26,28	7,00	5,00	3,78	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	3,77	
16.03.17	24.00	-	144,49	144,49	0,00	72,84	47,23	26,49	7,00	5,00	3,83	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	3,78	
17.03.17	24.00	-	143,83	143,83	0,00	73,10	46,78	26,21	7,00	5,00	3,77	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	3,73	
18.03.17	24.00	-	144,06	144,06	0,00	73,10	46,86	26,24	7,00	5,00	3,78	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	3,58	
19.03.17	24.00	-	144,07	144,07	0,00	70,89	46,05	24,84	7,00	5,00	3,57	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	3,57	
20.03.17	24.00	-	143,93	143,93	0,00	71,06	46,06	25,04	7,00	5,00	3,57	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	3,63	
21.03.17	24.00	-	142,72	142,72	0,00	71,56	46,32	25,24	7,00	5,00	3,63	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	4,07	
22.03.17	24.00	-	143,57	143,57	0,00	71,56	46,32	25,24	7,00	5,00	3,63	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	4,07	
Среднее	24.00	-	142,66	142,66	0,00	76,56	48,09	28,48	7,00	5,00	4,07	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	117,89	
Итого	696,00	-	4137,23	4137,23	0,00	4137,23	2521,16	1187,37	1187,37	1187,37	1187,37	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	117,89	

Показания счетчиков на момент снятия данных: 22.02.17 06:00 38515,32 38521,16 0,00 0,00 22.03.17 13:00 39851,19 39855,30 0,00 0,00 1187,37

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: _____ Гкал; кВт.м;
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: _____ м³;
 Период расчета по договору: _____
 Период превышения Ц: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: _____
 Итого по приборам учета: _____ с учетом корректировок

0 °С = 0,00 Гкал;
 117,89 Гкал;
 куб.м.

Филиал "Энергосбыт"
 Управляющий приборного учета
 Отдел эксплуатации КУЭТ
 Отчет за март 2017

ИнфраХит Монтаж
 для учета энергии
 Отдел эксплуатации КУЭТ