Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 54 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 54
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207134-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207134 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	134,49	134,49	0,00	75,59	44,84	30,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,14
23.02.17	24,00	-	134,49	134,49	0,00	75,59	44,84	30,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,14
24.02.17	24,00	-	134,49	134,49	0,00	75,59	44,84	30,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,14
25.02.17	24,00	-	134,49	134,49	0,00	75,59	44,84	30,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,14
26.02.17	24,00	-	134,49	134,49	0,00	75,59	44,84	30,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,14
27.02.17	24,00	-	134,49	134,49	0,00	75,59	44,84	30,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,14
28.02.17	24,00	-	134,49	134,49	0,00	75,59	44,84	30,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,14
01.03.17	24,00	-	134,49	134,49	0,00	75,59	44,84	30,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,14
02.03.17	24,00	-	134,31	134,31	0,00	76,02	45,19	30,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,14
03.03.17	24,00	-	134,78	134,78	0,00	75,55	44,94	30,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,13
04.03.17	24,00	-	134,38	134,38	0,00	75,20	44,38	30,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,14
05.03.17	24,00	-	133,24	133,24	0,00	75,34	43,76	31,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,21
06.03.17	24,00	-	132,53	132,53	0,00	75,46	43,44	32,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,24
07.03.17	24,00	-	132,79	132,79	0,00	75,15	43,05	32,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,26
08.03.17	24,00	-	134,41	134,41	0,00	75,39	43,72	31,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,26
09.03.17	24,00	-	135,12	135,12	0,00	75,75	44,25	31,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,26
10.03.17	24,00	-	133,59	133,59	0,00	73,73	43,53	30,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,04
11.03.17	24,00	-	133,01	133,01	0,00	72,31	42,80	29,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,93
12.03.17	24,00	-	132,82	132,82	0,00	72,43	42,67	29,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,95
13.03.17	24,00	-	132,68	132,68	0,00	72,23	42,56	29,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,94
14.03.17	24,00	-	133,56	133,56	0,00	72,27	42,65	29,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,96
15.03.17	24,00	-	134,90	134,90	0,00	72,38	43,09	29,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,95
16.03.17	24,00	-	135,65	135,65	0,00	73,25	43,70	29,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,01
17.03.17	24,00	-	135,02	135,02	0,00	72,55	43,37	29,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,94
18.03.17	24,00	-	135,47	135,47	0,00	72,64	43,44	29,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,96
19.03.17	24,00	-	135,51	135,51	0,00	72,29	43,19	29,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,94
20.03.17	24,00	-	135,21	135,21	0,00	70,45	42,43	28,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,79
21.03.17	24,00	-	134,13	134,13	0,00	70,61	42,38	28,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,79
22.03.17	24,00		134,95	134,95	-	71,12	42,67	28,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,84
Среднее	24,00	-	134,28	134,28	-	74,03	43,79	30,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,06
Итого	696,00		3893,98	3893,98	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	117,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
22.02.17 06:00	33772,73	33291,51	-	-	-	-	1142,91	-	-
22.03.17 11:00	37574,20	37038,36	-	-	-	-	1256,45	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **117,79** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ / _____ /

ООО "ИнфраХит Монтаж" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

«23» МАР 2017 г.