Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 56 / СЦО | Строит.Адрес: Цимбалина 56 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208245-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208245 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	124,47	124,47	0,00	83,18	46,56	36,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,56
23.02.17	24,00	-	124,96	124,96	0,00	82,97	46,37	36,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,58
24.02.17	24,00	-	125,13	125,13	0,00	83,15	46,64	36,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,57
25.02.17	24,00	-	124,24	124,24	0,00	83,44	46,06	37,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,65
26.02.17	24,00	-	125,11	125,11	0,00	84,02	46,58	37,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,69
27.02.17	24,00	-	125,24	125,24	0,00	83,95	46,86	37,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,65
28.02.17	24,00	-	125,64	125,64	0,00	82,66	46,73	35,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,51
01.03.17	24,00	-	126,18	126,18	0,00	79,53	46,31	33,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,20
02.03.17	24,00	-	125,07	125,07	0,00	75,92	44,97	30,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,87
03.03.17	24,00	-	125,50	125,50	0,00	75,38	44,52	30,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,87
04.03.17	24,00	-	125,21	125,21	0,00	75,04	44,20	30,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,86
05.03.17	24,00	-	124,11	124,11	0,00	75,18	43,61	31,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,92
06.03.17	24,00	-	123,71	123,71	0,00	75,29	43,29	32,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,96
07.03.17	24,00	-	123,67	123,67	0,00	74,98	42,85	32,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,98
08.03.17	24,00	-	125,22	125,22	0,00	75,22	43,59	31,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,97
09.03.17	24,00	-	125,85	125,85	0,00	75,58	44,21	31,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,95
10.03.17	24,00	-	124,52	124,52	0,00	73,60	43,57	30,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,74
11.03.17	24,00	-	123,95	123,95	0,00	72,16	42,78	29,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,64
12.03.17	24,00	-	123,85	123,85	0,00	72,26	42,69	29,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,66
13.03.17	24,00	-	123,68	123,68	0,00	72,07	42,57	29,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,65
14.03.17	24,00	-	124,53	124,53	0,00	72,10	42,68	29,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,67
15.03.17	24,00	-	125,71	125,71	0,00	72,21	42,99	29,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,68
16.03.17	24,00	-	126,43	126,43	0,00	73,08	43,61	29,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,73
17.03.17	24,00	-	125,88	125,88	0,00	72,40	43,19	29,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,68
18.03.17	24,00	-	126,19	126,19	0,00	72,48	43,40	29,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,67
19.03.17	24,00	-	126,26	126,26	0,00	72,17	43,34	28,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,64
20.03.17	24,00	-	125,96	125,96	0,00	70,30	42,62	27,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
21.03.17	24,00	-	124,95	124,95	0,00	70,46	42,59	27,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
22.03.17	24,00		125,72	125,72	0,00	70,98	42,85	28,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,54
Среднее	24,00	-	125,07	125,07	-	75,92	44,21	31,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,97
Итого	696,00		3626,94	3626,94	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	115,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 06:00	37386,12	37384,41	-	-	-	-	1228,17	-	-
	22.03.17 12:00	40918,61	40916,90	-	-	-	-	1340,33	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **115,05** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ печать энергосбыта «23» МАР 2017 г.