Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9105.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 10 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 10 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202222-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202222 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	193,76	178,40	15,36	82,80	60,06	22,74	7,00	5,00	4,41	96,15	82,84	13,31	99,12	84,81	14,31	-	82,97	71,36	0,93			5,34
23.02.17	24,00	-	201,86	187,46	14,40	86,76	63,13	23,63	7,00	5,00	4,79	99,28	87,12	12,16	102,57	89,34	13,23	-	86,89	75,02	0,91			5,69
24.02.17	24,00	-	200,72	186,07	14,65	86,40	62,88	23,52	7,00	5,00	4,73	98,63	86,29	12,34	101,92	88,49	13,43	-	86,52	74,69	0,92			5,65
25.02.17	24,00	-	195,30	180,82	14,48	86,42	62,16	24,26	7,00	5,00	4,76	95,94	83,82	12,12	99,12	85,97	13,15	-	86,54	74,30	0,90			5,65
26.02.17	24,00	-	200,03	183,50	16,53	86,52	62,65	23,87	7,00	5,00	4,79	99,06	84,88	14,18	102,36	87,02	15,34	-	86,64	74,63	1,04			5,82
27.02.17	24,00	-	197,69	184,96	12,73	86,57	62,92	23,65	7,00	5,00	4,69	96,41	85,88	10,53	99,61	88,04	11,57	-	86,70	74,64	0,80			5,49
28.02.17	24,00	-	200,26	186,57	13,69	85,21	62,35	22,86	7,00	5,00	4,59	98,13	86,58	11,55	101,30	88,73	12,57	-	85,31	73,80	0,85			5,44
01.03.17	24,00	-	203,36	188,99	14,37	82,42	61,36	21,06	7,00	5,00	4,30	100,27	88,01	12,26	103,31	90,11	13,20	-	82,53	72,00	0,88			5,18
02.03.17	24,00	-	196,17	180,65	15,52	80,25	59,57	20,68	7,00	5,00	4,08	97,51	84,00	13,51	100,33	85,90	14,43	-	80,34	69,96	0,92			4,99
03.03.17	24,00	-	190,45	175,88	14,57	78,36	57,81	20,55	7,00	5,00	3,92	94,41	81,95	12,46	97,06	83,66	13,40	-	78,50	68,06	0,85			4,76
04.03.17	24,00	-	194,60	177,07	17,53	79,63	58,58	21,05	7,00	5,00	4,11	97,65	82,17	15,48	100,46	83,94	16,52	-	79,74	69,15	1,02			5,13
05.03.17	24,00	-	194,28	174,98	19,30	79,15	57,68	21,47	7,00	5,00	4,18	98,07	80,96	17,11	100,84	82,70	18,14	-	79,27	68,37	1,11			5,29
06.03.17	24,00	-	199,28	183,85	15,43	79,29	58,15	21,14	7,00	5,00	4,22	98,97	85,38	13,59	101,78	87,29	14,49	-	79,41	68,72	0,90			5,12
07.03.17	24,00	-	201,00	184,48	16,52	79,39	58,12	21,27	7,00	5,00	4,29	100,18	85,58	14,60	103,03	87,48	15,55	-	79,51	68,76	0,96			5,25
08.03.17	24,00	-	203,98	187,89	16,09	79,55	58,81	20,74	7,00	5,00	4,24	101,40	87,22	14,18	104,29	89,14	15,15	-	79,67	69,23	0,95			5,19
09.03.17	24,00	-	195,82	180,21	15,61	78,46	57,88	20,58	7,00	5,00	4,04	97,38	83,66	13,72	100,09	85,42	14,67	-	78,58	68,19	0,90			4,94
10.03.17	24,00	-	198,28	181,91	16,37	78,65	58,31	20,34	7,00	5,00	4,05	98,79	84,29	14,50	101,58	86,12	15,46	-	78,76	68,61	0,95			5,00
11.03.17	24,00	-	201,59	185,02	16,57	77,73	57,89	19,84	7,00	5,00	4,01	100,41	85,65	14,76	103,16	87,49	15,67	-	77,85	67,94	0,96			4,97
12.03.17	24,00	-	204,04	183,04	21,00	77,54	57,50	20,04	7,00	5,00	4,10	103,45	84,22	19,23	106,27	86,02	20,25	-	77,65	67,65	1,21			5,30
13.03.17	24,00	-	199,99	183,77	16,22	77,57	57,55	20,02	7,00	5,00	4,01	99,53	85,05	14,48	102,23	86,83	15,40	-	77,69	67,66	0,93			4,95
14.03.17	24,00	-	200,79	184,67	16,12	77,47	57,72	19,75	7,00	5,00	3,98	99,84	85,40	14,44	102,55	87,21	15,34	-	77,60	67,72	0,93			4,91
15.03.17	24,00	-	204,03	187,20	16,83	77,61	58,03	19,58	7,00	5,00	4,01	101,68	86,39	15,29	104,47	88,25	16,22	-	77,74	67,97	0,98			4,98
16.03.17	24,00	-	201,28	186,49	14,79	77,62	58,10	19,52	7,00	5,00	3,94	99,67	86,25	13,42	102,39	88,11	14,28	-	77,74	67,92	0,86			4,80
17.03.17	24,00	-	200,62	185,41	15,21	77,47	57,53	19,94	7,00	5,00	4,01	99,58	85,68	13,90	102,29	87,50	14,79	-	77,59	67,56	0,88			4,88
18.03.17	24,00	-	202,81	185,88	16,93	77,65	57,91	19,74	7,00	5,00	4,01	101,39	85,69	15,70	104,17	87,54	16,63	-	77,78	67,91	0,98			4,99
19.03.17	24,00	-	204,22	185,01	19,21	76,63	57,45	19,18	7,00	5,00	3,93	103,04	85,03	18,01	105,78	86,83	18,95	-	76,72	67,26	1,10			5,03
20.03.17	24,00	-	202,44	185,35	17,09	74,93	56,33	18,60	7,00	5,00	3,77	101,28	85,41	15,87	103,89	87,09	16,80	-	75,04	65,78	0,96			4,73
21.03.17	24,00		203,16	185,41	17,74	76,40	57,23	19,17	7,00	5,00	3,90	101,90	85,38	16,53	104,61	87,15	17,46	-	76,51	66,98	1,01	-	-	4,92
22.03.17	24,00		203,16	185,41	17,74	76,40	57,23	19,17	7,00	5,00	3,90	101,90	85,38	16,53	104,61	87,15	17,46	-	76,51	66,98	1,01	-	-	4,92
Среднее	24,00	-	199,83	183,67	16,16	80,03	59,07	20,96	7,00	5,00	4,20	99,38	85,04	14,34	102,25	86,94	15,31	-	80,15	69,61	0,95	-	-	5,15
Итого	696,00		5794,96	5326,36	468,61						121,74	2881,91	2466,15	415,75	2965,20	2521,34	443,86	0,00			27,58	0,00	0,00	149,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	07.02.17 07:00	54896,96	50447,00	29871,15	25763,75	30638,02	26296,39	1056,84	-	-
	07.02.17 07:00	54896,96	50447,00	29871,15	25763,75	30638,02	26296,39	1056,84	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **149,19** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **443,86** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 МАР 2017
«___» _____ г.
печать энергосбыта