Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 01787
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01787-ч(с)-0317.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-3 20 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-01 Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-01 Преобр.давления:
Термопреобр.: ТПТ-1-3 Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,28

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
22.02.17	24,00	*	127,59	120,13	7,46	81,34	55,71	25,63	8,00	3,00	3,11	7,46			9,46		9,46	-	79,66		0,59			3,70
23.02.17	24,00	*	135,47	128,08	7,39	85,86	59,27	26,59	8,00	3,00	3,44	7,39			9,69		9,69	-	84,07		0,62			4,06
24.02.17	24,00	*	134,09	128,25	5,83	85,56	59,46	26,10	8,00	3,00	3,37	5,83			8,04		8,04	-	83,76		0,49			3,86
25.02.17	24,00	*	130,59	122,56	8,04	85,52	58,44	27,07	8,00	3,00	3,35	8,04			10,29		10,29	-	83,61		0,67			4,02
26.02.17	24,00	*	132,84	124,88	7,96	85,67	59,05	26,62	8,00	3,00	3,36	7,96			10,22		10,22	-	83,87		0,67			4,02
27.02.17	24,00	*	132,46	125,51	6,95	85,68	59,22	26,45	8,00	3,00	3,35	6,95			9,18		9,18	-	83,89		0,58			3,93
28.02.17	24,00	*	133,37	126,42	6,95	84,62	58,68	25,94	8,00	3,00	3,31	6,95			9,13		9,13	-	82,84		0,58			3,88
01.03.17	24,00	*	135,30	127,96	7,34	81,87	57,99	23,89	8,00	3,00	3,08	7,34			9,35		9,35	-	80,26		0,59			3,67
02.03.17	24,00	*	78,44	77,42	1,02	79,79	56,35	23,44	8,00	3,00	1,83	1,02			2,10		2,10	-	74,02		0,08			1,91
03.03.17	24,00	*	121,29	114,51	6,78	77,14	54,09	23,05	8,00	3,00	2,67	6,78			8,43		8,43	-	75,02		0,51			3,18
04.03.17	24,00	*	136,24	127,49	8,75	78,93	56,02	22,90	8,00	3,00	2,95	8,75			10,66		10,66	-	77,41		0,68			3,63
05.03.17	24,00	*	135,87	126,01	9,85	78,54	55,50	23,04	8,00	3,00	2,93	9,85			11,77		11,77	-	76,95		0,76			3,69
06.03.17	24,00		139,81	131,22	8,60	78,63	56,01	22,62	8,00	3,00	3,00	8,60			10,53		10,53	-	76,97		0,66			3,66
07.03.17	24,00		140,14	131,71	8,43	78,82	56,03	22,79	8,00	3,00	3,03	8,43			10,38		10,38	-	77,11		0,65			3,68
08.03.17	24,00	*	142,62	135,01	7,61	79,02	56,74	22,28	8,00	3,00	3,04	7,61			9,55		9,55	-	77,46		0,59			3,63
09.03.17	24,00	*	140,15	130,98	9,17	77,94	56,00	21,94	8,00	3,00	2,90	9,17			11,06		11,06	-	76,48		0,70			3,60
10.03.17	24,00	*	139,14	131,90	7,24	78,14	56,19	21,95	8,00	3,00	2,92	7,24			9,08		9,08	-	76,67		0,55			3,48
11.03.17	24,00	*	141,37	134,46	6,91	77,05	55,80	21,24	8,00	3,00	2,88	6,91			8,70		8,70	-	75,60		0,52			3,40
12.03.17	24,00	*	144,64	133,86	10,78	77,09	55,78	21,31	8,00	3,00	2,88	10,78			12,68		12,68	-	75,65		0,82			3,70
13.03.17	24,00	*	140,07	133,60	6,47	76,97	55,45	21,52	8,00	3,00	2,90	6,47			8,26		8,26	-	75,50		0,49			3,39
14.03.17	24,00	*	141,36	134,24	7,13	76,95	55,78	21,17	8,00	3,00	2,87	7,13			8,91		8,91	-	75,49		0,54			3,41
15.03.17	24,00	*	144,57	137,03	7,54	77,10	56,20	20,90	8,00	3,00	2,89	7,54			9,36		9,36	-	75,66		0,57			3,46
16.03.17	24,00	*	142,07	135,44	6,63	77,13	56,31	20,81	8,00	3,00	2,84	6,63			8,40		8,40	-	75,68		0,50			3,35
17.03.17	24,00	*	141,82	134,62	7,20	76,89	55,82	21,07	8,00	3,00	2,86	7,20			8,99		8,99	-	75,45		0,54			3,41
18.03.17	24,00	*	142,95	135,22	7,73	77,12	56,16	20,97	8,00	3,00	2,86	7,73			9,54		9,54	-	75,68		0,59			3,45
19.03.17	24,00	*	145,03	135,14	9,89	76,42	55,80	20,63	8,00	3,00	2,82	9,89			11,72		11,72	-	74,98		0,74			3,56
20.03.17	24,00	*	142,64	135,05	7,59	74,43	54,51	19,92	8,00	3,00	2,72	7,59			9,26		9,26	-	73,07		0,55			3,27
21.03.17	24,00		143,54	135,14	8,41	75,99	55,49	20,50	8,00	3,00	2,80	8,41	-	-	10,17	-	10,17	-	74,58	-	0,63	-	-	3,43
22.03.17	24,00		143,54	135,14	8,41	75,99	55,49	20,50	8,00	3,00	2,80	8,41	-	-	10,17	-	10,17	-	74,58	-	0,63	-	-	3,43
Среднее	24,00	-	136,17	128,59	7,59	79,39	56,53	22,86	8,00	3,00	2,96	7,59	-	-	9,49	-	9,49	-	77,65	-	0,59	-	-	3,55
Итого	696,00		3949,05	3728,97	220,07						85,76	220,07	0,00	0,00	275,09	0,00	275,09	0,00			17,09	0,00	0,00	102,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	12.02.16 03:00	78072,90	70345,86	11767,77	0,00	12050,29	0,00	1631,35	847,91	-
	12.02.16 03:00	78072,90	70345,86	11767,77	0,00	12050,29	0,00	1631,35	847,91	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С Q= 0,06 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **102,79** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **275,09** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел организации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 МАР 2017
«____» _____ г.