Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8823.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202229-ч(с)-0317.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 202229 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,322 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12958
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0589
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=97,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	152,07	126,23	25,84	81,69	55,96	25,73	7,00	5,00	3,26	25,84	-	-	28,52	-	28,52	-	81,73	-	2,11			5,37
23.02.17	24,00	-	163,12	76,45	86,67	85,63	58,62	27,01	7,00	5,00	2,08	86,67	-	-	90,71	-	90,71	-	85,62	-	7,42			9,50
24.02.17	24,00	-	161,12	0,00	161,12	85,31	59,05	26,26	7,00	5,00	0,01	161,12	-	-	166,34	-	166,34	-	85,31	-	13,75			13,75
25.02.17	24,00	-	155,88	122,67	33,21	85,24	58,11	27,13	7,00	5,00	3,34	33,21	-	-	36,26	-	36,26	-	85,23	-	2,83			6,17
26.02.17	24,00	-	159,07	132,46	26,61	85,39	58,75	26,64	7,00	5,00	3,54	26,61	-	-	29,58	-	29,58	-	85,37	-	2,27			5,81
27.02.17	24,00	-	155,73	132,44	23,29	85,47	58,85	26,62	7,00	5,00	3,54	23,29	-	-	26,16	-	26,16	-	85,46	-	1,99			5,53
28.02.17	24,00	-	156,90	134,85	22,05	84,19	58,25	25,94	7,00	5,00	3,51	22,05	-	-	24,84	-	24,84	-	84,13	-	1,86			5,36
01.03.17	24,00	-	157,92	137,83	20,09	81,49	57,23	24,26	7,00	5,00	3,35	20,09	-	-	22,65	-	22,65	-	81,45	-	1,64			4,99
02.03.17	24,00	-	83,20	80,68	2,52	77,68	54,63	23,05	7,00	5,00	1,88	2,52	-	-	2,57	-	2,57	-	68,99	-	0,17			2,06
03.03.17	24,00	-	143,19	123,38	19,81	76,96	52,52	24,44	7,00	5,00	3,03	19,81	-	-	22,02	-	22,02	-	76,61	-	1,52			4,55
04.03.17	24,00	-	149,12	128,75	20,37	78,65	54,19	24,46	7,00	5,00	3,15	20,37	-	-	22,78	-	22,78	-	78,64	-	1,60			4,76
05.03.17	24,00	-	117,41	107,73	9,68	78,11	52,27	25,84	7,00	5,00	2,82	9,68	-	-	11,56	-	11,56	-	75,00	-	0,73			3,55
06.03.17	24,00	-	154,79	133,75	21,04	78,32	54,04	24,28	7,00	5,00	3,25	21,04	-	-	23,46	-	23,46	-	78,31	-	1,65			4,90
07.03.17	24,00	-	155,65	134,41	21,24	78,41	54,22	24,19	7,00	5,00	3,26	21,24	-	-	23,69	-	23,69	-	78,40	-	1,67			4,92
08.03.17	24,00	-	163,13	139,27	23,86	78,62	55,44	23,18	7,00	5,00	3,24	23,86	-	-	26,43	-	26,43	-	78,61	-	1,88			5,11
09.03.17	24,00	-	154,56	133,99	20,57	77,52	54,51	23,01	7,00	5,00	3,09	20,57	-	-	22,84	-	22,84	-	77,53	-	1,59			4,69
10.03.17	24,00	-	155,75	139,47	16,28	77,74	54,55	23,19	7,00	5,00	3,24	16,28	-	-	18,60	-	18,60	-	77,71	-	1,27			4,50
11.03.17	24,00	-	160,55	143,93	16,62	76,82	54,00	22,82	7,00	5,00	3,29	16,62	-	-	18,96	-	18,96	-	76,81	-	1,28			4,57
12.03.17	24,00	-	125,89	121,14	4,75	75,23	51,96	23,27	7,00	5,00	2,84	4,75	-	-	6,47	-	6,47	-	72,69	-	0,35			3,18
13.03.17	24,00	-	159,27	145,22	14,05	76,61	53,68	22,93	7,00	5,00	3,33	14,05	-	-	16,36	-	16,36	-	76,61	-	1,08			4,41
14.03.17	24,00	-	159,83	145,89	13,94	76,53	53,76	22,77	7,00	5,00	3,33	13,94	-	-	16,21	-	16,21	-	76,53	-	1,07			4,40
15.03.17	24,00	-	163,23	148,92	14,31	76,69	54,25	22,44	7,00	5,00	3,35	14,31	-	-	16,60	-	16,60	-	76,69	-	1,10			4,45
16.03.17	24,00	-	161,34	146,85	14,49	76,70	54,33	22,37	7,00	5,00	3,29	14,49	-	-	16,72	-	16,72	-	76,69	-	1,11			4,40
17.03.17	24,00	-	159,75	146,17	13,58	76,52	53,92	22,60	7,00	5,00	3,31	13,58	-	-	15,85	-	15,85	-	76,53	-	1,04			4,35
18.03.17	24,00	-	162,27	146,42	15,85	76,72	54,24	22,48	7,00	5,00	3,30	15,85	-	-	18,13	-	18,13	-	76,72	-	1,22			4,51
19.03.17	24,00	-	163,71	145,79	17,92	75,75	53,85	21,90	7,00	5,00	3,20	17,92	-	-	20,14	-	20,14	-	75,70	-	1,36			4,56
20.03.17	24,00	-	161,13	146,34	14,79	74,05	52,87	21,18	7,00	5,00	3,10	14,79	-	-	16,93	-	16,93	-	74,05	-	1,10			4,20
21.03.17	24,00		162,37	146,18	16,19	75,51	53,65	21,85	7,00	5,00	3,20	16,19	-	-	18,40	-	18,40	-	75,49	-	1,22	-	-	4,42
22.03.17	24,00		162,37	146,18	16,19	75,51	53,65	21,85	7,00	5,00	3,20	16,19	-	-	18,40	-	18,40	-	75,49	-	1,22	-	-	4,42
Среднее	24,00	-	153,11	128,05	25,07	78,93	55,01	23,92	7,00	5,00	3,05	25,07	-	-	27,52	-	27,52	-	78,42	-	2,04	-	-	5,08
Итого	696,00		4440,32	3713,40	726,92						88,33	726,92	0,00	0,00	798,18	0,00	798,18	0,00			59,06	0,00	0,00	147,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	07.02.17 07:00	47144,68	25725,79	15881,24	-	16273,64	-	2297,83	-	-
	07.02.17 07:00	47144,68	25725,79	15881,24	-	16273,64	-	2297,83	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,20 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **147,18** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **798,18** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЕПЛОЭНЕРГО" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 МАР 2017 г.