Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 2 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 24 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 24 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06100-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06100 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,08	Gmax= 12	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,164 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,13728
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0572
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=49,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,872

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00		86,25	78,35	7,90	81,37	48,81	32,56	6,00	4,00	2,56	7,90			9,57		9,57	-	81,12		0,64			3,20
23.02.17	24,00		91,78	83,66	8,12	85,35	51,80	33,55	6,00	4,00	2,82	8,12			10,02		10,02	-	84,99		0,69			3,51
24.02.17	24,00	*	90,28	83,18	7,10	85,00	51,71	33,29	6,00	4,00	2,78	7,10			8,95		8,95	-	84,65		0,60			3,38
25.02.17	24,00	*	87,38	80,12	7,26	84,94	50,40	34,54	6,00	4,00	2,78	7,26			9,09		9,09	-	84,55		0,61			3,39
26.02.17	24,00	*	90,97	81,36	9,61	85,11	51,05	34,06	6,00	4,00	2,78	9,61			11,53		11,53	-	84,75		0,81			3,60
27.02.17	24,00	*	88,96	81,68	7,28	85,17	51,29	33,88	6,00	4,00	2,78	7,28			9,12		9,12	-	84,76		0,62			3,39
28.02.17	24,00	*	89,11	82,29	6,82	83,90	50,98	32,92	6,00	4,00	2,72	6,82			8,60		8,60	-	83,40		0,57			3,29
01.03.17	24,00	*	90,54	82,78	7,77	81,21	50,73	30,48	6,00	4,00	2,53	7,77			9,43		9,43	-	80,75		0,63			3,16
02.03.17	24,00	*	42,80	40,40	2,39	77,45	49,38	28,08	6,00	4,00	1,16	2,39			2,44		2,44	-	66,80		0,16			1,32
03.03.17	24,00	*	82,06	75,32	6,74	76,43	46,08	30,35	6,00	4,00	2,29	6,74			8,14		8,14	-	75,99		0,51			2,80
04.03.17	24,00	*	85,94	77,70	8,24	78,29	47,86	30,43	6,00	4,00	2,37	8,24			9,76		9,76	-	77,89		0,64			3,01
05.03.17	24,00	*	86,54	76,97	9,56	77,84	47,18	30,65	6,00	4,00	2,37	9,56			11,11		11,11	-	77,45		0,74			3,11
06.03.17	24,00	*	89,22	80,16	9,06	78,00	47,49	30,51	6,00	4,00	2,45	9,06			10,65		10,65	-	77,59		0,70			3,16
07.03.17	24,00	*	88,89	80,49	8,40	78,11	47,35	30,75	6,00	4,00	2,48	8,40			9,98		9,98	-	77,69		0,65			3,14
08.03.17	24,00	*	91,15	81,94	9,21	78,33	48,46	29,87	6,00	4,00	2,46	9,21			10,81		10,81	-	77,95		0,72			3,17
09.03.17	24,00	*	87,43	78,55	8,88	77,24	47,71	29,53	6,00	4,00	2,33	8,88			10,38		10,38	-	76,88		0,68			3,01
10.03.17	24,00	*	87,20	79,41	7,80	77,38	47,90	29,48	6,00	4,00	2,35	7,80			9,28		9,28	-	76,94		0,60			2,95
11.03.17	24,00	*	89,83	80,79	9,04	76,43	47,68	28,75	6,00	4,00	2,33	9,04			10,53		10,53	-	76,05		0,69			3,02
12.03.17	24,00		92,05	80,40	11,65	76,33	47,54	28,79	6,00	4,00	2,32	11,65			13,21		13,21	-	75,97		0,89			3,21
13.03.17	24,00		88,84	80,25	8,59	76,33	47,30	29,04	6,00	4,00	2,34	8,59			10,07		10,07	-	75,95		0,65			2,99
14.03.17	24,00	*	89,43	80,78	8,65	76,28	47,43	28,86	6,00	4,00	2,34	8,65			10,14		10,14	-	75,92		0,66			3,00
15.03.17	24,00	*	91,08	82,59	8,49	76,48	48,11	28,37	6,00	4,00	2,35	8,49			9,99		9,99	-	76,13		0,65			3,00
16.03.17	24,00		89,95	81,51	8,44	76,50	48,09	28,41	6,00	4,00	2,32	8,44			9,92		9,92	-	76,12		0,64			2,97
17.03.17	24,00	*	88,58	81,03	7,55	76,32	47,71	28,61	6,00	4,00	2,33	7,55			9,00		9,00	-	75,97		0,57			2,90
18.03.17	24,00		90,25	81,35	8,90	76,51	48,15	28,36	6,00	4,00	2,32	8,90			10,39		10,39	-	76,16		0,68			2,99
19.03.17	24,00	*	91,13	81,27	9,86	75,56	47,69	27,86	6,00	4,00	2,27	9,86			11,34		11,34	-	75,12		0,74			3,01
20.03.17	24,00	*	89,57	81,19	8,38	73,87	46,91	26,97	6,00	4,00	2,20	8,38			9,75		9,75	-	73,52		0,62			2,81
21.03.17	24,00	*	90,19	81,08	9,11	72,74	46,49	26,25	6,00	4,00	2,14	9,11			10,44		10,44	-	72,43		0,66			2,79
22.03.17	24,00	*	89,27	81,42	7,85	72,97	46,60	26,36	6,00	4,00	2,15	7,85			9,17		9,17	-	72,68		0,57			2,72
Среднее	24,00	-	87,47	79,24	8,23	78,53	48,48	30,05	6,00	4,00	2,39	8,23	-	-	9,75	-	9,75	-	77,80	-	0,64	-	-	3,03
Итого	696,00		2536,68	2298,04	238,64						69,40	238,64	0,00	0,00	282,82	0,00	282,82	0,00			18,59	0,00	0,00	88,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 06:00	63603,83	61936,15	42739,66	0,00	43807,68	0,00	831,70	3152,85	9422,93
	23.03.17 09:00	66151,76	64251,97	43594,17	0,00	44685,65	0,00	919,57	3219,38	10120,93

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,07 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **87,93** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **282,82** куб.м.

Отрегулировать температуру

Наладить режим системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета и эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ

«____» 25 МАР 2017 г.