Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 26 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8819.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 26
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Четырёхтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219193-ч(с)-0317.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 219193 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,164 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=49,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	110,98	100,46	10,52	82,90	53,53	29,37	7,00	5,00	3,26	21,50	12,36	9,14	22,17	12,60	9,57	-	83,16	53,47	0,57			3,83
23.02.17	24,00	-	116,99	107,12	9,87	86,84	56,82	30,02	7,00	5,00	3,52	21,61	13,20	8,41	22,31	13,44	8,87	-	86,90	55,98	0,56			4,08
24.02.17	24,00	-	117,45	106,29	11,16	86,49	56,69	29,80	7,00	5,00	3,51	22,74	13,09	9,65	23,50	13,33	10,17	-	86,56	56,49	0,63			4,14
25.02.17	24,00	-	114,16	102,44	11,72	86,52	55,46	31,06	7,00	5,00	3,55	23,00	12,63	10,37	23,76	12,87	10,89	-	86,59	55,20	0,65			4,20
26.02.17	24,00	-	115,62	104,10	11,52	86,60	56,17	30,43	7,00	5,00	3,52	23,02	12,84	10,18	23,78	13,08	10,70	-	86,63	55,99	0,65			4,17
27.02.17	24,00	-	114,11	104,34	9,77	86,66	56,36	30,30	7,00	5,00	3,47	21,26	12,89	8,37	21,99	13,13	8,86	-	86,71	55,76	0,55			4,02
28.02.17	24,00	-	103,26	93,72	9,54	85,42	54,31	31,11	7,00	5,00	3,22	20,80	12,62	8,18	21,49	12,86	8,63	-	85,32	55,03	0,52			3,74
01.03.17	24,00	-	96,82	86,25	10,57	82,50	52,23	30,27	7,00	5,00	2,93	21,68	12,45	9,23	22,34	12,69	9,65	-	82,46	54,00	0,55			3,49
02.03.17	24,00	-	53,20	44,41	8,79	76,52	51,35	25,17	7,00	5,00	1,36	18,60	6,06	12,54	18,99	6,17	12,82	-	63,03	52,87	0,43			1,79
03.03.17	24,00	-	87,87	77,52	10,35	77,93	47,53	30,40	7,00	5,00	2,67	20,92	11,30	9,62	21,46	11,51	9,95	-	77,31	49,85	0,49			3,17
04.03.17	24,00	-	92,06	80,26	11,80	79,66	49,14	30,52	7,00	5,00	2,81	21,82	11,72	10,10	22,43	11,96	10,47	-	79,70	51,57	0,58			3,39
05.03.17	24,00	-	93,45	79,67	13,78	79,21	48,47	30,74	7,00	5,00	2,88	23,21	11,63	11,58	23,89	11,87	12,02	-	79,28	51,25	0,67			3,55
06.03.17	24,00	-	95,74	83,20	12,54	79,35	49,07	30,28	7,00	5,00	2,90	22,49	12,12	10,37	23,14	12,36	10,78	-	79,42	51,34	0,62			3,52
07.03.17	24,00	-	93,96	83,61	10,35	79,44	48,81	30,63	7,00	5,00	2,88	20,53	12,19	8,34	21,10	12,43	8,67	-	79,49	50,45	0,51			3,39
08.03.17	24,00	-	97,54	85,29	12,25	79,59	50,03	29,56	7,00	5,00	2,89	22,78	12,41	10,37	23,44	12,65	10,79	-	79,66	52,27	0,61			3,50
09.03.17	24,00	-	92,87	81,80	11,07	78,52	48,86	29,66	7,00	5,00	2,76	21,23	11,92	9,31	21,79	12,16	9,63	-	78,62	50,55	0,54			3,30
10.03.17	24,00	-	92,68	82,60	10,08	78,71	49,27	29,44	7,00	5,00	2,73	20,42	12,03	8,39	21,01	12,27	8,74	-	78,69	50,93	0,50			3,23
11.03.17	24,00	-	95,73	84,09	11,64	77,76	49,01	28,75	7,00	5,00	2,75	22,20	12,25	9,95	22,81	12,49	10,32	-	77,82	50,98	0,57			3,32
12.03.17	24,00	-	98,00	83,73	14,27	77,62	48,98	28,64	7,00	5,00	2,81	24,76	12,20	12,56	25,44	12,44	13,00	-	77,68	51,65	0,70			3,51
13.03.17	24,00	-	94,60	83,50	11,10	77,65	48,66	28,99	7,00	5,00	2,75	21,68	12,16	9,52	22,25	12,40	9,85	-	77,72	50,28	0,54			3,29
14.03.17	24,00	-	95,08	84,02	11,06	77,56	48,87	28,69	7,00	5,00	2,73	21,74	12,25	9,49	22,32	12,49	9,83	-	77,63	50,72	0,54			3,27
15.03.17	24,00	-	96,82	85,91	10,91	77,69	49,44	28,25	7,00	5,00	2,74	21,90	12,53	9,37	22,50	12,77	9,73	-	77,77	51,11	0,54			3,28
16.03.17	24,00	-	96,11	84,64	11,47	77,70	49,39	28,31	7,00	5,00	2,72	22,32	12,37	9,95	22,92	12,61	10,31	-	77,75	51,15	0,57			3,29
17.03.17	24,00	-	94,37	84,10	10,27	77,57	48,98	28,59	7,00	5,00	2,70	21,09	12,29	8,80	21,65	12,53	9,12	-	77,65	50,31	0,51			3,20
18.03.17	24,00	-	97,11	84,46	12,65	77,74	49,52	28,22	7,00	5,00	2,74	23,53	12,35	11,18	24,15	12,59	11,56	-	77,85	52,09	0,63			3,37
19.03.17	24,00	-	99,06	84,41	14,65	76,73	49,10	27,63	7,00	5,00	2,74	25,43	12,35	13,08	26,12	12,59	13,53	-	76,71	51,92	0,72			3,46
20.03.17	24,00	-	95,87	84,27	11,60	75,00	48,17	26,83	7,00	5,00	2,58	22,41	12,34	10,07	23,00	12,58	10,42	-	75,08	50,12	0,56			3,13
21.03.17	24,00		97,35	84,38	12,97	76,49	48,93	27,56	7,00	5,00	2,69	23,79	12,35	11,44	24,42	12,59	11,84	-	76,55	51,38	0,63	-	-	3,32
22.03.17	24,00		97,35	84,38	12,97	76,49	48,93	27,56	7,00	5,00	2,69	23,79	12,35	11,44	24,42	12,59	11,84	-	76,55	51,38	0,63	-	-	3,32
Среднее	24,00	-	98,14	86,72	11,42	79,96	50,76	29,20	7,00	5,00	2,88	22,15	12,11	10,03	22,78	12,35	10,43	-	79,53	52,28	0,58	-	-	3,46
Итого	696,00		2846,20	2514,97	331,23						83,47	642,25	351,24	291,01	660,60	358,04	302,55	0,00			16,78	0,00	0,00	100,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **100,15** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **302,55** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Отрегулировать температуру t2

Наладить работу системы отопления

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел автоматизации УУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ 25 МАР 2017 «___» ___ г.