Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 27 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 27
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-222013-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 222013 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	85,15	73,40	11,75	82,53	46,11	36,42	7,00	5,00	2,65	12,06	-	-	12,44	-	12,44	-	82,79	-	1,00			3,65
23.02.17	24,00	-	90,34	78,45	11,89	86,49	48,71	37,78	7,00	5,00	2,95	12,07	-	-	12,47	-	12,47	-	86,38	-	1,04			4,00
24.02.17	24,00	-	89,90	77,81	12,09	86,17	48,74	37,43	7,00	5,00	2,91	12,23	-	-	12,62	-	12,62	-	86,09	-	1,05			3,96
25.02.17	24,00	-	87,20	75,04	12,16	86,17	47,75	38,42	7,00	5,00	2,86	12,43	-	-	12,82	-	12,82	-	86,09	-	1,07			3,94
26.02.17	24,00	-	90,84	75,91	14,93	86,29	48,17	38,12	7,00	5,00	2,89	15,03	-	-	15,52	-	15,52	-	86,19	-	1,30			4,19
27.02.17	23,00	-	83,73	73,24	10,49	86,31	48,46	37,85	7,00	5,00	2,70	11,39	-	-	11,76	-	11,76	-	86,23	-	0,98			3,68
28.02.17	24,00	-	88,77	76,86	11,91	85,00	48,13	36,87	7,00	5,00	2,82	12,11	-	-	12,48	-	12,48	-	84,53	-	1,03			3,85
01.03.17	24,00	-	90,18	77,41	12,77	82,25	47,78	34,47	7,00	5,00	2,66	12,94	-	-	13,34	-	13,34	-	81,98	-	1,06			3,72
02.03.17	24,00	-	42,41	38,18	4,23	78,32	47,59	30,73	7,00	5,00	0,51	18,33	-	-	18,59	-	18,59	-	54,37	-	1,00			1,50
03.03.17	24,00	-	81,42	69,20	12,22	78,00	43,58	34,42	7,00	5,00	2,31	13,28	-	-	13,62	-	13,62	-	77,72	-	1,03			3,34
04.03.17	24,00	-	86,03	72,50	13,53	79,44	45,29	34,15	7,00	5,00	2,45	13,98	-	-	14,38	-	14,38	-	79,34	-	1,11			3,55
05.03.17	24,00	-	67,12	62,09	5,03	78,93	44,10	34,83	7,00	5,00	1,21	20,17	-	-	20,61	-	20,61	-	67,03	-	1,35			2,56
06.03.17	24,00	-	88,13	75,31	12,82	79,11	45,00	34,11	7,00	5,00	2,53	13,36	-	-	13,73	-	13,73	-	79,04	-	1,06			3,59
07.03.17	24,00	-	88,10	75,80	12,30	79,18	44,94	34,24	7,00	5,00	2,56	12,85	-	-	13,19	-	13,19	-	79,06	-	1,02			3,57
08.03.17	24,00	-	92,88	76,91	15,97	79,36	45,64	33,72	7,00	5,00	2,56	16,41	-	-	16,88	-	16,88	-	79,31	-	1,30			3,87
09.03.17	24,00	-	86,18	74,27	11,91	78,26	45,02	33,24	7,00	5,00	2,44	12,36	-	-	12,71	-	12,71	-	78,25	-	0,97			3,40
10.03.17	24,00	-	88,01	74,82	13,19	78,50	45,46	33,04	7,00	5,00	2,44	13,69	-	-	14,06	-	14,06	-	78,20	-	1,07			3,51
11.03.17	24,00	-	90,51	76,11	14,40	77,58	45,36	32,22	7,00	5,00	2,42	14,89	-	-	15,30	-	15,30	-	77,54	-	1,16			3,57
12.03.17	17,00	-	46,52	37,07	9,45	77,11	43,13	33,98	7,00	5,00	1,24	9,80	-	-	10,04	-	10,04	-	76,72	-	0,75			1,99
13.03.17	24,00	-	88,10	75,38	12,72	77,28	44,62	32,66	7,00	5,00	2,39	13,67	-	-	14,02	-	14,02	-	77,20	-	1,06			3,45
14.03.17	24,00	-	88,98	75,78	13,20	77,22	44,74	32,48	7,00	5,00	2,39	14,10	-	-	14,47	-	14,47	-	77,22	-	1,09			3,48
15.03.17	24,00	-	90,49	77,61	12,88	77,34	45,19	32,15	7,00	5,00	2,43	13,72	-	-	14,08	-	14,08	-	77,28	-	1,06			3,49
16.03.17	24,00	-	89,45	76,50	12,95	77,36	45,21	32,15	7,00	5,00	2,38	13,93	-	-	14,29	-	14,29	-	77,26	-	1,08			3,46
17.03.17	24,00	-	88,20	76,16	12,04	77,20	44,80	32,40	7,00	5,00	2,39	13,04	-	-	13,37	-	13,37	-	77,21	-	1,01			3,40
18.03.17	24,00	-	89,84	76,28	13,56	77,38	45,05	32,33	7,00	5,00	2,39	14,59	-	-	14,96	-	14,96	-	77,34	-	1,13			3,52
19.03.17	24,00	-	93,75	75,72	18,03	76,38	44,66	31,72	7,00	5,00	2,35	18,79	-	-	19,28	-	19,28	-	75,97	-	1,43			3,78
20.03.17	24,00	-	88,94	76,42	12,52	74,68	44,00	30,68	7,00	5,00	2,29	13,29	-	-	13,59	-	13,59	-	74,61	-	0,99			3,28
21.03.17	24,00	-	90,46	76,15	14,31	73,53	43,58	29,95	7,00	5,00	2,22	15,13	-	-	15,51	-	15,51	-	73,63	-	1,11			3,34
22.03.17	24,00	-	90,53	76,54	13,99	73,76	43,83	29,93	7,00	5,00	2,23	14,81	-	-	15,18	-	15,18	-	73,84	-	1,09			3,33
Среднее	23,72	-	84,90	72,51	12,39	79,56	45,68	33,88	7,00	5,00	2,36	13,95	-	-	14,32	-	14,32	-	78,22	-	1,08	-	-	3,45
Итого	688,00		2462,16	2102,92	359,24						68,56	404,45	0,00	0,00	415,31	0,00	415,31	0,00			31,39	0,00	0,00	99,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 06:00	59369,53	48974,08	10876,82	-	11140,40	-	2043,67	-	-
	23.03.17 08:00	61842,92	51097,12	11282,32	-	11556,78	-	2143,43	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **99,84** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **415,31** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 25 МАР 2017 г.