Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 33 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 33 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06101-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06101 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	*	108,77	90,74	18,03	82,87	50,69	32,19	7,30	3,60	2,91	18,44	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	-	82,32	0,00	1,52			4,43
23.02.17	24,00	*	114,38	96,76	17,63	87,10	53,83	33,27	7,30	3,60	3,21	18,09	0,00	0,00	18,68	0,00	18,68	-	86,02	0,00	1,56			4,77
24.02.17	24,00	*	113,14	96,67	16,47	86,77	53,92	32,85	7,30	3,60	3,17	16,92	0,00	0,00	17,47	0,00	17,47	-	85,69	0,00	1,45			4,62
25.02.17	24,00	*	109,80	92,68	17,12	86,81	52,64	34,17	7,30	3,60	3,16	17,49	0,00	0,00	18,06	0,00	18,06	-	85,68	0,00	1,50			4,66
26.02.17	24,00	*	115,90	94,08	21,82	86,91	53,22	33,70	7,30	3,60	3,16	22,35	0,00	0,00	23,08	0,00	23,08	-	85,83	0,00	1,92			5,08
27.02.17	24,00	*	112,31	94,44	17,87	86,96	53,54	33,43	7,30	3,60	3,14	18,41	0,00	0,00	19,01	0,00	19,01	-	85,88	0,00	1,58			4,72
28.02.17	24,00	*	112,94	95,03	17,91	85,73	53,31	32,42	7,30	3,60	3,09	18,27	0,00	0,00	18,85	0,00	18,85	-	84,43	0,00	1,54			4,63
01.03.17	24,00	*	113,65	95,94	17,71	82,96	52,84	30,12	7,30	3,60	2,88	18,18	0,00	0,00	18,72	0,00	18,72	-	81,71	0,00	1,49			4,37
02.03.17	24,00	*	64,32	62,83	1,49	79,92	51,71	28,21	7,30	3,60	0,54	22,22	0,00	0,00	22,63	0,00	22,63	-	61,12	0,00	1,36			1,90
03.03.17	24,00	*	101,59	83,23	18,36	78,21	47,74	30,47	7,30	3,60	2,38	21,46	0,00	0,00	22,01	0,00	22,01	-	74,82	0,00	1,61			3,98
04.03.17	24,00	*	110,08	89,70	20,38	80,02	49,80	30,22	7,30	3,60	2,77	20,06	0,00	0,00	20,63	0,00	20,63	-	79,00	0,00	1,59			4,35
05.03.17	24,00	*	111,18	88,89	22,30	79,64	49,09	30,54	7,30	3,60	2,77	21,92	0,00	0,00	22,53	0,00	22,53	-	78,70	0,00	1,73			4,50
06.03.17	24,00	*	113,46	92,76	20,71	79,68	49,38	30,30	7,30	3,60	2,86	20,41	0,00	0,00	20,98	0,00	20,98	-	78,70	0,00	1,61			4,47
07.03.17	24,00	*	112,89	93,16	19,73	79,78	49,15	30,64	7,30	3,60	2,91	19,35	0,00	0,00	19,90	0,00	19,90	-	78,78	0,00	1,53			4,44
08.03.17	24,00	*	114,50	95,15	19,35	79,93	50,33	29,59	7,30	3,60	2,85	19,24	0,00	0,00	19,78	0,00	19,78	-	78,90	0,00	1,52			4,37
09.03.17	24,00	*	111,49	91,60	19,89	78,83	49,60	29,23	7,30	3,60	2,70	19,98	0,00	0,00	20,53	0,00	20,53	-	77,93	0,00	1,56			4,26
10.03.17	24,00	*	109,61	92,31	17,29	79,18	49,94	29,24	7,30	3,60	2,72	17,41	0,00	0,00	17,89	0,00	17,89	-	78,01	0,00	1,36			4,08
11.03.17	24,00	*	113,32	94,03	19,29	78,09	49,70	28,38	7,30	3,60	2,68	19,56	0,00	0,00	20,08	0,00	20,08	-	77,11	0,00	1,51			4,19
12.03.17	24,00	*	115,53	93,75	21,79	77,98	49,47	28,51	7,30	3,60	2,68	22,08	0,00	0,00	22,68	0,00	22,68	-	76,98	0,00	1,70			4,38
13.03.17	24,00	*	113,26	93,40	19,87	77,90	49,33	28,56	7,30	3,60	2,68	20,13	0,00	0,00	20,67	0,00	20,67	-	76,93	0,00	1,55			4,23
14.03.17	24,00	*	112,84	93,96	18,88	77,85	49,44	28,41	7,30	3,60	2,67	19,18	0,00	0,00	19,69	0,00	19,69	-	76,93	0,00	1,48			4,15
15.03.17	24,00	*	113,99	96,26	17,73	77,95	49,94	28,01	7,30	3,60	2,69	18,10	0,00	0,00	18,59	0,00	18,59	-	76,98	0,00	1,39			4,09
16.03.17	24,00	*	113,84	94,81	19,03	78,02	50,02	28,01	7,30	3,60	2,64	19,62	0,00	0,00	20,15	0,00	20,15	-	77,06	0,00	1,51			4,15
17.03.17	24,00	*	112,22	94,31	17,91	77,82	49,63	28,19	7,30	3,60	2,64	18,51	0,00	0,00	19,01	0,00	19,01	-	76,94	0,00	1,43			4,06
18.03.17	24,00	*	113,71	94,79	18,92	78,02	49,92	28,09	7,30	3,60	2,63	19,73	0,00	0,00	20,27	0,00	20,27	-	77,11	0,00	1,52			4,15
19.03.17	24,00	*	116,85	94,73	22,12	77,19	49,56	27,62	7,30	3,60	2,58	23,04	0,00	0,00	23,65	0,00	23,65	-	76,00	0,00	1,75			4,34
20.03.17	24,00	*	113,30	94,67	18,63	75,30	48,55	26,76	7,30	3,60	2,50	19,48	0,00	0,00	19,97	0,00	19,97	-	74,41	0,00	1,45			3,95
21.03.17	24,00	*	114,29	94,64	19,64	74,18	48,26	25,93	7,30	3,60	2,42	20,49	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	-	73,43	0,00	1,51			3,92
22.03.17	24,00	*	113,91	94,96	18,95	74,35	48,34	26,00	7,30	3,60	2,43	19,73	0,00	0,00	20,22	0,00	20,22	-	73,63	0,00	1,45			3,89
Среднее	24,00	-	110,93	92,42	18,51	80,21	50,45	29,76	7,30	3,60	2,71	19,65	-	-	20,20	-	20,20	-	78,52	-	1,54	-	-	4,25
Итого	696,00		3217,08	2680,28	536,80						78,45	569,83	0,00	0,00	585,71	0,00	585,71	0,00			44,66	0,00	0,00	123,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 06:00	72286,01	57882,26	15272,88	0,00	15641,45	0,00	2319,78	1103,23	-
	23.03.17 07:00	75509,42	60567,52	15844,20	0,00	16228,69	0,00	2442,99	1147,99	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **122,97** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **585,71** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации УУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 МАР 2017

«____» _____ г.