Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 37 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 37 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06057-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06057 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	*	95,96	79,07	16,88	82,54	46,98	35,56	7,30	3,80	2,72	18,15	0,00	0,00	18,71	0,00	18,71	-	82,44	0,00	1,50			4,21
23.02.17	24,00	*	99,97	84,40	15,57	86,77	49,74	37,03	7,30	3,80	3,03	16,89	0,00	0,00	17,45	0,00	17,45	-	86,25	0,00	1,46			4,49
24.02.17	24,00	*	100,87	84,26	16,60	86,45	49,80	36,65	7,30	3,80	2,99	17,99	0,00	0,00	18,59	0,00	18,59	-	86,02	0,00	1,55			4,53
25.02.17	24,00	*	98,56	80,82	17,74	86,49	48,71	37,77	7,30	3,80	2,94	19,25	0,00	0,00	19,89	0,00	19,89	-	86,02	0,00	1,66			4,60
26.02.17	24,00	*	101,02	82,11	18,91	86,59	49,18	37,41	7,30	3,80	2,95	20,56	0,00	0,00	21,23	0,00	21,23	-	86,12	0,00	1,77			4,72
27.02.17	24,00	*	100,74	82,32	18,42	86,64	49,40	37,24	7,30	3,80	2,95	19,95	0,00	0,00	20,61	0,00	20,61	-	86,19	0,00	1,72			4,67
28.02.17	24,00	*	99,62	82,95	16,67	85,41	49,19	36,22	7,30	3,80	2,89	18,23	0,00	0,00	18,82	0,00	18,82	-	84,66	0,00	1,55			4,44
01.03.17	24,00	*	101,44	83,68	17,77	82,67	49,02	33,65	7,30	3,80	2,70	19,48	0,00	0,00	20,06	0,00	20,06	-	82,07	0,00	1,60			4,30
02.03.17	24,00	*	52,44	44,86	7,58	78,66	48,65	30,01	7,30	3,80	0,57	22,84	0,00	0,00	23,25	0,00	23,25	-	59,97	0,00	1,37			1,94
03.03.17	24,00	*	89,50	74,49	15,01	77,61	44,42	33,19	7,30	3,80	2,16	20,11	0,00	0,00	20,61	0,00	20,61	-	73,59	0,00	1,48			3,64
04.03.17	24,00	*	98,04	79,14	18,91	79,71	46,29	33,42	7,30	3,80	2,58	19,92	0,00	0,00	20,49	0,00	20,49	-	79,29	0,00	1,58			4,16
05.03.17	24,00	*	100,37	78,40	21,97	79,32	45,47	33,85	7,30	3,80	2,59	23,01	0,00	0,00	23,66	0,00	23,66	-	78,99	0,00	1,82			4,41
06.03.17	24,00	*	102,67	81,88	20,79	79,35	45,85	33,50	7,30	3,80	2,67	21,91	0,00	0,00	22,52	0,00	22,52	-	78,96	0,00	1,73			4,40
07.03.17	24,00	*	101,38	82,31	19,07	79,46	45,86	33,60	7,30	3,80	2,69	20,28	0,00	0,00	20,85	0,00	20,85	-	79,05	0,00	1,60			4,29
08.03.17	24,00	*	103,30	84,06	19,24	79,63	46,88	32,74	7,30	3,80	2,65	20,74	0,00	0,00	21,32	0,00	21,32	-	79,24	0,00	1,64			4,29
09.03.17	24,00	*	98,95	80,73	18,22	78,53	46,20	32,34	7,30	3,80	2,52	19,58	0,00	0,00	20,12	0,00	20,12	-	78,23	0,00	1,53			4,05
10.03.17	24,00	*	98,59	81,29	17,30	78,88	46,56	32,32	7,30	3,80	2,53	18,74	0,00	0,00	19,26	0,00	19,26	-	78,38	0,00	1,47			4,00
11.03.17	24,00	*	101,27	82,81	18,46	77,78	46,34	31,44	7,30	3,80	2,49	20,07	0,00	0,00	20,62	0,00	20,62	-	77,42	0,00	1,56			4,05
12.03.17	24,00	*	103,36	82,49	20,87	77,67	46,15	31,53	7,30	3,80	2,49	22,53	0,00	0,00	23,14	0,00	23,14	-	77,28	0,00	1,74			4,23
13.03.17	24,00	*	100,85	82,12	18,73	77,59	45,96	31,63	7,30	3,80	2,49	20,36	0,00	0,00	20,91	0,00	20,91	-	77,23	0,00	1,57			4,06
14.03.17	24,00	*	101,86	82,54	19,32	77,54	46,04	31,50	7,30	3,80	2,48	20,99	0,00	0,00	21,56	0,00	21,56	-	77,21	0,00	1,62			4,11
15.03.17	24,00	*	105,89	84,45	21,43	77,66	46,63	31,03	7,30	3,80	2,49	23,28	0,00	0,00	23,91	0,00	23,91	-	77,34	0,00	1,80			4,29
16.03.17	24,00	*	101,47	83,24	18,24	77,71	46,58	31,14	7,30	3,80	2,46	20,10	0,00	0,00	20,64	0,00	20,64	-	77,34	0,00	1,56			4,02
17.03.17	24,00	*	100,66	82,80	17,86	77,50	46,33	31,17	7,30	3,80	2,45	19,68	0,00	0,00	20,22	0,00	20,22	-	77,18	0,00	1,52			3,97
18.03.17	24,00	*	101,41	83,34	18,07	77,70	46,64	31,06	7,30	3,80	2,45	20,00	0,00	0,00	20,54	0,00	20,54	-	77,35	0,00	1,55			4,00
19.03.17	24,00	*	103,39	83,11	20,29	76,89	46,34	30,55	7,30	3,80	2,42	22,15	0,00	0,00	22,73	0,00	22,73	-	76,27	0,00	1,69			4,11
20.03.17	24,00	*	101,89	82,93	18,96	75,01	45,43	29,58	7,30	3,80	2,34	20,71	0,00	0,00	21,24	0,00	21,24	-	74,68	0,00	1,55			3,88
21.03.17	24,00	*	100,98	83,01	17,98	73,88	45,08	28,80	7,30	3,80	2,27	19,82	0,00	0,00	20,31	0,00	20,31	-	73,57	0,00	1,46			3,73
22.03.17	24,00	*	102,01	83,31	18,70	74,05	45,10	28,95	7,30	3,80	2,28	20,64	0,00	0,00	21,15	0,00	21,15	-	73,83	0,00	1,53			3,80
Среднее	24,00	-	98,91	80,79	18,12	79,85	46,92	32,93	7,30	3,80	2,53	20,27	-	-	20,84	-	20,84	-	78,70	-	1,59	-	-	4,12
Итого	696,00		2868,46	2342,90	525,55						73,23	587,95	0,00	0,00	604,41	0,00	604,41	0,00			46,18	0,00	0,00	119,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 06:00	71562,90	59088,53	14021,33	0,00	14364,54	0,00	2156,92	1020,99	-
	23.03.17 07:00	74441,40	61449,52	14610,13	0,00	14969,81	0,00	2276,10	1067,21	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **119,26** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **604,41** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 МАР 2017
«___» ___ г.