

Абонент: ЖКС2 Нежского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 4 / СЦО-ГЭС
 Обслуживающая организация: ООО "Индрахит Монтаж"
 Источник: Обуховский э-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УЛТЗ за март 2017

Строит. адрес: Шелгунова 4
 Телефон: (812) 313-47-06
 Контракт №: 2017-03-06
 Дата: 18.03.17

Установленные приборы:
 Выключатель: ВК7-Н № 205565
 Подогрев: гр.(Н1): ресходомер:
 Обогрев: гр.(Н2): ресходомер:
 ТР-д. ГВС(Н3): ресходомер:
 ТР-цирк. ГВС(Н4): ресходомер:
 ТР-подпитки(У5): ресходомер:
 Расчетный алгоритм: эма: Q=M*(Tn-Tнв)-K(Tн-Тнв)
 Расчетные параметры: Гкал/час: Qтв=0
 Расчетный расход: Qотх.гвс.сп=0

Договорные параметры (гр.час): Гкал/час:
 Договорные расходы (гр.стг.): Гкал/час:
 Расчетные параметры (гр.стг.): Гкал/час:
 Расчетный расход: Qотх.гвс.сп=0

Учет отопления (ТВ-1)

Насосные и стояки, арматура в здании: ВК7-205565-(С)-0317.Кт
 Режим (Снач): 3001
 Гкал/час:
 Гкал/час:
 Гкал/час:
 Гкал/час:
 Гкал/час:

Приборы УЛТЗ поверены до _____
 Термодобор.: _____
 Термодобор.: _____
 Термодобор.: _____
 Термодобор.: _____

Узел учета: СЦО-ГЭС
 Код УЛТЗ:
 Расчитать совместно с УЛТЗ:
 График: 150/70

Дата	Час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Qотоп	M3	M4	dM	U3	U4	divс	Uопл	T3	T4	Qвс.общ.	Qвс.кал.	Qотх.гвс.	Qобщ.
	Н	С																						

Учет ГВС (ТВ-2)

Контрольные данные

22.02.17	24.00	-	113.70	101.64	12.06	81.26	42.97	38.29	7.00	5.00	3.79	13.41	-	-	13.79	-	13.79	-	81.01	-	1.08				4.88
23.02.17	24.00	-	119.05	106.99	12.06	85.23	45.32	39.91	7.00	5.00	4.18	13.19	-	-	13.60	-	13.60	-	84.82	-	1.12				5.30
24.02.17	24.00	-	116.58	106.20	10.38	84.85	45.19	39.66	7.00	5.00	4.15	11.24	-	-	11.57	-	11.57	-	84.37	-	0.95				5.10
25.02.17	24.00	-	113.98	101.23	12.75	84.81	44.02	40.79	7.00	5.00	4.06	13.69	-	-	14.11	-	14.11	-	84.36	-	1.16				5.22
26.02.17	24.00	-	117.17	103.33	13.84	84.94	44.49	40.45	7.00	5.00	4.12	14.58	-	-	15.02	-	15.02	-	84.51	-	1.23				5.36
27.02.17	24.00	-	115.81	104.11	11.70	84.94	44.78	40.16	7.00	5.00	4.11	12.71	-	-	13.12	-	13.12	-	84.49	-	1.07				5.18
28.02.17	24.00	-	115.84	104.77	11.07	83.72	44.68	39.04	7.00	5.00	3.99	12.47	-	-	12.86	-	12.86	-	83.05	-	1.04				5.02
01.03.17	24.00	-	117.96	105.67	12.29	81.05	44.49	36.56	7.00	5.00	3.75	13.82	-	-	14.22	-	14.22	-	80.45	-	1.12				4.86
02.03.17	24.00	-	113.25	101.13	12.12	78.91	43.22	35.69	7.00	5.00	3.51	13.48	-	-	13.87	-	13.87	-	78.21	-	1.06				4.57
03.03.17	24.00	-	109.43	97.55	11.88	76.98	41.75	35.23	7.00	5.00	3.32	13.44	-	-	13.77	-	13.77	-	76.94	-	1.03				4.35
04.03.17	24.00	-	110.85	98.42	12.43	78.17	42.20	35.97	7.00	5.00	3.43	13.94	-	-	14.32	-	14.32	-	77.73	-	1.08				4.51
05.03.17	24.00	-	111.44	95.93	15.51	77.76	41.24	36.52	7.00	5.00	3.41	16.86	-	-	17.31	-	17.31	-	77.44	-	1.31				4.71
06.03.17	24.00	-	113.69	100.29	13.60	77.88	41.74	36.14	7.00	5.00	3.53	15.00	-	-	15.41	-	15.41	-	77.45	-	1.16				4.69
07.03.17	24.00	-	113.18	101.03	12.15	77.95	41.58	36.37	7.00	5.00	3.57	13.65	-	-	14.00	-	14.00	-	77.51	-	1.06				4.63
08.03.17	24.00	-	118.52	103.58	14.94	78.17	42.55	35.62	7.00	5.00	3.59	16.42	-	-	16.85	-	16.85	-	77.81	-	1.27				4.86
09.03.17	24.00	-	112.69	99.72	12.97	77.05	41.83	35.22	7.00	5.00	3.40	14.53	-	-	14.91	-	14.91	-	76.75	-	1.11				4.51
10.03.17	24.00	-	113.96	100.29	13.67	77.05	42.27	35.05	7.00	5.00	3.42	15.07	-	-	15.48	-	15.48	-	76.02	-	1.16				4.58
11.03.17	24.00	-	115.27	102.94	12.99	76.39	42.22	34.17	7.00	5.00	3.39	14.99	-	-	14.73	-	14.73	-	76.02	-	1.09				4.59
12.03.17	24.00	-	117.22	101.29	15.93	76.25	41.88	34.37	7.00	5.00	3.38	17.27	-	-	17.72	-	17.72	-	75.89	-	1.31				4.70
13.03.17	24.00	-	114.37	101.50	12.87	76.20	41.88	34.32	7.00	5.00	3.40	14.16	-	-	14.51	-	14.51	-	75.82	-	1.07				4.47
14.03.17	24.00	-	115.63	102.03	13.60	76.14	41.99	34.15	7.00	5.00	3.42	14.52	-	-	14.87	-	14.87	-	75.78	-	1.10				4.52
15.03.17	24.00	-	109.90	97.26	12.64	76.21	41.65	34.56	7.00	5.00	3.29	13.61	-	-	13.96	-	13.96	-	75.84	-	1.03				4.33
16.03.17	24.00	-	104.90	90.72	14.18	76.16	40.81	35.35	7.00	5.00	3.18	14.56	-	-	14.94	-	14.94	-	75.78	-	1.10				4.29
17.03.17	24.00	-	103.66	90.16	13.50	75.97	40.41	35.56	7.00	5.00	3.16	14.17	-	-	14.53	-	14.53	-	75.62	-	1.07				4.23
18.03.17	24.00	-	105.06	90.49	14.57	76.17	40.57	35.60	7.00	5.00	3.16	15.48	-	-	15.86	-	15.86	-	75.85	-	1.17				4.33
19.03.17	24.00	-	105.62	90.26	15.36	75.27	40.44	34.83	7.00	5.00	3.06	16.61	-	-	17.02	-	17.02	-	74.70	-	1.24				4.30
20.03.17	24.00	-	104.09	90.08	14.01	73.57	39.82	33.73	7.00	5.00	2.95	15.38	-	-	15.75	-	15.75	-	73.54	-	1.13				4.07
21.03.17	24.00	-	103.11	92.90	12.90	72.46	39.63	32.83	7.00	5.00	2.87	14.22	-	-	14.56	-	14.56	-	72.21	-	1.03				3.90
22.03.17	24.00	-	103.69	90.41	13.28	72.63	39.75	32.88	7.00	5.00	2.89	14.41	-	-	14.74	-	14.74	-	72.27	-	1.04				3.94
Среднее	24.00	-	112.06	98.92	13.14	76.43	42.25	36.17	7.00	5.00	3.50	14.35	-	-	14.74	-	14.74	-	78.03	-	1.12				4.62
Итого	696.00	-	3249.82	2868.63	381.19						101.46	416.28	0.00	0.00	427.40	0.00	427.40	0.00	427.40	0.00	32.40	0.00	0.00		133.87

Показания счетчиков на момент снятия данных:	22.02.17 06:00	23.03.17 00:00	M1(T)	M2(T)	M3(T)	M4(T)	VКМ3	VКМ2	Q.СЦО (Гкал)	Q.ГВС (Гкал)	Треб ч														
	2303.17	00.00	26160.90	32849.69	3821.93	-	9841.38	3917.08	772.35	-	905.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения Q2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

0.28 °С = -0.11 Гкал/
 133.76 Гкал/
 427.40 КВт.ч.

