Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 41 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 41
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06069-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06069 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M3*(h3-hхв)-M4*(h4-hхв) лето: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,084
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	*	90,37	72,65	17,71	81,66	44,44	37,23	6,40	3,20	2,66	18,47	0,00	0,00	19,02	0,00	19,02	-	81,17	0,00	1,50			4,16
23.02.17	24,00	*	92,62	77,60	15,01	86,29	47,35	38,94	6,40	3,20	2,99	15,54	0,00	0,00	16,05	0,00	16,05	-	85,76	0,00	1,33			4,33
24.02.17	24,00	*	92,69	77,84	14,85	85,96	47,56	38,40	6,40	3,20	2,96	15,38	0,00	0,00	15,87	0,00	15,87	-	85,34	0,00	1,31			4,27
25.02.17	24,00	*	90,44	74,44	16,00	85,98	46,28	39,70	6,40	3,20	2,92	16,60	0,00	0,00	17,14	0,00	17,14	-	85,47	0,00	1,42			4,34
26.02.17	24,00	*	92,06	75,50	16,56	86,13	46,60	39,53	6,40	3,20	2,95	17,20	0,00	0,00	17,76	0,00	17,76	-	85,61	0,00	1,47			4,42
27.02.17	24,00	*	92,85	75,71	17,14	86,15	47,00	39,14	6,40	3,20	2,92	17,83	0,00	0,00	18,42	0,00	18,42	-	85,64	0,00	1,53			4,45
28.02.17	24,00	*	91,87	76,37	15,50	85,09	46,93	38,16	6,40	3,20	2,88	16,17	0,00	0,00	16,68	0,00	16,68	-	84,25	0,00	1,36			4,24
01.03.17	24,00	*	93,70	77,05	16,65	82,33	46,91	35,42	6,40	3,20	2,69	17,37	0,00	0,00	17,89	0,00	17,89	-	81,59	0,00	1,42			4,11
02.03.17	24,00	*	53,08	44,67	8,42	80,02	47,04	32,98	6,40	3,20	0,80	22,04	0,00	0,00	22,44	0,00	22,44	-	61,10	0,00	1,34			2,15
03.03.17	24,00	*	78,56	66,97	11,58	76,96	42,22	34,74	6,40	3,20	1,82	20,00	0,00	0,00	20,46	0,00	20,46	-	70,30	0,00	1,41			3,22
04.03.17	24,00	*	90,29	72,64	17,66	79,18	44,00	35,19	6,40	3,20	2,53	18,31	0,00	0,00	18,82	0,00	18,82	-	78,34	0,00	1,44			3,96
05.03.17	24,00	*	91,50	71,70	19,80	78,90	43,34	35,56	6,40	3,20	2,50	20,65	0,00	0,00	21,23	0,00	21,23	-	78,24	0,00	1,62			4,12
06.03.17	24,00	*	92,91	75,17	17,74	78,89	43,65	35,24	6,40	3,20	2,63	18,22	0,00	0,00	18,72	0,00	18,72	-	78,47	0,00	1,43			4,06
07.03.17	24,00	*	91,30	75,53	15,77	79,02	43,41	35,61	6,40	3,20	2,68	16,13	0,00	0,00	16,58	0,00	16,58	-	78,37	0,00	1,27			3,94
08.03.17	24,00	*	95,44	76,88	18,56	79,19	44,38	34,81	6,40	3,20	2,65	19,03	0,00	0,00	19,57	0,00	19,57	-	78,74	0,00	1,50			4,15
09.03.17	24,00	*	90,84	73,90	16,93	78,07	43,96	34,11	6,40	3,20	2,52	17,24	0,00	0,00	17,71	0,00	17,71	-	77,19	0,00	1,33			3,85
10.03.17	24,00	*	90,28	74,43	15,86	78,49	44,44	34,05	6,40	3,20	2,53	16,09	0,00	0,00	16,53	0,00	16,53	-	77,74	0,00	1,25			3,79
11.03.17	24,00	*	95,97	75,50	20,47	77,32	44,19	33,13	6,40	3,20	2,47	21,04	0,00	0,00	21,61	0,00	21,61	-	76,90	0,00	1,62			4,09
12.03.17	24,00	*	96,43	75,22	21,22	77,25	44,05	33,20	6,40	3,20	2,46	21,90	0,00	0,00	22,48	0,00	22,48	-	76,74	0,00	1,68			4,14
13.03.17	24,00	*	94,65	75,01	19,64	77,09	43,79	33,30	6,40	3,20	2,47	20,13	0,00	0,00	20,67	0,00	20,67	-	76,70	0,00	1,55			4,02
14.03.17	24,00	*	95,69	75,38	20,31	77,10	43,82	33,28	6,40	3,20	2,48	20,91	0,00	0,00	21,47	0,00	21,47	-	76,78	0,00	1,61			4,08
15.03.17	24,00	*	96,74	77,22	19,52	77,20	44,48	32,72	6,40	3,20	2,50	20,02	0,00	0,00	20,55	0,00	20,55	-	76,81	0,00	1,54			4,04
16.03.17	24,00	*	93,34	76,10	17,24	77,27	44,60	32,67	6,40	3,20	2,47	17,63	0,00	0,00	18,10	0,00	18,10	-	76,78	0,00	1,35			3,83
17.03.17	24,00	*	92,06	75,75	16,31	77,01	44,17	32,84	6,40	3,20	2,47	16,72	0,00	0,00	17,17	0,00	17,17	-	76,58	0,00	1,28			3,75
18.03.17	24,00	*	93,60	75,97	17,63	77,25	44,28	32,96	6,40	3,20	2,48	18,12	0,00	0,00	18,60	0,00	18,60	-	76,71	0,00	1,39			3,87
19.03.17	24,00	*	93,92	76,02	17,90	76,59	44,19	32,40	6,40	3,20	2,45	18,37	0,00	0,00	18,86	0,00	18,86	-	75,81	0,00	1,39			3,84
20.03.17	24,00	*	94,86	75,87	18,99	74,57	43,34	31,23	6,40	3,20	2,34	19,56	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	-	74,21	0,00	1,45			3,79
21.03.17	24,00	*	96,36	75,74	20,62	73,57	43,04	30,53	6,40	3,20	2,26	21,38	0,00	0,00	21,91	0,00	21,91	-	73,50	0,00	1,57			3,84
22.03.17	24,00	*	94,15	76,13	18,03	73,55	43,14	30,41	6,40	3,20	2,29	18,57	0,00	0,00	19,02	0,00	19,02	-	73,19	0,00	1,36			3,65
Среднее	24,00	-	91,33	74,10	17,23	79,45	44,71	34,74	6,40	3,20	2,51	18,51	-	-	19,01	-	19,01	-	78,07	-	1,44	-	-	3,95
Итого	696,00		2648,59	2148,96	499,63						72,78	536,65	0,00	0,00	551,41	0,00	551,41	0,00			41,74	0,00	0,00	114,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 06:00	69719,91	55678,13	15571,06	0,00	15938,72	0,00	2389,91	1110,58	-
	23.03.17 07:00	72373,82	57844,77	16107,08	0,00	16489,47	0,00	2503,86	1152,24	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,14 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **114,37** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **551,41** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 25 МАР 2017 г.