Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9103.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 6 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 6 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204763-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204763 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,048	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,209 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1285
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0584
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,7 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,352

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	159,52	149,17	10,35	83,13	67,88	15,25	7,00	5,00	2,44	124,00	112,10	11,90	127,84	115,11	12,73	-	83,28	76,70	0,70			3,14
23.02.17	24,00	-	168,77	158,61	10,16	87,15	71,51	15,64	7,00	5,00	2,65	131,07	119,34	11,73	135,50	122,83	12,67	-	87,31	80,77	0,73			3,38
24.02.17	24,00	-	167,86	158,42	9,44	86,78	71,37	15,41	7,00	5,00	2,60	130,26	119,19	11,07	134,63	122,64	11,99	-	86,94	80,48	0,67			3,27
25.02.17	24,00	-	163,72	151,81	11,91	86,82	70,81	16,01	7,00	5,00	2,63	127,57	114,06	13,51	131,83	117,36	14,47	-	86,98	80,19	0,85			3,48
26.02.17	24,00	-	167,15	155,91	11,24	86,88	71,15	15,73	7,00	5,00	2,65	130,14	117,23	12,91	134,50	120,60	13,90	-	87,04	80,37	0,80			3,44
27.02.17	24,00	-	167,29	157,15	10,14	86,92	71,32	15,60	7,00	5,00	2,62	129,99	118,21	11,78	134,37	121,62	12,75	-	87,08	80,44	0,72			3,35
28.02.17	24,00	-	178,29	168,38	9,91	85,59	69,73	15,86	7,00	5,00	2,84	128,78	117,31	11,47	133,01	120,61	12,40	-	85,81	79,35	0,69			3,53
01.03.17	24,00	-	189,70	178,96	10,74	82,82	67,78	15,04	7,00	5,00	2,86	129,50	117,15	12,35	133,46	120,31	13,15	-	82,98	77,05	0,73			3,59
02.03.17	24,00	-	183,33	172,24	11,09	80,69	65,96	14,73	7,00	5,00	2,72	125,03	112,77	12,26	128,71	115,64	13,07	-	80,83	74,98	0,73			3,44
03.03.17	24,00	-	177,48	167,12	10,36	78,75	64,06	14,69	7,00	5,00	2,62	120,72	109,46	11,26	124,11	112,10	12,01	-	78,91	72,95	0,66			3,28
04.03.17	24,00	-	180,10	168,41	11,69	80,03	65,03	15,00	7,00	5,00	2,71	122,91	110,28	12,63	126,48	113,01	13,47	-	80,18	74,11	0,76			3,47
05.03.17	24,00	-	177,42	164,79	12,63	79,57	64,23	15,34	7,00	5,00	2,73	121,44	107,85	13,59	124,93	110,47	14,46	-	79,72	73,49	0,81			3,54
06.03.17	24,00	-	183,10	172,48	10,62	79,69	64,56	15,13	7,00	5,00	2,78	124,75	113,00	11,75	128,32	115,81	12,51	-	79,85	73,74	0,69			3,46
07.03.17	24,00	-	184,01	172,93	11,08	79,78	64,41	15,37	7,00	5,00	2,83	125,32	113,31	12,01	128,93	116,12	12,81	-	79,93	73,75	0,72			3,55
08.03.17	24,00	-	190,50	177,90	12,60	79,90	65,15	14,75	7,00	5,00	2,82	130,07	116,56	13,51	133,80	119,45	14,35	-	80,06	74,20	0,82			3,64
09.03.17	24,00	-	182,39	170,88	11,51	78,82	64,24	14,58	7,00	5,00	2,67	124,57	111,91	12,66	128,04	114,63	13,41	-	78,97	73,10	0,74			3,41
10.03.17	24,00	-	183,12	172,51	10,61	79,10	64,53	14,57	7,00	5,00	2,68	124,72	113,03	11,69	128,25	115,80	12,45	-	79,25	73,45	0,68			3,36
11.03.17	24,00	-	187,60	175,26	12,34	78,11	63,92	14,19	7,00	5,00	2,67	128,17	114,81	13,36	131,70	117,60	14,10	-	78,27	72,62	0,79			3,46
12.03.17	24,00	-	187,49	173,73	13,76	77,95	63,67	14,28	7,00	5,00	2,69	128,47	113,72	14,75	132,01	116,48	15,53	-	78,10	72,45	0,88			3,57
13.03.17	24,00	-	185,47	173,81	11,66	77,95	63,70	14,25	7,00	5,00	2,65	126,44	113,91	12,53	129,94	116,62	13,32	-	78,10	72,45	0,74			3,39
14.03.17	24,00	-	186,89	174,64	12,25	77,86	63,71	14,15	7,00	5,00	2,66	127,69	114,40	13,29	131,19	117,14	14,05	-	78,02	72,40	0,78			3,44
15.03.17	24,00	-	189,22	177,58	11,64	77,99	64,03	13,96	7,00	5,00	2,65	129,00	116,33	12,67	132,55	119,12	13,43	-	78,15	72,60	0,74			3,40
16.03.17	24,00	-	188,55	176,24	12,31	78,01	64,08	13,93	7,00	5,00	2,63	128,58	115,41	13,17	132,13	118,21	13,92	-	78,15	72,61	0,79			3,42
17.03.17	24,00	-	187,18	175,22	11,96	77,85	63,70	14,15	7,00	5,00	2,66	127,45	114,78	12,67	130,95	117,53	13,42	-	78,01	72,43	0,76			3,42
18.03.17	24,00	-	187,81	176,21	11,60	78,02	63,98	14,04	7,00	5,00	2,65	128,02	115,36	12,66	131,55	118,18	13,37	-	78,18	72,72	0,74			3,39
19.03.17	24,00	-	189,09	175,56	13,53	77,04	63,32	13,72	7,00	5,00	2,60	129,49	114,84	14,65	132,98	117,59	15,39	-	77,19	71,91	0,86			3,46
20.03.17	24,00	-	187,16	175,52	11,64	75,27	61,94	13,33	7,00	5,00	2,50	127,51	114,87	12,64	130,81	117,50	13,31	-	75,43	70,21	0,72			3,23
21.03.17	24,00		188,02	175,76	12,26	76,78	63,08	13,70	7,00	5,00	2,58	128,34	115,02	13,32	131,78	117,76	14,02	-	76,93	71,61	0,77	-	-	3,36
22.03.17	24,00		188,02	175,76	12,26	76,78	63,08	13,70	7,00	5,00	2,58	128,34	115,02	13,32	131,78	117,76	14,02	-	76,93	71,61	0,77	-	-	3,36
Среднее	24,00	-	181,25	169,76	11,49	80,41	65,72	14,69	7,00	5,00	2,67	127,18	114,53	12,66	130,90	117,43	13,47	-	80,57	74,65	0,75	-	-	3,42
Итого	696,00		5256,25	4922,97	333,28						77,39	3688,34	3321,24	367,10	3796,08	3405,59	390,49	0,00			21,83	0,00	0,00	99,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	07.02.17 07:00	102742,77	96460,32	70128,27	63654,95	71902,56	65065,90	1436,69	-	-
	07.02.17 07:00	102742,77	96460,32	70128,27	63654,95	71902,56	65065,90	1436,69	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **99,13** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **390,49** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел обслуживания КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ

«____» 25 МАР 2017 г.