Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9104.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 8 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 8 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208338-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208338 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,96

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	167,02	145,34	21,68	82,71	55,19	27,52	7,00	5,00	4,59	64,39	46,54	17,85	66,35	47,58	18,77	-	82,94	69,45	1,21			5,80
23.02.17	24,00	-	177,76	153,78	23,98	86,68	58,55	28,13	7,00	5,00	5,00	68,49	49,54	18,95	70,76	50,74	20,02	-	86,77	73,36	1,41			6,42
24.02.17	24,00	-	176,61	154,03	22,58	86,32	58,94	27,38	7,00	5,00	4,85	67,68	49,39	18,29	69,93	50,59	19,34	-	86,41	73,00	1,33			6,18
25.02.17	24,00	-	175,16	147,30	27,86	86,32	57,95	28,37	7,00	5,00	4,98	70,46	47,36	23,10	72,80	48,56	24,24	-	86,41	73,10	1,61			6,59
26.02.17	24,00	-	177,40	152,24	25,16	86,40	58,16	28,24	7,00	5,00	5,02	69,91	48,71	21,20	72,24	49,91	22,33	-	86,48	73,05	1,47			6,49
27.02.17	24,00	-	174,04	153,38	20,66	86,43	58,48	27,95	7,00	5,00	4,87	65,83	49,12	16,71	68,00	50,32	17,68	-	86,52	72,88	1,21			6,09
28.02.17	24,00	-	175,27	154,58	20,69	85,13	57,90	27,23	7,00	5,00	4,78	66,18	49,45	16,73	68,33	50,65	17,68	-	85,15	71,89	1,20			5,98
01.03.17	24,00	-	179,32	156,52	22,80	82,34	57,31	25,03	7,00	5,00	4,50	68,95	49,97	18,98	71,03	51,17	19,86	-	82,38	70,29	1,31			5,81
02.03.17	24,00	-	171,02	149,68	21,34	80,19	55,69	24,50	7,00	5,00	4,20	65,36	47,88	17,48	67,25	48,92	18,33	-	80,17	68,45	1,18			5,39
03.03.17	24,00	-	165,79	144,66	21,13	78,33	53,80	24,53	7,00	5,00	4,06	63,66	46,26	17,40	65,42	47,21	18,21	-	78,48	66,46	1,15			5,21
04.03.17	24,00	-	172,15	145,70	26,45	79,58	54,61	24,97	7,00	5,00	4,31	69,13	46,59	22,54	71,13	47,55	23,58	-	79,66	67,99	1,44			5,75
05.03.17	24,00	-	167,51	142,93	24,58	79,07	53,40	25,67	7,00	5,00	4,31	66,46	45,65	20,81	68,35	46,61	21,74	-	79,16	66,77	1,31			5,62
06.03.17	24,00	-	171,99	149,32	22,67	79,21	53,70	25,51	7,00	5,00	4,39	66,36	47,72	18,64	68,22	48,68	19,54	-	79,30	66,85	1,22			5,62
07.03.17	24,00	-	173,24	149,93	23,31	79,32	53,58	25,74	7,00	5,00	4,46	67,15	47,92	19,23	69,04	48,88	20,16	-	79,39	67,01	1,25			5,71
08.03.17	24,00	-	179,43	154,50	24,93	79,48	54,80	24,68	7,00	5,00	4,43	70,12	49,37	20,75	72,12	50,35	21,77	-	79,56	67,73	1,37			5,80
09.03.17	24,00	-	171,96	148,23	23,73	78,36	53,88	24,48	7,00	5,00	4,22	67,00	47,31	19,69	68,87	48,27	20,60	-	78,44	66,50	1,28			5,50
10.03.17	24,00	-	173,28	149,40	23,88	78,64	54,31	24,33	7,00	5,00	4,22	67,45	47,73	19,72	69,36	48,69	20,67	-	78,67	66,93	1,30			5,52
11.03.17	24,00	-	178,20	150,84	27,36	77,71	54,16	23,55	7,00	5,00	4,20	70,51	48,54	21,97	72,44	49,50	22,94	-	77,79	66,42	1,49			5,69
12.03.17	24,00	-	178,18	151,11	27,07	77,52	53,80	23,72	7,00	5,00	4,23	71,15	48,21	22,94	73,09	49,17	23,92	-	77,59	66,26	1,46			5,69
13.03.17	24,00	-	174,49	151,14	23,35	77,49	53,56	23,93	7,00	5,00	4,18	67,53	48,19	19,34	69,36	49,15	20,21	-	77,58	65,87	1,25			5,43
14.03.17	24,00	-	175,25	152,07	23,18	77,39	53,63	23,76	7,00	5,00	4,16	67,62	48,50	19,12	69,48	49,46	20,02	-	77,48	65,88	1,25			5,41
15.03.17	24,00	-	177,88	154,57	23,31	77,55	54,14	23,41	7,00	5,00	4,17	68,59	49,29	19,30	70,47	50,25	20,22	-	77,64	66,22	1,27			5,44
16.03.17	24,00	-	176,38	153,71	22,67	77,56	54,25	23,31	7,00	5,00	4,12	68,11	48,96	19,15	69,93	49,92	20,01	-	77,63	66,19	1,23			5,35
17.03.17	24,00	-	174,49	152,75	21,74	77,41	53,81	23,60	7,00	5,00	4,12	66,98	48,61	18,37	68,83	49,57	19,26	-	77,52	65,83	1,18			5,29
18.03.17	24,00	-	177,71	153,35	24,36	77,58	54,10	23,48	7,00	5,00	4,18	69,67	48,85	20,82	71,57	49,81	21,76	-	77,68	66,26	1,32			5,50
19.03.17	24,00	-	180,15	153,06	27,09	76,58	53,61	22,97	7,00	5,00	4,15	72,24	48,66	23,58	74,17	49,62	24,55	-	76,59	65,73	1,45			5,60
20.03.17	24,00	-	175,58	152,67	22,91	74,83	52,50	22,33	7,00	5,00	3,92	67,81	48,23	19,58	69,54	49,18	20,36	-	74,92	63,96	1,21			5,13
21.03.17	24,00		177,81	153,03	24,79	76,33	53,40	22,93	7,00	5,00	4,08	69,91	48,58	21,33	71,76	49,54	22,22	-	76,40	65,32	1,33	-	-	5,41
22.03.17	24,00		177,81	153,03	24,79	76,33	53,40	22,93	7,00	5,00	4,08	69,91	48,58	21,33	71,76	49,54	22,22	-	76,40	65,32	1,33	-	-	5,41
Среднее	24,00	-	174,93	151,13	23,79	79,96	54,99	24,97	7,00	5,00	4,37	68,09	48,27	19,82	70,06	49,29	20,77	-	80,04	67,96	1,31	-	-	5,68
Итого	696,00		5072,89	4382,84	690,04						126,79	1974,60	1399,71	574,89	2031,60	1429,38	602,22	0,00			38,01	0,00	0,00	164,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	07.02.17 07:00	61154,41	51928,12	17163,68	11702,47	17590,24	18181,71	1856,52	-	-
	07.02.17 07:00	61154,41	51928,12	17163,68	11702,47	17590,24	18181,71	1856,52	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,19 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **164,61** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **602,22** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел организации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 МАР 2017 г.