

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 5-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12002633
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв =

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
20.02.17	24	-	66,08	8,70	221,271	-	-	45,76	6,80	220,211	-	20,33	1,061	0,00	0,00	0,00	4,565
21.02.17	24	-	68,13	8,70	223,888	-	-	46,83	6,80	222,549	-	21,30	1,339	0,00	0,00	0,00	4,843
22.02.17	24	-	69,35	8,70	220,578	-	-	46,99	6,80	219,251	-	22,36	1,327	0,00	0,00	0,00	5,005
23.02.17	24	-	69,66	8,70	232,386	-	-	47,79	6,80	231,175	-	21,87	1,211	0,00	0,00	0,00	5,153
24.02.17	24	-	65,26	8,70	226,384	-	-	44,92	6,80	225,125	-	20,33	1,259	0,00	0,00	0,00	4,671
25.02.17	24	-	68,57	8,70	225,894	-	-	46,15	6,80	224,688	-	22,42	1,206	0,00	0,00	0,00	5,133
26.02.17	24	-	72,16	8,70	225,696	-	-	48,36	6,80	224,598	-	23,80	1,098	0,00	0,00	0,00	5,438
27.02.17	24	-	70,92	8,70	224,486	-	-	48,03	6,80	223,314	-	22,89	1,172	0,00	0,00	0,00	5,207
28.02.17	24	-	66,71	8,70	225,749	-	-	45,96	6,80	224,507	-	20,75	1,242	0,00	0,00	0,00	4,752
01.03.17	24	-	60,52	8,70	226,599	-	-	43,21	6,80	225,186	-	17,31	1,412	0,00	0,00	0,00	3,994
02.03.17	24	-	59,38	8,70	226,368	-	-	42,29	6,80	224,965	-	17,09	1,403	0,00	0,00	0,00	3,938
03.03.17	24	-	62,98	8,70	223,730	-	-	44,10	6,80	222,417	-	18,88	1,313	0,00	0,00	0,00	4,292
04.03.17	24	-	61,48	8,70	225,607	-	-	43,32	6,80	223,988	-	18,16	1,619	0,00	0,00	0,00	4,176
05.03.17	24	-	62,06	8,70	224,992	-	-	43,40	6,80	223,559	-	18,66	1,434	0,00	0,00	0,00	4,270
06.03.17	24	-	64,02	8,70	224,994	-	-	43,91	6,80	223,436	-	20,11	1,558	0,00	0,00	0,00	4,603
07.03.17	24	-	65,18	8,70	226,593	-	-	44,20	6,80	225,069	-	20,98	1,524	0,00	0,00	0,00	4,831
08.03.17	24	-	62,21	8,70	225,888	-	-	43,27	6,80	224,477	-	18,94	1,410	0,00	0,00	0,00	4,350
09.03.17	24	-	62,28	8,70	226,589	-	-	43,50	6,80	225,204	-	18,78	1,385	0,00	0,00	0,00	4,326
10.03.17	24	-	61,50	8,70	226,735	-	-	43,24	6,80	225,302	-	18,26	1,433	0,00	0,00	0,00	4,212
11.03.17	24	-	61,13	8,70	225,989	-	-	42,97	6,80	224,587	-	18,15	1,402	0,00	0,00	0,00	4,173
12.03.17	24	-	62,02	8,70	225,430	-	-	43,44	6,80	224,084	-	18,58	1,346	0,00	0,00	0,00	4,257
13.03.17	24	-	62,04	8,70	226,774	-	-	43,44	6,80	225,424	-	18,60	1,351	0,00	0,00	0,00	4,287
14.03.17	24	-	61,52	8,70	227,749	-	-	43,28	6,80	226,403	-	18,24	1,346	0,00	0,00	0,00	4,222
15.03.17	24	-	61,04	8,70	227,269	-	-	43,10	6,80	225,895	-	17,94	1,374	0,00	0,00	0,00	4,146
16.03.17	24	-	60,20	8,70	225,819	-	-	42,72	6,80	224,418	-	17,49	1,401	0,00	0,00	0,00	4,018
17.03.17	24	-	60,05	8,70	226,674	-	-	42,34	6,80	225,255	-	17,72	1,419	0,00	0,00	0,00	4,086
18.03.17	24	-	61,64	8,70	226,987	-	-	43,42	6,80	225,609	-	18,23	1,378	0,00	0,00	0,00	4,208
19.03.17	24	-	60,44	8,70	226,609	-	-	42,93	6,80	225,211	-	17,51	1,397	0,00	0,00	0,00	4,037
20.03.17	24	-	61,60	8,70	225,313	-	-	43,57	6,80	223,921	-	18,03	1,392	0,00	0,00	0,00	4,134
21.03.17	24	-	59,02	8,70	229,570	-	-	42,54	6,80	228,124	-	16,47	1,446	0,00	0,00	0,00	3,853
22.03.17	24	-	59,55	8,70	228,440	-	-	42,58	6,80	227,035	-	16,96	1,404	0,00	0,00	0,00	3,944
Среднее	24,00	-	63,51	8,70	226,034	-	-	44,24	6,80	224,677	-	19,26	1,357	-	-	-	4,423
Итого	744,0				7007,049	0,000				6964,988	0,000		42,061	0,00	0,00	0,00	137,12

Ориентировочно до конца месяца(+)

2043,529

Корректировка за прошлый месяц (-)

2034,130

Итого за март 2017 :

7016,448

2030,880

2023,417

6972,451

12,648

10,713

43,997

36,36

43,09

130,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
18.01.17 09:00	-	-	-	-	-	-	-	-
18.01.17 09:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 130,39 Гкал
 Гкал
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 29.03.2017
 Дата _____