Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор:
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 1 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Александровской Фермы 1
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-02752-ч(с)-0217.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 02752 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,26

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ-3 20 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-01 | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ-3 32 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-01 | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 20 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: ТПТ-1-3 | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.=3 Qтех.пот.=4 Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.01.17 | 24,00 | * | 117,12 | 101,96 | 15,16 | 84,34 | 48,41 | 35,93 | 6,00 | 6,00 | 3,67 | 15,16 | 0,00 | 0,00 | 17,73 | 0,00 | 17,73 | - | 84,10 | 0,00 | 1,27 | | | 4,95 |
| 24.01.17 | 24,00 | | 111,27 | 93,95 | 17,31 | 83,94 | 46,95 | 36,99 | 6,00 | 6,00 | 3,48 | 17,31 | 0,00 | 0,00 | 19,82 | 0,00 | 19,82 | - | 83,62 | 0,00 | 1,45 | | | 4,93 |
| 25.01.17 | 24,00 | | 108,67 | 93,38 | 15,29 | 83,75 | 45,79 | 37,95 | 6,00 | 6,00 | 3,55 | 15,29 | 0,00 | 0,00 | 17,76 | 0,00 | 17,76 | - | 83,49 | 0,00 | 1,28 | | | 4,83 |
| 26.01.17 | 24,00 | * | 111,61 | 97,06 | 14,55 | 83,30 | 45,90 | 37,40 | 6,00 | 6,00 | 3,64 | 14,55 | 0,00 | 0,00 | 17,03 | 0,00 | 17,03 | - | 83,01 | 0,00 | 1,21 | | | 4,84 |
| 27.01.17 | 24,00 | * | 75,12 | 74,27 | 0,84 | 81,08 | 46,55 | 34,53 | 6,00 | 6,00 | 2,58 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 2,30 | - | 67,80 | 0,00 | 0,06 | | | 2,63 |
| 28.01.17 | 24,00 | * | 49,14 | 45,45 | 3,69 | 76,79 | 44,55 | 32,24 | 6,00 | 6,00 | 1,49 | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 4,57 | 0,00 | 4,57 | - | 69,84 | 0,00 | 0,26 | | | 1,75 |
| 29.01.17 | 24,00 | * | 101,92 | 84,75 | 17,17 | 78,70 | 42,00 | 36,70 | 6,00 | 6,00 | 3,11 | 17,17 | 0,00 | 0,00 | 19,31 | 0,00 | 19,31 | - | 78,65 | 0,00 | 1,35 | | | 4,46 |
| 30.01.17 | 24,00 | * | 108,56 | 95,34 | 13,22 | 79,43 | 44,44 | 34,98 | 6,00 | 6,00 | 3,34 | 13,22 | 0,00 | 0,00 | 15,41 | 0,00 | 15,41 | - | 79,20 | 0,00 | 1,05 | | | 4,39 |
| 31.01.17 | 24,00 | * | 63,73 | 57,23 | 6,50 | 78,55 | 45,02 | 33,52 | 6,00 | 6,00 | 2,01 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 6,64 | 0,00 | 6,64 | - | 64,18 | 0,00 | 0,42 | | | 2,43 |
| 01.02.17 | 24,00 | * | 85,91 | 70,68 | 15,23 | 76,02 | 40,46 | 35,56 | 6,00 | 6,00 | 2,55 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 16,94 | 0,00 | 16,94 | - | 73,74 | 0,00 | 1,12 | | | 3,67 |
| 02.02.17 | 24,00 | * | 107,78 | 93,35 | 14,43 | 79,19 | 43,55 | 35,64 | 6,00 | 6,00 | 3,33 | 14,43 | 0,00 | 0,00 | 16,63 | 0,00 | 16,63 | - | 78,96 | 0,00 | 1,14 | | | 4,47 |
| 03.02.17 | 24,00 | * | 110,27 | 94,80 | 15,47 | 79,47 | 44,35 | 35,12 | 6,00 | 6,00 | 3,34 | 15,47 | 0,00 | 0,00 | 17,72 | 0,00 | 17,72 | - | 79,26 | 0,00 | 1,23 | | | 4,56 |
| 04.02.17 | 24,00 | * | 110,35 | 95,44 | 14,91 | 79,56 | 44,63 | 34,93 | 6,00 | 6,00 | 3,34 | 14,91 | 0,00 | 0,00 | 17,15 | 0,00 | 17,15 | - | 79,35 | 0,00 | 1,18 | | | 4,52 |
| 05.02.17 | 24,00 | * | 107,17 | 90,08 | 17,09 | 79,51 | 43,71 | 35,79 | 6,00 | 6,00 | 3,23 | 17,09 | 0,00 | 0,00 | 19,31 | 0,00 | 19,31 | - | 79,28 | 0,00 | 1,35 | | | 4,59 |
| 06.02.17 | 24,00 | * | 103,39 | 86,90 | 16,48 | 80,34 | 42,29 | 38,05 | 6,00 | 6,00 | 3,31 | 16,48 | 0,00 | 0,00 | 18,74 | 0,00 | 18,74 | - | 80,20 | 0,00 | 1,32 | | | 4,63 |
| 07.02.17 | 24,00 | * | 102,47 | 85,19 | 17,28 | 82,07 | 41,37 | 40,69 | 6,00 | 6,00 | 3,47 | 17,28 | 0,00 | 0,00 | 19,68 | 0,00 | 19,68 | - | 81,96 | 0,00 | 1,42 | | | 4,89 |
| 08.02.17 | 24,00 | | 110,64 | 94,84 | 15,80 | 85,52 | 44,68 | 40,84 | 6,00 | 6,00 | 3,88 | 15,80 | 0,00 | 0,00 | 18,49 | 0,00 | 18,49 | - | 85,32 | 0,00 | 1,35 | | | 5,23 |
| 09.02.17 | 24,00 | * | 116,21 | 101,57 | 14,65 | 86,04 | 46,60 | 39,45 | 6,00 | 6,00 | 4,01 | 14,65 | 0,00 | 0,00 | 17,42 | 0,00 | 17,42 | - | 85,82 | 0,00 | 1,26 | | | 5,27 |
| 10.02.17 | 24,00 | * | 113,91 | 101,00 | 12,91 | 86,07 | 46,73 | 39,35 | 6,00 | 6,00 | 3,98 | 12,91 | 0,00 | 0,00 | 15,61 | 0,00 | 15,61 | - | 85,85 | 0,00 | 1,11 | | | 5,09 |
| 11.02.17 | 24,00 | * | 114,03 | 100,69 | 13,34 | 86,44 | 47,25 | 39,19 | 6,00 | 6,00 | 3,95 | 13,34 | 0,00 | 0,00 | 16,05 | 0,00 | 16,05 | - | 86,15 | 0,00 | 1,15 | | | 5,10 |
| 12.02.17 | 24,00 | * | 112,81 | 96,82 | 15,99 | 86,33 | 46,76 | 39,57 | 6,00 | 6,00 | 3,84 | 15,99 | 0,00 | 0,00 | 18,72 | 0,00 | 18,72 | - | 86,00 | 0,00 | 1,38 | | | 5,22 |
| 13.02.17 | 24,00 | * | 117,16 | 102,71 | 14,45 | 86,05 | 48,18 | 37,87 | 6,00 | 6,00 | 3,90 | 14,45 | 0,00 | 0,00 | 17,17 | 0,00 | 17,17 | - | 85,66 | 0,00 | 1,24 | | | 5,14 |
| 14.02.17 | 24,00 | * | 118,57 | 104,91 | 13,66 | 85,54 | 49,05 | 36,48 | 6,00 | 6,00 | 3,84 | 13,66 | 0,00 | 0,00 | 16,32 | 0,00 | 16,32 | - | 85,13 | 0,00 | 1,16 | | | 5,00 |
| 15.02.17 | 24,00 | * | 117,74 | 104,45 | 13,29 | 84,50 | 48,47 | 36,03 | 6,00 | 6,00 | 3,77 | 13,29 | 0,00 | 0,00 | 15,87 | 0,00 | 15,87 | - | 84,28 | 0,00 | 1,12 | | | 4,89 |
| 16.02.17 | 24,00 | * | 115,62 | 102,70 | 12,92 | 83,51 | 47,44 | 36,07 | 6,00 | 6,00 | 3,71 | 12,92 | 0,00 | 0,00 | 15,42 | 0,00 | 15,42 | - | 83,18 | 0,00 | 1,07 | | | 4,79 |
| 17.02.17 | 24,00 | * | 116,77 | 102,93 | 13,84 | 82,49 | 47,32 | 35,17 | 6,00 | 6,00 | 3,63 | 13,84 | 0,00 | 0,00 | 16,30 | 0,00 | 16,30 | - | 82,23 | 0,00 | 1,14 | | | 4,76 |
| 18.02.17 | 24,00 | * | 117,78 | 102,22 | 15,56 | 82,61 | 47,40 | 35,21 | 6,00 | 6,00 | 3,61 | 15,56 | 0,00 | 0,00 | 18,06 | 0,00 | 18,06 | - | 82,41 | 0,00 | 1,28 | | | 4,89 |
| 19.02.17 | 24,00 | * | 117,87 | 102,38 | 15,49 | 82,64 | 47,66 | 34,98 | 6,00 | 6,00 | 3,59 | 15,49 | 0,00 | 0,00 | 17,98 | 0,00 | 17,98 | - | 82,44 | 0,00 | 1,28 | | | 4,86 |
| 20.02.17 | 24,00 | * | 115,97 | 102,99 | 12,97 | 82,48 | 47,76 | 34,72 | 6,00 | 6,00 | 3,58 | 12,97 | 0,00 | 0,00 | 15,39 | 0,00 | 15,39 | - | 82,23 | 0,00 | 1,07 | | | 4,65 |
| 21.02.17 | 24,00 | * | 113,69 | 101,18 | 12,51 | 80,97 | 46,94 | 34,03 | 6,00 | 6,00 | 3,45 | 12,51 | 0,00 | 0,00 | 14,80 | 0,00 | 14,80 | - | 80,28 | 0,00 | 1,00 | | | 4,46 |
| Среднее | 24,00 | - | 106,44 | 92,71 | 13,73 | 82,24 | 45,74 | 36,50 | 6,00 | 6,00 | 3,41 | 13,73 | - | - | 16,01 | - | 16,01 | - | 80,79 | - | 1,12 | - | - | 4,53 |
| Итого | 720,00 | | 3193,25 | 2781,22 | 412,02 | | | | | | 102,19 | 412,02 | 0,00 | 0,00 | 480,32 | 0,00 | 480,32 | 0,00 | | | 33,70 | 0,00 | 0,00 | 135,89 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.01.17 01:00 | 79826,41 | 66259,21 | 23651,55 | 0,00 | 24164,06 | 0,00 | 2595,16 | 1615,54 | - |
| | 22.02.17 01:00 | 83018,04 | 69047,39 | 24488,96 | 0,00 | 25026,26 | 0,00 | 2730,57 | 1683,43 | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **135,78** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **480,32** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление по работе с системами учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 24 ФЕВ 2017 печать энергосбыта «___» _____ г.