Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 4 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017
Договор: 9136.038.1
Строит.Адрес: Александровской Фермы 4
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 253411
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-253411-ч(с)-0217.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 0,26
Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:	
Термопреобр.: ТСП-Н		Преобр.давления:	
Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,347 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1958
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,089
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=104,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.01.17	24,00	-	166,25	150,38	15,87	87,09	47,03	40,06	7,00	5,00	6,03	15,87	-	-	19,83	-	19,83	-	87,02	-	1,38			7,41
24.01.17	24,00	-	161,94	149,29	12,65	86,48	46,71	39,77	7,00	5,00	5,95	12,65	-	-	16,10	-	16,10	-	86,40	-	1,09			7,04
25.01.17	24,00	-	160,99	147,80	13,19	86,47	46,30	40,17	7,00	5,00	5,94	13,19	-	-	16,99	-	16,99	-	86,40	-	1,14			7,08
26.01.17	24,00	-	165,32	150,79	14,53	85,85	46,24	39,61	7,00	5,00	5,98	14,53	-	-	18,23	-	18,23	-	85,69	-	1,25			7,23
27.01.17	24,00	-	160,63	150,88	9,75	83,67	46,99	36,68	7,00	5,00	5,54	9,75	-	-	12,86	-	12,86	-	83,51	-	0,81			6,36
28.01.17	24,00	-	164,43	146,09	18,34	82,97	45,63	37,34	7,00	5,00	5,46	18,34	-	-	21,79	-	21,79	-	82,87	-	1,52			6,98
29.01.17	24,00	-	162,41	140,89	21,52	81,78	44,34	37,44	7,00	5,00	5,28	21,52	-	-	25,08	-	25,08	-	81,70	-	1,76			7,04
30.01.17	24,00	-	157,10	143,04	14,06	81,91	44,46	37,45	7,00	5,00	5,36	14,06	-	-	17,26	-	17,26	-	81,84	-	1,15			6,51
31.01.17	24,00	-	166,87	154,11	12,76	82,22	45,52	36,70	7,00	5,00	5,66	12,76	-	-	15,85	-	15,85	-	82,15	-	1,05			6,71
01.02.17	24,00	-	156,39	141,10	15,29	80,60	43,69	36,91	7,00	5,00	5,21	15,29	-	-	18,18	-	18,18	-	80,58	-	1,23			6,45
02.02.17	24,00	-	156,07	143,33	12,74	81,62	43,68	37,94	7,00	5,00	5,44	12,74	-	-	15,86	-	15,86	-	81,55	-	1,04			6,48
03.02.17	24,00	-	159,34	145,65	13,69	81,91	44,50	37,41	7,00	5,00	5,45	13,69	-	-	16,89	-	16,89	-	81,83	-	1,12			6,57
04.02.17	24,00	-	165,52	146,70	18,82	82,05	44,77	37,28	7,00	5,00	5,48	18,82	-	-	22,24	-	22,24	-	81,98	-	1,54			7,02
05.02.17	24,00	-	158,85	140,42	18,43	81,85	43,70	38,15	7,00	5,00	5,36	18,43	-	-	21,28	-	21,28	-	81,77	-	1,51			6,87
06.02.17	24,00	-	148,97	134,57	14,40	82,99	42,19	40,80	7,00	5,00	5,50	14,40	-	-	17,81	-	17,81	-	83,02	-	1,20			6,69
07.02.17	24,00	-	144,59	129,84	14,75	85,03	41,21	43,82	7,00	5,00	5,69	14,75	-	-	18,18	-	18,18	-	85,06	-	1,25			6,95
08.02.17	24,00	-	150,28	136,10	14,18	88,33	43,35	44,98	7,00	5,00	6,13	14,18	-	-	18,11	-	18,11	-	88,25	-	1,25			7,38
09.02.17	24,00	-	152,01	138,29	13,72	88,67	44,10	44,57	7,00	5,00	6,17	13,72	-	-	17,60	-	17,60	-	88,58	-	1,22			7,39
10.02.17	24,00	-	170,16	157,19	12,97	88,82	47,13	41,69	7,00	5,00	6,56	12,97	-	-	16,91	-	16,91	-	88,76	-	1,15			7,71
11.02.17	24,00	-	174,25	159,56	14,69	89,20	47,72	41,48	7,00	5,00	6,63	14,69	-	-	18,96	-	18,96	-	89,08	-	1,31			7,94
12.02.17	24,00	-	178,59	159,23	19,36	89,03	47,83	41,20	7,00	5,00	6,57	19,36	-	-	23,53	-	23,53	-	88,88	-	1,72			8,29
13.02.17	24,00	-	177,00	163,65	13,35	88,62	48,49	40,13	7,00	5,00	6,58	13,35	-	-	17,45	-	17,45	-	88,44	-	1,18			7,76
14.02.17	24,00	-	188,55	175,77	12,78	87,88	50,34	37,54	7,00	5,00	6,61	12,78	-	-	16,81	-	16,81	-	87,70	-	1,12			7,74
15.02.17	24,00	-	184,99	171,92	13,07	87,11	49,89	37,22	7,00	5,00	6,41	13,07	-	-	16,60	-	16,60	-	87,03	-	1,14			7,55
16.02.17	24,00	-	182,67	170,69	11,98	85,83	49,18	36,65	7,00	5,00	6,27	11,98	-	-	15,44	-	15,44	-	85,67	-	1,03			7,29
17.02.17	24,00	-	184,97	173,84	11,13	84,93	49,40	35,53	7,00	5,00	6,19	11,13	-	-	14,83	-	14,83	-	84,83	-	0,94			7,13
18.02.17	24,00	-	186,19	173,29	12,90	85,07	49,30	35,77	7,00	5,00	6,21	12,90	-	-	16,73	-	16,73	-	84,99	-	1,10			7,30
19.02.17	24,00	-	190,35	176,20	14,15	85,04	49,86	35,18	7,00	5,00	6,21	14,15	-	-	17,86	-	17,86	-	84,98	-	1,20			7,41
20.02.17	24,00	-	188,41	175,74	12,67	84,93	49,77	35,16	7,00	5,00	6,19	12,67	-	-	16,06	-	16,06	-	84,86	-	1,08			7,26
21.02.17	24,00	-	179,54	168,12	11,42	82,71	48,37	34,34	7,00	5,00	5,79	11,42	-	-	14,43	-	14,43	-	82,32	-	0,94			6,73
Среднее	24,00	-	168,12	153,82	14,31	85,02	46,39	38,63	7,00	5,00	5,93	14,31	-	-	17,86	-	17,86	-	84,92	-	1,21	-	-	7,14
Итого	720,00		5043,63	4614,47	429,16						177,88	429,16	0,00	0,00	535,75	0,00	535,75	0,00			36,41	0,00	0,00	214,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 11:00	113663,70	102697,35	23865,88	-	24438,52	-	3234,33	-	-
	22.02.17 11:00	113663,70	102697,35	23865,88	-	24438,52	-	3234,33	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **214,18** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **535,75** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать организации

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24 ФЕВ 2017
«____» _____ г.