Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9138.038.1
Строит.Адрес: Александровской Фермы 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207961-ч(с)-0217.txt
Режим (схема): 3001

Вычислитель: ВКТ-7 № 207961				
Подающ.тр.(М1):				
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,26

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,18656
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,84

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.01.17	24,00	-	111,32	100,78	10,54	87,23	48,80	38,43	7,00	5,00	3,88	10,54	-	-	13,17	-	13,17	-	87,15	-	0,92			4,80
24.01.17	24,00	-	106,89	96,67	10,22	86,77	47,07	39,70	7,00	5,00	3,84	10,22	-	-	12,71	-	12,71	-	86,67	-	0,89			4,73
25.01.17	24,00	-	106,62	94,61	12,01	86,76	45,57	41,19	7,00	5,00	3,90	12,01	-	-	14,58	-	14,58	-	86,68	-	1,04			4,94
26.01.17	24,00	-	107,78	97,20	10,58	86,11	45,45	40,66	7,00	5,00	3,96	10,58	-	-	13,17	-	13,17	-	85,98	-	0,91			4,87
27.01.17	24,00	-	68,98	67,37	1,61	82,86	46,95	35,91	7,00	5,00	2,43	1,61	-	-	1,64	-	1,64	-	76,67	-	0,12			2,55
28.01.17	24,00	-	47,96	45,80	2,16	81,03	44,50	36,53	7,00	5,00	1,68	2,16	-	-	3,11	-	3,11	-	77,95	-	0,17			1,85
29.01.17	24,00	-	114,03	90,66	23,37	81,90	45,59	36,31	7,00	5,00	3,30	23,37	-	-	25,84	-	25,84	-	81,80	-	1,91			5,21
30.01.17	24,00	-	107,25	94,82	12,43	82,16	45,13	37,03	7,00	5,00	3,51	12,43	-	-	14,72	-	14,72	-	82,10	-	1,02			4,53
31.01.17	24,00	-	64,18	60,71	3,47	80,18	46,26	33,92	7,00	5,00	2,09	3,47	-	-	3,54	-	3,54	-	72,12	-	0,25			2,34
01.02.17	24,00	-	89,17	79,16	10,01	79,55	41,57	37,98	7,00	5,00	3,01	10,01	-	-	11,92	-	11,92	-	79,27	-	0,79			3,81
02.02.17	24,00	-	107,55	94,42	13,13	81,97	43,66	38,31	7,00	5,00	3,62	13,13	-	-	15,44	-	15,44	-	81,88	-	1,08			4,70
03.02.17	24,00	-	108,89	95,88	13,01	82,21	44,32	37,89	7,00	5,00	3,64	13,01	-	-	15,33	-	15,33	-	82,13	-	1,07			4,70
04.02.17	24,00	-	108,67	96,45	12,22	82,31	44,63	37,68	7,00	5,00	3,64	12,22	-	-	14,54	-	14,54	-	82,23	-	1,00			4,65
05.02.17	24,00	-	109,11	93,05	16,06	82,23	43,92	38,31	7,00	5,00	3,57	16,06	-	-	18,53	-	18,53	-	82,15	-	1,32			4,89
06.02.17	24,00	-	97,73	85,09	12,64	83,41	41,79	41,62	7,00	5,00	3,55	12,64	-	-	14,88	-	14,88	-	83,29	-	1,05			4,60
07.02.17	24,00	-	94,14	79,66	14,48	85,58	40,21	45,37	7,00	5,00	3,62	14,48	-	-	16,94	-	16,94	-	85,55	-	1,24			4,86
08.02.17	24,00	-	99,99	86,94	13,05	88,76	43,19	45,57	7,00	5,00	3,97	13,05	-	-	15,75	-	15,75	-	88,66	-	1,16			5,12
09.02.17	24,00	-	103,41	91,10	12,31	89,11	44,64	44,47	7,00	5,00	4,06	12,31	-	-	15,01	-	15,01	-	89,02	-	1,10			5,15
10.02.17	24,00	-	101,64	90,05	11,59	89,18	44,73	44,45	7,00	5,00	4,01	11,59	-	-	14,26	-	14,26	-	89,10	-	1,03			5,04
11.02.17	24,00	-	101,45	88,91	12,54	89,51	44,96	44,55	7,00	5,00	3,97	12,54	-	-	15,25	-	15,25	-	89,39	-	1,12			5,09
12.02.17	24,00	-	102,24	87,98	14,26	89,33	44,76	44,57	7,00	5,00	3,93	14,26	-	-	17,03	-	17,03	-	89,19	-	1,27			5,20
13.02.17	24,00	-	103,31	90,73	12,58	88,90	45,85	43,05	7,00	5,00	3,91	12,58	-	-	15,22	-	15,22	-	88,76	-	1,12			5,03
14.02.17	24,00	-	105,40	92,72	12,68	88,12	46,76	41,36	7,00	5,00	3,84	12,68	-	-	15,34	-	15,34	-	87,94	-	1,12			4,96
15.02.17	24,00	-	102,92	91,84	11,08	87,35	46,27	41,08	7,00	5,00	3,78	11,08	-	-	13,59	-	13,59	-	87,26	-	0,97			4,75
16.02.17	24,00	-	103,80	91,79	12,01	86,11	45,70	40,41	7,00	5,00	3,71	12,01	-	-	14,46	-	14,46	-	85,96	-	1,03			4,75
17.02.17	24,00	-	112,60	100,94	11,66	85,21	46,77	38,44	7,00	5,00	3,89	11,66	-	-	14,28	-	14,28	-	85,12	-	0,99			4,88
18.02.17	24,00	-	113,53	101,37	12,16	85,31	47,21	38,10	7,00	5,00	3,87	12,16	-	-	14,76	-	14,76	-	85,22	-	1,04			4,90
19.02.17	24,00	-	116,07	101,57	14,50	85,33	47,36	37,97	7,00	5,00	3,86	14,50	-	-	17,18	-	17,18	-	85,25	-	1,24			5,10
20.02.17	24,00	-	112,92	101,41	11,51	85,18	47,42	37,76	7,00	5,00	3,84	11,51	-	-	14,04	-	14,04	-	85,10	-	0,98			4,82
21.02.17	24,00	-	109,31	98,70	10,61	83,16	46,01	37,15	7,00	5,00	3,67	10,61	-	-	13,00	-	13,00	-	82,96	-	0,88			4,55
Среднее	24,00	-	101,30	89,61	11,68	85,09	45,24	39,86	7,00	5,00	3,59	11,68	-	-	13,97	-	13,97	-	84,42	-	0,99	-	-	4,58
Итого	720,00		3038,86	2688,38	350,48						107,55	350,48	0,00	0,00	419,23	0,00	419,23	0,00			29,82	0,00	0,00	137,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	QГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 01:00	38362,58	30498,25	14644,88	-	15013,96	-	1420,23	-	-
	22.02.17 01:00	41386,92	33183,57	16114,91	-	16530,79	-	1556,56	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **137,28** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **419,23** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел [illegible] и КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24 ФЕВ 2017
«___» _____ г.