Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 9 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Александровской Фермы 9
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207225

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207225-ч(с)-0217.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 0,26

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.01.17	24,00	-	117,20	106,34	10,86	86,51	53,28	33,23	7,00	5,00	3,54	10,86	-	-	13,19	-	13,19	-	86,35	-	0,94			4,48
24.01.17	24,00	-	112,61	102,54	10,07	85,71	52,19	33,52	7,00	5,00	3,45	10,07	-	-	12,09	-	12,09	-	85,52	-	0,86			4,31
25.01.17	24,00	-	111,07	100,85	10,22	85,55	51,29	34,26	7,00	5,00	3,46	10,22	-	-	12,42	-	12,42	-	85,39	-	0,87			4,34
26.01.17	24,00	-	121,57	100,51	21,06	84,99	50,96	34,03	7,00	5,00	3,43	21,06	-	-	23,77	-	23,77	-	84,83	-	1,79			5,22
27.01.17	24,00	-	80,58	69,88	10,70	81,30	50,62	30,68	7,00	5,00	2,23	10,70	-	-	12,28	-	12,28	-	74,41	-	0,80			3,02
28.01.17	24,00	-	57,16	45,47	11,69	78,83	47,61	31,22	7,00	5,00	1,43	11,69	-	-	12,75	-	12,75	-	77,96	-	0,91			2,34
29.01.17	24,00	-	110,83	91,83	19,00	79,62	47,42	32,20	7,00	5,00	2,96	19,00	-	-	20,82	-	20,82	-	79,48	-	1,51			4,47
30.01.17	24,00	-	106,37	95,91	10,46	80,35	48,49	31,86	7,00	5,00	3,06	10,46	-	-	12,20	-	12,20	-	80,19	-	0,84			3,90
31.01.17	24,00	-	61,76	61,61	0,15	77,91	48,60	29,31	7,00	5,00	1,81	0,15	-	-	0,94	-	0,94	-	68,41	-	0,01			1,82
01.02.17	24,00	-	93,98	82,56	11,42	78,24	46,18	32,06	7,00	5,00	2,66	11,42	-	-	13,17	-	13,17	-	76,98	-	0,88			3,54
02.02.17	24,00	-	115,54	96,27	19,27	81,05	48,53	32,52	7,00	5,00	3,14	19,27	-	-	21,53	-	21,53	-	80,88	-	1,56			4,70
03.02.17	24,00	-	118,28	96,49	21,79	81,62	49,02	32,60	7,00	5,00	3,15	21,79	-	-	24,16	-	24,16	-	81,45	-	1,77			4,93
04.02.17	24,00	-	118,30	96,68	21,62	81,80	49,31	32,49	7,00	5,00	3,15	21,62	-	-	24,04	-	24,04	-	81,63	-	1,76			4,91
05.02.17	24,00	-	115,68	93,20	22,48	81,74	48,81	32,93	7,00	5,00	3,08	22,48	-	-	24,89	-	24,89	-	81,57	-	1,83			4,91
06.02.17	24,00	-	110,67	90,39	20,28	82,94	47,91	35,03	7,00	5,00	3,18	20,28	-	-	22,70	-	22,70	-	82,82	-	1,68			4,86
07.02.17	24,00	-	109,84	88,48	21,36	84,97	47,17	37,80	7,00	5,00	3,35	21,36	-	-	23,93	-	23,93	-	84,82	-	1,81			5,16
08.02.17	24,00	-	113,02	98,23	14,79	88,15	50,37	37,78	7,00	5,00	3,72	14,79	-	-	17,52	-	17,52	-	87,98	-	1,30			5,02
09.02.17	24,00	-	114,58	103,07	11,51	88,50	51,68	36,82	7,00	5,00	3,80	11,51	-	-	14,11	-	14,11	-	88,33	-	1,02			4,82
10.02.17	24,00	-	113,54	101,66	11,88	88,57	52,03	36,54	7,00	5,00	3,72	11,88	-	-	14,42	-	14,42	-	88,41	-	1,05			4,77
11.02.17	24,00	-	111,31	100,92	10,39	88,88	52,22	36,66	7,00	5,00	3,71	10,39	-	-	12,92	-	12,92	-	88,69	-	0,92			4,63
12.02.17	24,00	-	112,57	99,14	13,43	88,73	51,99	36,74	7,00	5,00	3,65	13,43	-	-	15,92	-	15,92	-	88,52	-	1,19			4,84
13.02.17	24,00	-	113,66	102,30	11,36	88,32	52,77	35,55	7,00	5,00	3,64	11,36	-	-	13,82	-	13,82	-	88,10	-	1,00			4,65
14.02.17	24,00	-	114,51	103,94	10,57	87,57	53,29	34,28	7,00	5,00	3,57	10,57	-	-	12,76	-	12,76	-	87,34	-	0,92			4,50
15.02.17	24,00	-	113,30	102,61	10,69	86,78	52,53	34,25	7,00	5,00	3,52	10,69	-	-	13,05	-	13,05	-	86,61	-	0,93			4,45
16.02.17	24,00	-	111,93	101,27	10,66	85,56	51,73	33,83	7,00	5,00	3,43	10,66	-	-	12,90	-	12,90	-	85,33	-	0,91			4,34
17.02.17	24,00	-	112,57	101,96	10,61	84,62	51,41	33,21	7,00	5,00	3,39	10,61	-	-	12,66	-	12,66	-	84,43	-	0,90			4,29
18.02.17	24,00	-	113,28	101,85	11,43	84,72	51,59	33,13	7,00	5,00	3,38	11,43	-	-	13,51	-	13,51	-	84,55	-	0,97			4,35
19.02.17	24,00	-	113,47	101,69	11,78	84,76	51,68	33,08	7,00	5,00	3,37	11,78	-	-	13,90	-	13,90	-	84,60	-	1,00			4,37
20.02.17	24,00	-	113,82	100,94	12,88	84,66	51,65	33,01	7,00	5,00	3,34	12,88	-	-	15,10	-	15,10	-	84,48	-	1,09			4,43
21.02.17	24,00	-	109,32	98,63	10,69	82,55	50,24	32,31	7,00	5,00	3,20	10,69	-	-	12,51	-	12,51	-	82,22	-	0,88			4,08
Среднее	24,00	-	108,08	94,57	13,50	84,18	50,42	33,76	7,00	5,00	3,22	13,50	-	-	15,67	-	15,67	-	83,41	-	1,13	-	-	4,35
Итого	720,00		3242,32	2837,22	405,10						96,54	405,10	0,00	0,00	469,98	0,00	469,98	0,00			33,89	0,00	0,00	130,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 01:00	60963,04	48382,55	19938,52	-	20405,17	-	1962,83	-	-
	22.02.17 01:00	64200,83	51215,85	21502,87	-	22018,49	-	2093,09	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **130,33** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **469,98** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«___» 24 ФЕВ 2017 г.