Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 101-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14799
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14799-ч(с)-0217.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: ТПТ-15-2 Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,26

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4546 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,09
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=145,38 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=2,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00		179,59	156,54	23,05	86,81	49,43	37,38	5,00	4,00	5,93	22,37	0,00	0,00	23,11	0,00	23,11	-	86,29	0,00	1,93			7,86
24.01.17	24,00		186,44	163,04	23,40	86,35	49,35	37,00	5,00	4,00	6,09	23,01	0,00	0,00	23,77	0,00	23,77	-	85,76	0,00	1,97			8,06
25.01.17	24,00		184,75	162,21	22,54	86,33	48,78	37,55	5,00	4,00	6,14	22,18	0,00	0,00	22,90	0,00	22,90	-	85,75	0,00	1,90			8,05
26.01.17	24,00		189,02	165,87	23,15	85,83	48,71	37,12	5,00	4,00	6,23	22,64	0,00	0,00	23,37	0,00	23,37	-	85,03	0,00	1,93			8,15
27.01.17	24,00	*	122,60	114,60	8,01	82,94	49,19	33,75	5,00	4,00	2,90	26,21	0,00	0,00	26,71	0,00	26,71	-	62,56	0,00	1,63			4,53
28.01.17	24,00	*	157,37	139,16	18,21	79,76	44,72	35,04	5,00	4,00	4,66	21,79	0,00	0,00	22,38	0,00	22,38	-	76,73	0,00	1,67			6,33
29.01.17	24,00		183,88	157,11	26,77	81,55	46,64	34,91	5,00	4,00	5,52	26,59	0,00	0,00	27,37	0,00	27,37	-	81,07	0,00	2,16			7,67
30.01.17	24,00		176,55	153,01	23,54	81,55	46,51	35,04	5,00	4,00	5,40	23,30	0,00	0,00	23,99	0,00	23,99	-	81,12	0,00	1,89			7,29
31.01.17	24,00	*	106,41	100,51	5,90	80,32	46,89	33,44	5,00	4,00	2,37	24,33	0,00	0,00	24,77	0,00	24,77	-	60,29	0,00	1,46			3,83
01.02.17	24,00	*	143,35	122,81	20,54	77,19	41,72	35,46	5,00	4,00	4,15	24,42	0,00	0,00	25,03	0,00	25,03	-	73,54	0,00	1,79			5,94
02.02.17	24,00		165,75	144,25	21,50	81,26	44,62	36,64	5,00	4,00	5,32	21,27	0,00	0,00	21,89	0,00	21,89	-	80,67	0,00	1,72			7,04
03.02.17	24,00		164,21	142,56	21,65	81,49	44,82	36,67	5,00	4,00	5,27	21,34	0,00	0,00	21,97	0,00	21,97	-	80,88	0,00	1,73			7,00
04.02.17	24,00		156,96	132,48	24,48	81,50	44,36	37,14	5,00	4,00	4,95	24,29	0,00	0,00	25,01	0,00	25,01	-	81,01	0,00	1,97			6,92
05.02.17	24,00		154,42	128,08	26,34	81,41	43,65	37,76	5,00	4,00	4,87	26,14	0,00	0,00	26,91	0,00	26,91	-	80,95	0,00	2,12			6,99
06.02.17	24,00		146,79	124,39	22,40	82,39	41,99	40,40	5,00	4,00	5,07	21,94	0,00	0,00	22,61	0,00	22,61	-	82,15	0,00	1,80			6,88
07.02.17	24,00		146,40	121,78	24,62	84,39	40,75	43,65	5,00	4,00	5,39	23,89	0,00	0,00	24,64	0,00	24,64	-	84,12	0,00	2,01			7,40
08.02.17	24,00		151,25	128,22	23,03	87,78	42,88	44,90	5,00	4,00	5,81	22,61	0,00	0,00	23,37	0,00	23,37	-	87,28	0,00	1,97			7,79
09.02.17	24,00		155,34	131,79	23,55	88,24	44,23	44,01	5,00	4,00	5,86	23,07	0,00	0,00	23,86	0,00	23,86	-	87,63	0,00	2,02			7,89
10.02.17	24,00		154,43	133,21	21,22	88,27	44,84	43,43	5,00	4,00	5,85	20,71	0,00	0,00	21,41	0,00	21,41	-	87,62	0,00	1,81			7,67
11.02.17	24,00		159,80	134,89	24,91	88,62	45,80	42,83	5,00	4,00	5,85	24,39	0,00	0,00	25,22	0,00	25,22	-	87,95	0,00	2,15			7,99
12.02.17	24,00		159,77	133,99	25,79	88,51	45,74	42,77	5,00	4,00	5,80	25,37	0,00	0,00	26,23	0,00	26,23	-	87,75	0,00	2,23			8,02
13.02.17	24,00		161,64	138,08	23,56	88,10	46,67	41,42	5,00	4,00	5,79	23,04	0,00	0,00	23,82	0,00	23,82	-	87,31	0,00	2,01			7,80
14.02.17	24,00		164,30	143,38	20,93	87,44	48,04	39,40	5,00	4,00	5,71	20,60	0,00	0,00	21,28	0,00	21,28	-	86,50	0,00	1,78			7,49
15.02.17	24,00		164,83	142,82	22,01	86,50	47,97	38,53	5,00	4,00	5,53	21,92	0,00	0,00	22,64	0,00	22,64	-	85,95	0,00	1,88			7,42
16.02.17	24,00		157,25	137,25	20,01	85,43	46,44	38,99	5,00	4,00	5,42	19,54	0,00	0,00	20,17	0,00	20,17	-	84,46	0,00	1,65			7,07
17.02.17	24,00		159,66	137,77	21,89	84,36	45,83	38,53	5,00	4,00	5,34	21,81	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50	-	83,71	0,00	1,83			7,16
18.02.17	24,00		160,26	138,12	22,14	84,43	45,93	38,50	5,00	4,00	5,36	21,91	0,00	0,00	22,60	0,00	22,60	-	83,87	0,00	1,84			7,19
19.02.17	24,00		163,16	138,04	25,12	84,47	46,19	38,28	5,00	4,00	5,31	25,02	0,00	0,00	25,80	0,00	25,80	-	84,05	0,00	2,10			7,41
20.02.17	24,00		160,58	139,48	21,10	84,25	46,47	37,78	5,00	4,00	5,29	21,02	0,00	0,00	21,68	0,00	21,68	-	83,68	0,00	1,76			7,05
21.02.17	24,00		158,34	136,45	21,89	82,66	45,43	37,23	5,00	4,00	5,13	21,78	0,00	0,00	22,43	0,00	22,43	-	81,29	0,00	1,77			6,90
Среднее	24,00	-	159,84	138,06	21,77	84,34	45,82	38,52	5,00	4,00	5,28	22,95	-	-	23,65	-	23,65	-	82,23	-	1,88	-	-	7,16
Итого	720,00		4795,10	4141,88	653,23						158,30	688,51	0,00	0,00	709,46	0,00	709,46	0,00			56,50	0,00	0,00	214,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 01:00	162519,64	132759,19	33295,15	0,00	34059,14	0,00	6339,60	2387,57	-
	22.02.17 01:00	167306,96	136894,60	33982,36	0,00	34767,26	0,00	6668,50	2893,95	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,17 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **214,62** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **709,46** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 24 ФЕВ 2017 г.