Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8819.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 101-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207262

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207262-ч(с)-0217.txt
Режим (схема): 3003

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 0,26

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,205 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12144
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0552
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,92 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.01.17	24,00	-	126,98	119,21	7,77	86,73	61,95	24,78	7,00	5,00	2,16	75,00	68,55	6,45	77,49	70,24	7,25	-	86,56	73,25	1,48			3,64
24.01.17	24,00	-	125,11	115,87	9,24	86,22	61,23	24,99	7,00	5,00	2,13	74,36	66,61	7,75	76,78	68,23	8,55	-	86,04	72,49	1,57			3,70
25.01.17	24,00	-	122,97	114,39	8,58	86,19	60,60	25,59	7,00	5,00	2,15	72,86	65,88	6,98	75,28	67,46	7,82	-	86,00	72,10	1,52			3,67
26.01.17	24,00	-	126,17	117,33	8,84	85,67	60,67	25,00	7,00	5,00	2,15	74,85	67,40	7,45	77,29	69,02	8,27	-	85,48	71,95	1,55			3,70
27.01.17	24,00	-	77,29	72,97	4,32	82,33	59,33	23,00	7,00	5,00	0,94	50,95	41,65	9,30	52,45	42,62	9,83	-	79,89	71,44	1,09			2,03
28.01.17	24,00	-	106,49	97,78	8,71	79,83	55,88	23,95	7,00	5,00	1,66	62,92	54,58	8,34	64,72	55,72	9,00	-	80,08	67,09	1,38			3,04
29.01.17	24,00	-	117,21	107,28	9,93	81,35	57,28	24,07	7,00	5,00	1,95	69,55	61,91	7,64	71,56	63,23	8,33	-	81,17	67,89	1,44			3,39
30.01.17	24,00	-	117,65	107,76	9,89	81,43	57,44	23,99	7,00	5,00	1,94	69,91	62,21	7,70	71,94	63,54	8,40	-	81,26	68,07	1,45			3,39
31.01.17	24,00	-	63,22	59,50	3,72	79,46	56,13	23,33	7,00	5,00	0,73	44,07	35,04	9,03	45,22	35,82	9,40	-	75,81	68,14	0,95			1,68
01.02.17	24,00	-	103,50	94,20	9,30	77,64	54,20	23,44	7,00	5,00	1,62	60,98	52,77	8,21	62,66	53,80	8,86	-	77,98	65,20	1,32			2,93
02.02.17	24,00	-	121,58	111,60	9,98	81,22	57,51	23,71	7,00	5,00	2,01	72,00	64,28	7,72	74,11	65,70	8,41	-	81,04	68,26	1,45			3,46
03.02.17	24,00	-	121,49	112,17	9,32	81,44	57,89	23,55	7,00	5,00	2,00	71,69	64,61	7,08	73,85	66,04	7,81	-	81,26	68,53	1,40			3,41
04.02.17	24,00	-	121,92	112,91	9,01	81,52	58,11	23,41	7,00	5,00	2,00	71,97	65,03	6,94	74,13	66,48	7,65	-	81,34	68,73	1,39			3,38
05.02.17	24,00	-	120,72	109,56	11,16	81,45	57,66	23,79	7,00	5,00	1,98	71,96	63,03	8,93	74,13	64,37	9,76	-	81,27	68,42	1,54			3,52
06.02.17	24,00	-	117,82	107,58	10,24	82,54	57,45	25,09	7,00	5,00	2,03	70,17	62,05	8,12	72,30	63,38	8,92	-	82,37	68,62	1,53			3,55
07.02.17	24,00	-	114,83	105,67	9,16	84,52	57,57	26,95	7,00	5,00	2,14	67,95	61,12	6,83	70,10	62,46	7,64	-	84,34	69,46	1,49			3,63
08.02.17	24,00	-	119,52	109,85	9,67	87,85	60,24	27,61	7,00	5,00	2,25	71,09	63,28	7,81	73,52	64,80	8,72	-	87,65	72,55	1,65			3,89
09.02.17	24,00	-	121,05	112,44	8,61	88,29	61,17	27,12	7,00	5,00	2,24	71,77	64,72	7,05	74,26	66,33	7,93	-	88,09	73,30	1,58			3,82
10.02.17	24,00	-	124,50	114,93	9,57	88,39	61,78	26,61	7,00	5,00	2,26	73,98	66,02	7,96	76,54	67,66	8,88	-	88,21	73,80	1,66			3,92
11.02.17	24,00	-	124,60	115,59	9,01	88,68	62,12	26,56	7,00	5,00	2,27	73,91	66,44	7,47	76,49	68,13	8,36	-	88,49	74,21	1,61			3,88
12.02.17	24,00	-	123,90	114,22	9,68	88,56	61,91	26,65	7,00	5,00	2,25	73,77	65,63	8,14	76,29	67,28	9,01	-	88,36	74,01	1,66			3,91
13.02.17	24,00	-	126,38	117,57	8,81	88,15	62,39	25,76	7,00	5,00	2,22	75,03	67,52	7,51	77,61	69,23	8,38	-	87,97	74,15	1,60			3,82
14.02.17	24,00	-	126,23	116,74	9,49	87,47	61,89	25,58	7,00	5,00	2,25	72,40	64,63	7,77	74,86	66,22	8,64	-	87,30	73,47	1,58			3,83
15.02.17	24,00	-	122,27	112,72	9,55	86,50	60,61	25,89	7,00	5,00	2,24	67,88	60,46	7,42	70,12	61,90	8,22	-	86,31	71,91	1,51			3,75
16.02.17	24,00	-	121,27	111,79	9,48	85,43	59,70	25,73	7,00	5,00	2,20	67,41	59,94	7,47	69,59	61,33	8,26	-	85,22	70,96	1,49			3,70
17.02.17	24,00	-	121,80	112,13	9,67	84,39	59,04	25,35	7,00	5,00	2,19	67,64	60,11	7,53	69,77	61,50	8,27	-	84,20	70,22	1,48			3,66
18.02.17	24,00	-	122,06	112,01	10,05	84,46	59,13	25,33	7,00	5,00	2,19	67,82	59,99	7,83	70,00	61,37	8,63	-	84,27	70,24	1,51			3,69
19.02.17	24,00	-	122,72	111,87	10,85	84,30	59,29	25,01	7,00	5,00	2,15	68,60	59,85	8,75	70,76	61,21	9,55	-	84,12	70,20	1,57			3,72
20.02.17	24,00	-	121,31	112,85	8,46	81,62	57,87	23,75	7,00	5,00	2,06	66,86	60,60	6,26	68,81	61,89	6,92	-	81,45	68,07	1,32			3,38
21.02.17	24,00	-	119,92	109,44	10,48	81,54	57,34	24,20	7,00	5,00	2,03	67,02	58,61	8,41	69,00	59,83	9,17	-	81,32	67,87	1,47			3,51
Среднее	24,00	-	117,42	108,33	9,09	84,17	59,18	24,99	7,00	5,00	2,01	68,88	61,15	7,73	71,05	62,56	8,49	-	83,83	70,49	1,47	-	-	3,49
Итого	720,00		3522,48	3249,93	272,55						60,37	2066,37	1834,52	231,85	2131,63	1876,79	254,84	0,00			44,24	0,00	0,00	104,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 01:00	38722,66	19969,70	23167,97	19586,19	23734,74	19929,42	1780,14	-	
	22.02.17 01:00	42247,47	23233,00	25231,31	21417,84	25863,24	21803,27	1884,20	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,07 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **104,53** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **254,84** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24 ФЕВ 2017
«____» _____ г.

печать энергосбыта