Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 103 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8820.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 103
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206091
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206091-ч(с)-0217.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 0,26
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1188
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,054
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=21,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	93,26	76,97	16,29	87,57	46,89	40,68	7,00	5,00	3,36	13,79	-	-	14,26	-	14,26	-	87,41	-	1,21			4,56
24.01.17	24,00	-	91,13	74,70	16,43	87,03	46,48	40,55	7,00	5,00	3,25	14,01	-	-	14,48	-	14,48	-	86,71	-	1,21			4,46
25.01.17	24,00	-	89,50	73,59	15,91	87,04	45,73	41,31	7,00	5,00	3,26	13,57	-	-	14,02	-	14,02	-	86,76	-	1,18			4,43
26.01.17	24,00	-	92,13	75,44	16,69	86,47	45,80	40,67	7,00	5,00	3,27	14,43	-	-	14,87	-	14,87	-	86,04	-	1,25			4,52
27.01.17	24,00	-	62,31	51,34	10,97	82,11	46,29	35,82	7,00	5,00	1,55	18,59	-	-	18,95	-	18,95	-	64,10	-	1,19			2,74
28.01.17	24,00	-	82,85	66,59	16,26	80,75	42,80	37,95	7,00	5,00	2,53	17,04	-	-	17,49	-	17,49	-	77,19	-	1,31			3,84
29.01.17	24,00	-	94,84	75,33	19,51	82,21	44,28	37,93	7,00	5,00	2,99	18,02	-	-	18,55	-	18,55	-	82,01	-	1,48			4,47
30.01.17	24,00	-	93,48	76,46	17,02	82,27	44,37	37,90	7,00	5,00	3,05	15,32	-	-	15,79	-	15,79	-	82,10	-	1,26			4,30
31.01.17	24,00	-	58,53	47,57	10,96	79,28	44,94	34,34	7,00	5,00	1,30	19,06	-	-	19,43	-	19,43	-	62,95	-	1,20			2,50
01.02.17	24,00	-	81,76	63,70	18,06	78,75	40,72	38,03	7,00	5,00	2,46	18,10	-	-	18,56	-	18,56	-	77,00	-	1,39			3,85
02.02.17	24,00	-	93,28	77,35	15,93	82,01	43,68	38,33	7,00	5,00	3,09	14,47	-	-	14,90	-	14,90	-	81,79	-	1,18			4,27
03.02.17	24,00	-	95,59	77,99	17,60	82,23	44,24	37,99	7,00	5,00	3,08	16,26	-	-	16,74	-	16,74	-	82,01	-	1,34			4,41
04.02.17	24,00	-	95,99	78,68	17,31	82,28	44,69	37,59	7,00	5,00	3,08	15,83	-	-	16,29	-	16,29	-	82,08	-	1,30			4,39
05.02.17	24,00	-	96,55	76,71	19,84	82,20	44,08	38,12	7,00	5,00	3,06	18,25	-	-	18,81	-	18,81	-	82,03	-	1,50			4,56
06.02.17	24,00	-	92,36	75,61	16,75	83,32	43,40	39,92	7,00	5,00	3,14	15,33	-	-	15,82	-	15,82	-	83,35	-	1,28			4,42
07.02.17	24,00	-	90,52	74,18	16,34	85,41	42,98	42,43	7,00	5,00	3,27	14,92	-	-	15,39	-	15,39	-	85,56	-	1,28			4,55
08.02.17	24,00	-	93,16	76,78	16,38	88,72	44,82	43,90	7,00	5,00	3,50	15,03	-	-	15,56	-	15,56	-	88,56	-	1,33			4,83
09.02.17	24,00	-	94,23	78,21	16,02	89,14	45,61	43,53	7,00	5,00	3,53	14,70	-	-	15,21	-	15,21	-	88,87	-	1,31			4,84
10.02.17	24,00	-	94,99	79,98	15,01	89,19	46,33	42,86	7,00	5,00	3,56	13,65	-	-	14,13	-	14,13	-	88,92	-	1,22			4,77
11.02.17	24,00	-	98,91	80,27	18,64	89,49	46,93	42,56	7,00	5,00	3,56	17,17	-	-	17,78	-	17,78	-	89,17	-	1,53			5,09
12.02.17	24,00	-	98,85	79,54	19,31	89,36	46,76	42,60	7,00	5,00	3,54	17,75	-	-	18,38	-	18,38	-	88,99	-	1,58			5,12
13.02.17	24,00	-	98,55	81,70	16,85	88,94	47,59	41,35	7,00	5,00	3,52	15,32	-	-	15,84	-	15,84	-	88,60	-	1,36			4,88
14.02.17	24,00	-	101,46	84,12	17,34	88,20	48,48	39,72	7,00	5,00	3,48	15,83	-	-	16,37	-	16,37	-	87,75	-	1,39			4,87
15.02.17	24,00	-	102,39	83,92	18,47	87,35	48,28	39,07	7,00	5,00	3,42	16,95	-	-	17,52	-	17,52	-	87,24	-	1,48			4,90
16.02.17	24,00	-	99,35	83,56	15,79	86,22	47,75	38,47	7,00	5,00	3,34	14,42	-	-	14,87	-	14,87	-	85,71	-	1,24			4,58
17.02.17	24,00	-	99,72	83,95	15,77	85,19	47,58	37,61	7,00	5,00	3,29	14,36	-	-	14,82	-	14,82	-	84,91	-	1,22			4,51
18.02.17	24,00	-	103,73	84,06	19,67	85,26	47,72	37,54	7,00	5,00	3,30	18,09	-	-	18,67	-	18,67	-	85,11	-	1,54			4,84
19.02.17	24,00	-	104,73	84,07	20,66	85,29	47,82	37,47	7,00	5,00	3,31	18,90	-	-	19,52	-	19,52	-	85,20	-	1,61			4,92
20.02.17	24,00	-	101,40	84,54	16,86	85,06	47,92	37,14	7,00	5,00	3,29	15,23	-	-	15,71	-	15,71	-	84,85	-	1,29			4,58
21.02.17	24,00	-	99,04	82,79	16,25	83,29	46,73	36,56	7,00	5,00	3,18	14,65	-	-	15,08	-	15,08	-	82,16	-	1,20			4,39
Среднее	24,00	-	93,15	76,32	16,83	85,05	45,72	39,33	7,00	5,00	3,12	15,97	-	-	16,46	-	16,46	-	83,50	-	1,33	-	-	4,45
Итого	720,00		2794,59	2289,70	504,89						93,53	479,04	0,00	0,00	493,81	0,00	493,81	0,00			39,85	0,00	0,00	133,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 01:00	41775,95	33294,31	8310,60	-	8505,21	-	1452,34	-	-
	22.02.17 11:00	44606,46	35614,48	8794,57	-	9004,08	-	1587,19	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **133,24** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **493,81** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 24 ФЕВ 2017 г.

печать энергосбыта