Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 105-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017
Договор: 8821.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 105-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207725
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207725-ч(с)-0217.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,26

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,321 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,14806
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0673
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,72 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,88
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.01.17	24,00	-	138,20	130,50	7,70	84,68	53,36	31,32	7,00	5,00	4,10	7,70	-	-	10,16	-	10,16	-	84,54	-	0,65			4,75
24.01.17	24,00	-	136,07	128,09	7,98	84,02	52,83	31,19	7,00	5,00	4,00	7,98	-	-	10,12	-	10,12	-	83,86	-	0,67			4,67
25.01.17	24,00	-	134,34	126,72	7,62	83,89	52,12	31,77	7,00	5,00	4,03	7,62	-	-	9,81	-	9,81	-	83,75	-	0,64			4,67
26.01.17	24,00	-	137,16	129,25	7,91	83,40	52,07	31,33	7,00	5,00	4,06	7,91	-	-	10,20	-	10,20	-	83,22	-	0,66			4,72
27.01.17	24,00	-	88,18	84,42	3,76	80,81	51,57	29,24	7,00	5,00	2,01	3,76	-	-	3,84	-	3,84	-	74,85	-	0,28			2,29
28.01.17	24,00	-	117,21	109,95	7,26	79,23	48,88	30,35	7,00	5,00	3,35	7,26	-	-	9,32	-	9,32	-	78,55	-	0,57			3,92
29.01.17	24,00	-	136,21	125,28	10,93	79,51	50,36	29,15	7,00	5,00	3,66	10,93	-	-	13,14	-	13,14	-	79,38	-	0,87			4,52
30.01.17	24,00	-	136,66	128,73	7,93	79,55	50,70	28,85	7,00	5,00	3,72	7,93	-	-	10,29	-	10,29	-	79,44	-	0,63			4,35
31.01.17	24,00	-	80,69	76,21	4,48	78,01	50,51	27,50	7,00	5,00	1,56	4,48	-	-	4,57	-	4,57	-	71,12	-	0,32			1,88
01.02.17	24,00	-	106,44	94,95	11,49	77,02	45,45	31,57	7,00	5,00	3,01	11,49	-	-	13,38	-	13,38	-	76,52	-	0,88			3,89
02.02.17	24,00	-	125,13	116,85	8,28	79,45	48,47	30,98	7,00	5,00	3,62	8,28	-	-	10,44	-	10,44	-	79,31	-	0,66			4,28
03.02.17	24,00	-	128,20	117,59	10,61	79,74	48,94	30,80	7,00	5,00	3,63	10,61	-	-	12,91	-	12,91	-	79,62	-	0,84			4,47
04.02.17	24,00	-	128,04	118,71	9,33	79,82	49,22	30,60	7,00	5,00	3,64	9,33	-	-	11,47	-	11,47	-	79,69	-	0,74			4,38
05.02.17	24,00	-	127,28	117,04	10,24	79,63	48,86	30,77	7,00	5,00	3,61	10,24	-	-	12,33	-	12,33	-	79,49	-	0,81			4,42
06.02.17	24,00	-	124,35	115,71	8,64	80,59	48,25	32,34	7,00	5,00	3,75	8,64	-	-	10,76	-	10,76	-	80,52	-	0,70			4,44
07.02.17	24,00	-	122,42	113,67	8,75	82,43	47,61	34,82	7,00	5,00	3,96	8,75	-	-	10,98	-	10,98	-	82,34	-	0,72			4,68
08.02.17	24,00	-	125,49	118,68	6,81	85,76	50,15	35,61	7,00	5,00	4,23	6,81	-	-	9,11	-	9,11	-	85,62	-	0,58			4,82
09.02.17	24,00	-	128,76	120,48	8,28	86,17	50,84	35,33	7,00	5,00	4,26	8,28	-	-	10,78	-	10,78	-	86,02	-	0,71			4,98
10.02.17	24,00	-	130,16	123,17	6,99	86,34	51,65	34,69	7,00	5,00	4,28	6,99	-	-	9,45	-	9,45	-	86,21	-	0,60			4,88
11.02.17	24,00	-	132,75	125,29	7,46	86,69	52,49	34,20	7,00	5,00	4,29	7,46	-	-	9,84	-	9,84	-	86,52	-	0,65			4,94
12.02.17	24,00	-	134,06	124,45	9,61	86,49	52,42	34,07	7,00	5,00	4,25	9,61	-	-	11,88	-	11,88	-	86,30	-	0,83			5,08
13.02.17	24,00	-	138,12	130,85	7,27	86,16	53,38	32,78	7,00	5,00	4,30	7,27	-	-	9,74	-	9,74	-	86,04	-	0,63			4,93
14.02.17	24,00	-	145,04	138,45	6,59	85,28	54,85	30,43	7,00	5,00	4,22	6,59	-	-	8,89	-	8,89	-	85,05	-	0,56			4,78
15.02.17	24,00	-	142,12	135,21	6,91	84,38	54,11	30,27	7,00	5,00	4,10	6,91	-	-	9,09	-	9,09	-	84,25	-	0,58			4,68
16.02.17	24,00	-	134,15	126,81	7,34	83,36	52,43	30,93	7,00	5,00	3,93	7,34	-	-	9,59	-	9,59	-	83,13	-	0,61			4,54
17.02.17	24,00	-	135,31	128,34	6,97	82,49	52,28	30,21	7,00	5,00	3,88	6,97	-	-	9,08	-	9,08	-	82,33	-	0,57			4,46
18.02.17	24,00	-	137,23	129,14	8,09	82,62	52,49	30,13	7,00	5,00	3,90	8,09	-	-	10,26	-	10,26	-	82,48	-	0,67			4,57
19.02.17	24,00	-	136,04	127,28	8,76	82,60	52,28	30,32	7,00	5,00	3,87	8,76	-	-	10,84	-	10,84	-	82,46	-	0,72			4,59
20.02.17	24,00	-	134,20	126,62	7,58	82,44	52,16	30,28	7,00	5,00	3,84	7,58	-	-	9,76	-	9,76	-	82,31	-	0,62			4,46
21.02.17	24,00	-	131,58	124,36	7,22	80,46	50,97	29,49	7,00	5,00	3,67	7,22	-	-	9,17	-	9,17	-	80,15	-	0,58			4,25
Среднее	24,00	-	128,39	120,43	7,96	82,43	51,06	31,38	7,00	5,00	3,76	7,96	-	-	10,04	-	10,04	-	81,84	-	0,65	-	-	4,41
Итого	720,00		3851,59	3612,80	238,79						112,74	238,79	0,00	0,00	301,20	0,00	301,20	0,00			19,56	0,00	0,00	132,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
23.01.17 01:00	38548,55	33928,44	14678,88	-	15006,71	-	1096,02	-	-
22.02.17 01:00	42380,75	37538,94	15927,89	-	16293,46	-	1227,96	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,06 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **132,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **301,20** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«___» 24 ФЕВ 2017 г.