Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 107 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017
Договор: 8562.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 107
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207709
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207709-ч(с)-0217.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,26

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,321 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1518
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,069
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,72 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=27,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.01.17	24,00	-	219,82	210,02	9,80	85,81	67,71	18,10	7,00	5,00	3,82	9,80	-	-	12,54	-	12,54	-	85,80	-	0,84			4,66
24.01.17	24,00	-	214,04	205,20	8,84	85,21	67,05	18,16	7,00	5,00	3,74	8,84	-	-	11,48	-	11,48	-	85,20	-	0,75			4,49
25.01.17	24,00	-	210,66	201,43	9,23	85,12	66,53	18,59	7,00	5,00	3,76	9,23	-	-	11,89	-	11,89	-	85,10	-	0,79			4,54
26.01.17	24,00	-	216,08	205,43	10,65	84,56	66,21	18,35	7,00	5,00	3,78	10,65	-	-	13,35	-	13,35	-	84,55	-	0,90			4,68
27.01.17	24,00	-	134,25	131,85	2,40	82,63	64,83	17,80	7,00	5,00	2,35	2,40	-	-	2,45	-	2,45	-	82,82	-	0,20			2,55
28.01.17	24,00	-	191,54	180,85	10,69	80,28	62,77	17,51	7,00	5,00	3,18	10,69	-	-	12,88	-	12,88	-	80,31	-	0,86			4,04
29.01.17	24,00	-	218,94	206,06	12,88	80,54	63,71	16,83	7,00	5,00	3,48	12,88	-	-	15,36	-	15,36	-	80,53	-	1,04			4,52
30.01.17	24,00	-	220,50	208,28	12,22	80,64	64,03	16,61	7,00	5,00	3,47	12,22	-	-	14,68	-	14,68	-	80,64	-	0,99			4,46
31.01.17	24,00	-	125,75	123,06	2,69	79,91	63,30	16,61	7,00	5,00	2,04	2,69	-	-	2,74	-	2,74	-	80,16	-	0,22			2,26
01.02.17	24,00	-	182,72	172,44	10,28	77,98	61,02	16,96	7,00	5,00	2,94	10,28	-	-	12,31	-	12,31	-	77,99	-	0,80			3,74
02.02.17	24,00	-	219,50	208,28	11,22	80,46	63,79	16,67	7,00	5,00	3,49	11,22	-	-	13,64	-	13,64	-	80,45	-	0,90			4,39
03.02.17	24,00	-	220,34	208,39	11,95	80,71	63,89	16,82	7,00	5,00	3,52	11,95	-	-	14,41	-	14,41	-	80,71	-	0,96			4,48
04.02.17	24,00	-	218,79	207,32	11,47	80,82	63,65	17,17	7,00	5,00	3,57	11,47	-	-	13,96	-	13,96	-	80,81	-	0,93			4,50
05.02.17	24,00	-	214,49	201,45	13,04	80,67	63,21	17,46	7,00	5,00	3,53	13,04	-	-	15,59	-	15,59	-	80,66	-	1,05			4,58
06.02.17	24,00	-	208,93	198,09	10,84	81,74	63,30	18,44	7,00	5,00	3,67	10,84	-	-	13,37	-	13,37	-	81,73	-	0,89			4,55
07.02.17	24,00	-	201,99	191,76	10,23	83,67	63,64	20,03	7,00	5,00	3,85	10,23	-	-	12,87	-	12,87	-	83,65	-	0,86			4,71
08.02.17	24,00	-	207,88	198,28	9,60	87,00	66,45	20,55	7,00	5,00	4,09	9,60	-	-	12,51	-	12,51	-	86,98	-	0,84			4,93
09.02.17	24,00	-	209,44	199,35	10,09	87,39	66,92	20,47	7,00	5,00	4,10	10,09	-	-	13,02	-	13,02	-	87,37	-	0,88			4,98
10.02.17	24,00	-	211,64	203,15	8,49	87,51	67,43	20,08	7,00	5,00	4,10	8,49	-	-	11,40	-	11,40	-	87,49	-	0,74			4,84
11.02.17	24,00	-	214,30	203,88	10,42	87,84	67,89	19,95	7,00	5,00	4,08	10,42	-	-	13,35	-	13,35	-	87,82	-	0,92			5,00
12.02.17	24,00	-	211,96	200,93	11,03	87,65	67,59	20,06	7,00	5,00	4,05	11,03	-	-	13,97	-	13,97	-	87,64	-	0,97			5,01
13.02.17	24,00	-	217,60	208,78	8,82	87,28	68,06	19,22	7,00	5,00	4,03	8,82	-	-	11,65	-	11,65	-	87,27	-	0,77			4,80
14.02.17	24,00	-	163,32	154,53	8,79	86,70	62,84	23,86	7,00	5,00	3,70	8,79	-	-	11,37	-	11,37	-	86,81	-	0,76			4,47
15.02.17	24,00	-	157,25	148,30	8,95	85,50	61,06	24,44	7,00	5,00	3,64	8,95	-	-	11,45	-	11,45	-	85,51	-	0,77			4,41
16.02.17	24,00	-	215,95	207,46	8,49	84,48	66,36	18,12	7,00	5,00	3,77	8,49	-	-	11,13	-	11,13	-	84,47	-	0,72			4,49
17.02.17	24,00	-	217,19	209,51	7,68	83,54	65,92	17,62	7,00	5,00	3,71	7,68	-	-	10,18	-	10,18	-	83,54	-	0,64			4,35
18.02.17	24,00	-	218,04	208,03	10,01	83,65	65,90	17,75	7,00	5,00	3,71	10,01	-	-	12,57	-	12,57	-	83,65	-	0,84			4,54
19.02.17	24,00	-	213,25	203,69	9,56	83,66	65,72	17,94	7,00	5,00	3,67	9,56	-	-	12,16	-	12,16	-	83,65	-	0,80			4,47
20.02.17	24,00	-	212,04	202,88	9,16	83,52	65,67	17,85	7,00	5,00	3,63	9,16	-	-	11,67	-	11,67	-	83,52	-	0,77			4,40
21.02.17	24,00	-	207,51	198,61	8,90	81,62	64,10	17,52	7,00	5,00	3,49	8,90	-	-	11,28	-	11,28	-	81,61	-	0,73			4,22
Среднее	24,00	-	203,19	193,58	9,61	83,60	65,02	18,58	7,00	5,00	3,60	9,61	-	-	12,04	-	12,04	-	83,61	-	0,80	-	-	4,40
Итого	720,00		6095,71	5807,29	288,42						107,93	288,42	0,00	0,00	361,23	0,00	361,23	0,00			24,09	0,00	0,00	132,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 01:00	86675,78	79233,75	71857,22	-	73636,76	-	1574,64	-	-
	22.02.17 01:00	92748,84	85029,38	77251,57	-	79199,65	-	1705,60	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = 0,07 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **131,95** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **361,23** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ «_____» 24 ФЕВ 2017 г.