Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 109-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017
Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 109-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14806
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14806-ч(с)-0217.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):			
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	КТПТР-05	Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 0,26
Термопреобр.:	КТПТР-05	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=0,501	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=0,089
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср= 0,089		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=150,3	Gвент.=0	Gтех.пот.=0	Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.01.17	24,00		178,99	158,57	20,42	86,14	50,13	36,01	5,00	4,00	5,81	19,32	0,00	0,00	19,96	0,00	19,96	-	86,22	0,00	1,67			7,48
24.01.17	24,00		175,34	155,66	19,68	85,56	49,58	35,98	5,00	4,00	5,71	18,55	0,00	0,00	19,15	0,00	19,15	-	85,55	0,00	1,59			7,29
25.01.17	24,00		173,92	153,52	20,40	85,50	48,77	36,73	5,00	4,00	5,74	19,24	0,00	0,00	19,87	0,00	19,87	-	85,58	0,00	1,65			7,39
26.01.17	24,00		178,52	154,48	24,04	84,94	48,69	36,25	5,00	4,00	5,91	20,58	0,00	0,00	21,24	0,00	21,24	-	84,79	0,00	1,75			7,65
27.01.17	24,00	*	109,62	96,65	12,97	82,71	48,98	33,73	5,00	4,00	2,89	23,49	0,00	0,00	23,93	0,00	23,93	-	61,50	0,00	1,44			4,33
28.01.17	24,00	*	150,11	128,57	21,54	80,61	45,30	35,31	5,00	4,00	4,52	22,87	0,00	0,00	23,50	0,00	23,50	-	77,00	0,00	1,76			6,28
29.01.17	24,00		177,24	149,14	28,10	80,87	47,02	33,84	5,00	4,00	5,45	23,08	0,00	0,00	23,76	0,00	23,76	-	80,85	0,00	1,87			7,32
30.01.17	24,00		174,48	149,86	24,62	80,94	47,26	33,69	5,00	4,00	5,45	19,60	0,00	0,00	20,18	0,00	20,18	-	80,93	0,00	1,59			7,04
31.01.17	24,00	*	98,65	87,26	11,39	79,59	47,50	32,09	5,00	4,00	2,31	24,07	0,00	0,00	24,47	0,00	24,47	-	58,04	0,00	1,39			3,71
01.02.17	24,00	*	144,70	123,27	21,43	78,30	43,84	34,46	5,00	4,00	4,34	20,77	0,00	0,00	21,32	0,00	21,32	-	76,19	0,00	1,58			5,93
02.02.17	24,00		178,53	151,12	27,41	80,73	46,92	33,81	5,00	4,00	5,56	21,83	0,00	0,00	22,47	0,00	22,47	-	80,79	0,00	1,76			7,33
03.02.17	24,00		177,76	152,30	25,46	80,98	47,48	33,49	5,00	4,00	5,60	19,34	0,00	0,00	19,91	0,00	19,91	-	80,98	0,00	1,57			7,17
04.02.17	24,00		181,36	153,06	28,30	81,06	47,62	33,43	5,00	4,00	5,59	22,60	0,00	0,00	23,26	0,00	23,26	-	81,07	0,00	1,83			7,42
05.02.17	24,00		180,57	150,25	30,32	80,94	47,22	33,73	5,00	4,00	5,53	24,63	0,00	0,00	25,35	0,00	25,35	-	80,98	0,00	1,99			7,53
06.02.17	24,00		173,93	146,83	27,10	82,01	46,27	35,74	5,00	4,00	5,71	21,52	0,00	0,00	22,18	0,00	22,18	-	82,22	0,00	1,77			7,48
07.02.17	24,00		170,62	144,99	25,63	83,99	45,83	38,15	5,00	4,00	6,00	20,03	0,00	0,00	20,66	0,00	20,66	-	84,30	0,00	1,69			7,69
08.02.17	24,00		178,75	151,93	26,82	87,29	48,50	38,80	5,00	4,00	6,40	21,10	0,00	0,00	21,81	0,00	21,81	-	87,38	0,00	1,84			8,25
09.02.17	24,00		180,36	154,43	25,93	87,70	49,31	38,39	5,00	4,00	6,42	20,37	0,00	0,00	21,07	0,00	21,07	-	87,74	0,00	1,79			8,21
10.02.17	24,00		181,41	156,90	24,51	87,80	49,97	37,83	5,00	4,00	6,44	18,88	0,00	0,00	19,53	0,00	19,53	-	87,85	0,00	1,66			8,10
11.02.17	24,00		185,67	158,90	26,77	88,10	50,70	37,41	5,00	4,00	6,44	21,23	0,00	0,00	21,96	0,00	21,96	-	88,07	0,00	1,87			8,31
12.02.17	24,00		186,82	158,02	28,81	87,93	50,61	37,32	5,00	4,00	6,40	23,22	0,00	0,00	24,01	0,00	24,01	-	87,75	0,00	2,04			8,44
13.02.17	24,00		189,52	161,68	27,84	87,57	51,34	36,23	5,00	4,00	6,35	22,33	0,00	0,00	23,09	0,00	23,09	-	87,42	0,00	1,95			8,31
14.02.17	24,00		193,74	170,03	23,71	86,75	52,43	34,32	5,00	4,00	6,33	18,19	0,00	0,00	18,79	0,00	18,79	-	86,47	0,00	1,57			7,90
15.02.17	24,00		193,85	169,47	24,38	85,81	52,15	33,66	5,00	4,00	6,18	18,88	0,00	0,00	19,50	0,00	19,50	-	85,88	0,00	1,62			7,81
16.02.17	24,00		183,66	158,03	25,64	84,85	50,64	34,21	5,00	4,00	5,90	20,02	0,00	0,00	20,65	0,00	20,65	-	84,51	0,00	1,69			7,59
17.02.17	24,00		175,20	149,21	25,99	83,82	49,23	34,58	5,00	4,00	5,62	20,63	0,00	0,00	21,28	0,00	21,28	-	83,77	0,00	1,73			7,35
18.02.17	24,00	*	51,34	43,31	8,03	83,74	49,32	34,43	5,00	4,00	1,62	6,50	0,00	0,00	6,71	0,00	6,71	-	83,76	0,00	0,54			2,17
19.02.17	24,00		179,01	147,73	31,28	83,98	49,33	34,65	5,00	4,00	5,57	25,93	0,00	0,00	26,75	0,00	26,75	-	84,08	0,00	2,18			7,75
20.02.17	24,00		171,94	147,31	24,63	83,83	49,26	34,57	5,00	4,00	5,55	19,21	0,00	0,00	19,81	0,00	19,81	-	83,86	0,00	1,61			7,17
21.02.17	24,00		169,54	144,19	25,35	81,99	48,17	33,82	5,00	4,00	5,35	19,86	0,00	0,00	20,44	0,00	20,44	-	81,13	0,00	1,61			6,96
Среднее	24,00	-	168,17	144,22	23,95	83,87	48,65	35,22	5,00	4,00	5,42	20,60	-	-	21,22	-	21,22	-	82,22	-	1,69	-	-	7,11
Итого	720,00		5045,14	4326,65	718,49						162,73	617,88	0,00	0,00	636,63	0,00	636,63	0,00			50,61	0,00	0,00	213,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 01:00	188846,11	154148,48	31190,69	0,00	31892,33	0,00	6105,60	2167,01	-
	22.02.17 01:00	193889,80	158503,16	31807,77	0,00	32528,14	0,00	6335,06	2217,55	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °C = -0,19 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **213,15** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **636,63** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ФЕВ 2017
«» г.