Абонент: ЖКС2 Невского Района

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-1 СЦО+ГВС

Договор:

Строит.Адрес: Бабушкина 111

Телефон:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"

Телефон: (812) 313-47-06

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС

Источник Обуховский з-д

Схема подключения: Двухтрубная

Код УУТЭ:

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15831-ч(с)-0217.txt

Рассматривать совместно с УУТЭ:

Вычислитель: СПТ-943 № 15831

Режим (схема): 2;7

график: 150/70

Подающ.тр.(М1):					
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до _____	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
				Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,26

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.01.17	24,00		199,04	179,36	19,68	88,98	51,83	37,15	7,20	3,90	6,99	16,27	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83	-	88,65	0,00	1,44			8,44
24.01.17	24,00		193,55	175,39	18,16	88,48	50,91	37,58	7,20	3,90	6,88	15,14	0,00	0,00	15,66	0,00	15,66	-	88,07	0,00	1,33			8,22
25.01.17	24,00		191,56	172,16	19,40	88,57	50,16	38,41	7,20	3,90	6,89	16,53	0,00	0,00	17,10	0,00	17,10	-	88,24	0,00	1,46			8,35
26.01.17	24,00		195,48	176,45	19,02	87,81	49,93	37,88	7,20	3,90	6,95	16,33	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88	-	87,18	0,00	1,42			8,37
27.01.17	24,00	*	122,22	107,50	19,10	85,02	50,22	34,81	7,20	3,90	3,77	17,89	0,00	0,00	18,29	0,00	18,29	-	68,59	0,00	1,23			4,99
28.01.17	24,00	*	177,30	158,26	19,61	83,86	48,26	35,60	7,20	3,90	5,79	17,98	0,00	0,00	18,50	0,00	18,50	-	80,07	0,00	1,44			7,23
29.01.17	24,00		204,05	180,03	24,02	83,51	49,05	34,46	7,20	3,90	6,52	20,27	0,00	0,00	20,89	0,00	20,89	-	83,19	0,00	1,69			8,21
30.01.17	24,00		200,66	179,51	21,15	83,67	49,12	34,55	7,20	3,90	6,49	17,79	0,00	0,00	18,34	0,00	18,34	-	83,41	0,00	1,49			7,97
31.01.17	24,00	*	115,37	100,36	20,89	82,47	49,04	33,43	7,20	3,90	3,35	19,01	0,00	0,00	19,40	0,00	19,40	-	65,69	0,00	1,25			4,59
01.02.17	24,00	*	170,95	153,52	18,53	81,65	46,95	34,70	7,20	3,90	5,45	16,63	0,00	0,00	17,10	0,00	17,10	-	78,37	0,00	1,30			6,75
02.02.17	24,00		203,03	182,92	20,11	83,51	49,13	34,38	7,20	3,90	6,57	17,01	0,00	0,00	17,53	0,00	17,53	-	83,20	0,00	1,42			7,99
03.02.17	24,00		203,43	183,09	20,35	83,70	49,35	34,34	7,20	3,90	6,57	17,29	0,00	0,00	17,83	0,00	17,83	-	83,36	0,00	1,44			8,01
04.02.17	24,00		203,75	182,13	21,62	83,78	49,46	34,31	7,20	3,90	6,51	18,79	0,00	0,00	19,37	0,00	19,37	-	83,51	0,00	1,57			8,08
05.02.17	24,00		200,59	177,06	23,54	83,72	48,75	34,97	7,20	3,90	6,42	21,05	0,00	0,00	21,71	0,00	21,71	-	83,48	0,00	1,76			8,18
06.02.17	24,00		192,13	172,00	20,13	85,21	48,02	37,19	7,20	3,90	6,59	18,08	0,00	0,00	18,66	0,00	18,66	-	85,24	0,00	1,54			8,13
07.02.17	24,00		188,15	168,08	20,07	87,45	47,60	39,85	7,20	3,90	6,89	18,07	0,00	0,00	18,68	0,00	18,68	-	87,47	0,00	1,58			8,47
08.02.17	24,00		194,69	173,99	20,70	90,65	49,61	41,04	7,20	3,90	7,32	19,03	0,00	0,00	19,71	0,00	19,71	-	90,33	0,00	1,72			9,04
09.02.17	24,00		196,77	176,81	19,96	90,99	50,24	40,74	7,20	3,90	7,39	18,26	0,00	0,00	18,92	0,00	18,92	-	90,66	0,00	1,66			9,04
10.02.17	24,00		198,37	179,42	18,95	90,98	50,76	40,23	7,20	3,90	7,45	16,70	0,00	0,00	17,30	0,00	17,30	-	90,69	0,00	1,52			8,96
11.02.17	24,00		201,99	180,79	21,20	91,24	51,23	40,02	7,20	3,90	7,46	19,05	0,00	0,00	19,74	0,00	19,74	-	90,83	0,00	1,73			9,19
12.02.17	24,00		201,69	179,54	22,15	91,05	51,23	39,82	7,20	3,90	7,38	19,97	0,00	0,00	20,69	0,00	20,69	-	90,54	0,00	1,81			9,19
13.02.17	24,00		203,21	182,97	20,24	90,49	51,47	39,01	7,20	3,90	7,37	18,02	0,00	0,00	18,66	0,00	18,66	-	89,91	0,00	1,62			8,99
14.02.17	24,00		205,69	187,05	18,64	89,59	52,19	37,40	7,20	3,90	7,19	16,78	0,00	0,00	17,36	0,00	17,36	-	88,90	0,00	1,49			8,69
15.02.17	24,00		204,14	185,65	18,50	88,87	52,03	36,84	7,20	3,90	7,00	17,02	0,00	0,00	17,61	0,00	17,61	-	88,57	0,00	1,51			8,51
16.02.17	24,00		202,09	183,85	18,25	87,63	51,40	36,24	7,20	3,90	6,83	16,67	0,00	0,00	17,23	0,00	17,23	-	87,01	0,00	1,45			8,28
17.02.17	24,00		202,67	184,76	17,91	86,62	51,09	35,54	7,20	3,90	6,70	16,59	0,00	0,00	17,14	0,00	17,14	-	86,24	0,00	1,43			8,14
18.02.17	24,00		204,32	185,03	19,28	86,70	51,19	35,50	7,20	3,90	6,73	17,75	0,00	0,00	18,34	0,00	18,34	-	86,40	0,00	1,54			8,26
19.02.17	24,00		205,88	186,34	19,54	86,70	51,46	35,23	7,20	3,90	6,72	18,08	0,00	0,00	18,68	0,00	18,68	-	86,44	0,00	1,56			8,28
20.02.17	24,00		202,60	185,06	17,54	86,57	51,38	35,19	7,20	3,90	6,67	16,03	0,00	0,00	16,56	0,00	16,56	-	86,24	0,00	1,38			8,05
21.02.17	24,00		197,25	179,86	17,39	84,55	50,16	34,39	7,20	3,90	6,34	15,99	0,00	0,00	16,49	0,00	16,49	-	83,46	0,00	1,34			7,67
Среднее	24,00	-	192,75	173,30	19,85	86,80	50,11	36,69	7,20	3,90	6,57	17,67	-	-	18,24	-	18,24	-	85,13	-	1,50	-	-	8,08
Итого	720,00		5782,63	5198,93	595,63						197,15	530,05	0,00	0,00	547,22	0,00	547,22	0,00			45,12	0,00	0,00	242,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 01:00	21665,41	26953,33	2157,18	0,00	2208,35	0,00	1226,29	154,66	-
	22.02.17 01:00	27439,79	32144,77	2686,63	0,00	2754,95	0,00	1469,53	199,73	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,15 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **242,12** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **547,22** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24 ФЕВ 2017 «_____» _____ г.