Абонент: ЖКС2 Невского Района

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-2 СЦО+ГВС

Договор:

Строит.Адрес: Бабушкина 111

Телефон:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"

Телефон: (812) 313-47-06

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС

Источник Обуховский з-д

Схема подключения: Двухтрубная

Код УУТЭ:

Рассматривать совместно с УУТЭ:

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-10250-ч(с)-0217.txt

График: 150/70

Вычислитель: СПТ-943 № 10250

Режим (схема): 2;7

Подающ.тр.(М1):

Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 50 Gmin= Gmax=

тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 50 Gmin= Gmax=

тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=

тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТПТР-05

Термопреобр.: КТПТР-05

Термопреобр.: ТПТ-15-2

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,26

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.01.17	24,00	*	135,22	121,52	13,70	87,83	53,15	34,67	7,20	3,90	4,34	12,53	0,00	0,00	12,96	0,00	12,96	-	87,11	0,00	1,09			5,43
24.01.17	24,00	*	132,42	118,92	13,50	87,30	52,45	34,85	7,20	3,90	4,26	12,40	0,00	0,00	12,81	0,00	12,81	-	86,57	0,00	1,07			5,34
25.01.17	24,00	*	130,65	116,99	13,66	87,35	51,74	35,61	7,20	3,90	4,28	12,57	0,00	0,00	12,99	0,00	12,99	-	86,63	0,00	1,09			5,37
26.01.17	24,00	*	133,40	119,69	13,71	86,64	51,84	34,80	7,20	3,90	4,28	12,66	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	-	85,66	0,00	1,09			5,37
27.01.17	24,00	*	84,98	76,06	8,91	82,76	51,49	31,27	7,20	3,90	2,20	14,68	0,00	0,00	14,96	0,00	14,96	-	62,84	0,00	0,92			3,12
28.01.17	24,00	*	116,40	102,82	13,58	82,49	48,81	33,68	7,20	3,90	3,45	14,32	0,00	0,00	14,73	0,00	14,73	-	78,79	0,00	1,13			4,58
29.01.17	24,00	*	133,85	117,49	16,36	82,43	50,15	32,29	7,20	3,90	3,90	15,16	0,00	0,00	15,62	0,00	15,62	-	81,79	0,00	1,24			5,14
30.01.17	24,00	*	132,53	117,82	14,71	82,57	50,31	32,26	7,20	3,90	3,90	13,59	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	-	81,94	0,00	1,11			5,02
31.01.17	24,00	*	78,33	70,33	7,99	79,91	49,74	30,17	7,20	3,90	1,82	15,87	0,00	0,00	16,14	0,00	16,14	-	59,33	0,00	0,94			2,76
01.02.17	24,00	*	111,98	99,56	12,42	80,27	47,44	32,83	7,20	3,90	3,22	13,62	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	-	77,09	0,00	1,05			4,27
02.02.17	24,00	*	133,09	118,76	14,33	82,41	49,90	32,51	7,20	3,90	3,95	13,45	0,00	0,00	13,86	0,00	13,86	-	81,75	0,00	1,10			5,05
03.02.17	24,00	*	133,79	119,92	13,87	82,63	50,29	32,34	7,20	3,90	3,96	13,06	0,00	0,00	13,45	0,00	13,45	-	82,01	0,00	1,07			5,04
04.02.17	24,00	*	134,51	120,28	14,23	82,69	50,47	32,22	7,20	3,90	3,96	13,46	0,00	0,00	13,86	0,00	13,86	-	82,07	0,00	1,11			5,06
05.02.17	24,00	*	133,93	117,62	16,31	82,63	49,92	32,71	7,20	3,90	3,92	15,65	0,00	0,00	16,12	0,00	16,12	-	82,06	0,00	1,29			5,21
06.02.17	24,00	*	128,91	114,83	14,08	84,00	49,41	34,59	7,20	3,90	4,03	13,51	0,00	0,00	13,94	0,00	13,94	-	83,68	0,00	1,13			5,17
07.02.17	24,00	*	127,63	112,86	14,77	86,15	49,16	36,99	7,20	3,90	4,24	14,19	0,00	0,00	14,66	0,00	14,66	-	85,80	0,00	1,22			5,46
08.02.17	24,00	*	131,36	117,02	14,34	89,36	51,29	38,07	7,20	3,90	4,51	13,97	0,00	0,00	14,46	0,00	14,46	-	88,69	0,00	1,24			5,75
09.02.17	24,00	*	131,88	118,87	13,02	89,69	51,95	37,74	7,20	3,90	4,53	12,80	0,00	0,00	13,25	0,00	13,25	-	88,89	0,00	1,14			5,67
10.02.17	24,00	*	132,70	120,73	11,97	89,71	52,38	37,34	7,20	3,90	4,54	11,89	0,00	0,00	12,31	0,00	12,31	-	88,96	0,00	1,06			5,60
11.02.17	24,00	*	135,77	121,66	14,11	89,99	53,17	36,82	7,20	3,90	4,51	14,08	0,00	0,00	14,57	0,00	14,57	-	89,13	0,00	1,26			5,76
12.02.17	24,00	*	135,71	121,00	14,70	89,80	55,93	33,87	7,20	3,90	4,12	14,76	0,00	0,00	15,28	0,00	15,28	-	88,89	0,00	1,31			5,43
13.02.17	24,00	*	136,57	123,84	12,72	89,28	54,64	34,64	7,20	3,90	4,31	12,81	0,00	0,00	13,26	0,00	13,26	-	88,28	0,00	1,13			5,44
14.02.17	24,00	*	138,35	126,29	12,06	88,45	54,02	34,42	7,20	3,90	4,36	12,18	0,00	0,00	12,59	0,00	12,59	-	87,37	0,00	1,06			5,43
15.02.17	24,00	*	136,78	124,99	11,79	87,71	53,69	34,02	7,20	3,90	4,27	11,86	0,00	0,00	12,26	0,00	12,26	-	86,99	0,00	1,03			5,30
16.02.17	24,00	*	135,44	123,27	12,17	86,49	52,85	33,64	7,20	3,90	4,16	12,29	0,00	0,00	12,69	0,00	12,69	-	85,41	0,00	1,05			5,21
17.02.17	24,00	*	135,91	124,21	11,70	85,51	52,64	32,88	7,20	3,90	4,10	11,81	0,00	0,00	12,19	0,00	12,19	-	84,69	0,00	1,00			5,10
18.02.17	24,00	*	138,18	124,42	13,76	85,60	52,80	32,80	7,20	3,90	4,10	13,83	0,00	0,00	14,28	0,00	14,28	-	84,99	0,00	1,18			5,27
19.02.17	24,00	*	140,25	125,04	15,22	85,63	53,04	32,59	7,20	3,90	4,09	15,30	0,00	0,00	15,79	0,00	15,79	-	85,10	0,00	1,30			5,39
20.02.17	24,00	*	136,74	124,87	11,87	85,47	52,99	32,48	7,20	3,90	4,07	11,94	0,00	0,00	12,32	0,00	12,32	-	84,79	0,00	1,01			5,08
21.02.17	24,00	*	134,03	121,82	12,20	83,47	51,72	31,75	7,20	3,90	3,89	12,27	0,00	0,00	12,64	0,00	12,64	-	81,76	0,00	1,00			4,90
Среднее	24,00	-	129,38	116,12	13,26	85,54	51,65	33,89	7,20	3,90	3,98	13,42	-	-	13,84	-	13,84	-	83,30	-	1,11	-	-	5,09
Итого	720,00		3881,28	3483,49	397,79						119,27	402,55	0,00	0,00	415,05	0,00	415,05	0,00			33,44	0,00	0,00	152,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 01:00	17099,39	14887,40	1751,11	0,00	1796,26	0,00	589,14	131,07	-
	22.02.17 01:00	20975,26	18365,78	2153,41	0,00	2211,06	0,00	747,25	164,49	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,10 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **152,61** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **415,05** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «___» 24 ФЕВ 2017 г.

печать энергосбыта