Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 113-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017
Договор: 9895.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 113-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207735
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207735-ч(с)-0217.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,26

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,293 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19602
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0891
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,32 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,76

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.01.17	24,00	-	71,74	58,65	13,09	88,80	49,81	38,99	7,00	5,00	2,30	13,09	-	-	14,88	-	14,88	-	88,58	-	1,16			3,46
24.01.17	24,00	-	67,71	56,14	11,57	88,28	49,10	39,18	7,00	5,00	2,21	11,57	-	-	13,26	-	13,26	-	88,06	-	1,02			3,23
25.01.17	24,00	-	69,35	55,09	14,26	88,41	48,26	40,15	7,00	5,00	2,22	14,26	-	-	16,03	-	16,03	-	88,22	-	1,26			3,48
26.01.17	24,00	-	72,25	58,29	13,96	87,62	48,50	39,12	7,00	5,00	2,29	13,96	-	-	15,75	-	15,75	-	87,31	-	1,22			3,51
27.01.17	24,00	-	70,74	58,77	11,97	86,50	49,30	37,20	7,00	5,00	2,19	11,97	-	-	13,65	-	13,65	-	86,38	-	1,03			3,22
28.01.17	24,00	-	66,87	56,47	10,40	84,37	47,68	36,69	7,00	5,00	2,08	10,40	-	-	11,92	-	11,92	-	84,10	-	0,87			2,95
29.01.17	24,00	-	66,37	52,92	13,45	83,33	46,71	36,62	7,00	5,00	1,94	13,45	-	-	14,94	-	14,94	-	83,13	-	1,12			3,06
30.01.17	24,00	-	65,10	52,52	12,58	83,51	46,77	36,74	7,00	5,00	1,93	12,58	-	-	14,06	-	14,06	-	83,34	-	1,05			2,98
31.01.17	24,00	-	69,97	57,04	12,93	83,64	47,91	35,73	7,00	5,00	2,04	12,93	-	-	14,47	-	14,47	-	83,48	-	1,08			3,12
01.02.17	24,00	-	67,35	53,37	13,98	82,15	46,27	35,88	7,00	5,00	1,92	13,98	-	-	15,50	-	15,50	-	82,12	-	1,15			3,07
02.02.17	24,00	-	64,20	51,56	12,64	83,43	45,83	37,60	7,00	5,00	1,94	12,64	-	-	14,16	-	14,16	-	83,26	-	1,05			3,00
03.02.17	24,00	-	63,94	53,52	10,42	83,49	46,29	37,20	7,00	5,00	1,99	10,42	-	-	11,89	-	11,89	-	83,29	-	0,87			2,86
04.02.17	24,00	-	64,08	54,08	10,00	83,74	46,75	36,99	7,00	5,00	2,00	10,00	-	-	11,43	-	11,43	-	83,56	-	0,84			2,84
05.02.17	24,00	-	59,93	48,40	11,53	83,58	46,10	37,48	7,00	5,00	1,82	11,53	-	-	12,90	-	12,90	-	83,40	-	0,96			2,78
06.02.17	24,00	-	57,01	46,04	10,97	84,65	44,63	40,02	7,00	5,00	1,84	10,97	-	-	12,36	-	12,36	-	84,67	-	0,93			2,77
07.02.17	24,00	-	55,99	44,97	11,02	87,91	44,06	43,85	7,00	5,00	1,97	11,02	-	-	12,50	-	12,50	-	87,92	-	0,97			2,94
08.02.17	24,00	-	58,33	46,28	12,05	90,19	45,96	44,23	7,00	5,00	2,05	12,05	-	-	13,69	-	13,69	-	90,01	-	1,08			3,14
09.02.17	24,00	-	58,85	45,84	13,01	90,54	46,88	43,66	7,00	5,00	2,01	13,01	-	-	14,68	-	14,68	-	90,35	-	1,18			3,18
10.02.17	24,00	-	59,22	48,49	10,73	90,67	48,34	42,33	7,00	5,00	2,06	10,73	-	-	12,35	-	12,35	-	90,50	-	0,97			3,03
11.02.17	24,00	-	61,88	53,24	8,64	90,94	50,28	40,66	7,00	5,00	2,17	8,64	-	-	10,26	-	10,26	-	90,69	-	0,78			2,95
12.02.17	24,00	-	64,22	52,91	11,31	90,91	50,46	40,45	7,00	5,00	2,15	11,31	-	-	12,99	-	12,99	-	90,62	-	1,02			3,18
13.02.17	24,00	-	64,98	54,12	10,86	90,69	51,48	39,21	7,00	5,00	2,13	10,86	-	-	12,50	-	12,50	-	90,38	-	0,98			3,11
14.02.17	24,00	-	67,26	55,43	11,83	89,55	52,30	37,25	7,00	5,00	2,07	11,83	-	-	13,48	-	13,48	-	89,16	-	1,05			3,13
15.02.17	24,00	-	64,99	54,59	10,40	88,66	51,23	37,43	7,00	5,00	2,05	10,40	-	-	11,94	-	11,94	-	88,50	-	0,92			2,97
16.02.17	24,00	-	66,04	55,31	10,73	87,52	50,36	37,16	7,00	5,00	2,06	10,73	-	-	12,25	-	12,25	-	87,17	-	0,94			3,00
17.02.17	24,00	-	65,96	55,64	10,32	86,30	50,52	35,78	7,00	5,00	2,00	10,32	-	-	11,77	-	11,77	-	86,09	-	0,89			2,89
18.02.17	24,00	-	69,06	57,77	11,29	86,35	51,16	35,19	7,00	5,00	2,04	11,29	-	-	12,83	-	12,83	-	86,19	-	0,97			3,01
19.02.17	24,00	-	69,68	58,33	11,35	86,33	51,30	35,03	7,00	5,00	2,05	11,35	-	-	12,91	-	12,91	-	86,20	-	0,98			3,03
20.02.17	24,00	-	68,92	57,99	10,93	86,29	51,06	35,23	7,00	5,00	2,05	10,93	-	-	12,48	-	12,48	-	86,15	-	0,94			2,99
21.02.17	24,00	-	62,83	51,39	11,44	83,56	48,82	34,74	7,00	5,00	1,80	11,44	-	-	12,76	-	12,76	-	82,86	-	0,95			2,75
Среднее	24,00	-	65,16	53,51	11,66	86,73	48,47	38,26	7,00	5,00	2,05	11,66	-	-	13,22	-	13,22	-	86,52	-	1,01	-	-	3,05
Итого	720,00		1954,82	1605,16	349,66						61,38	349,66	0,00	0,00	396,59	0,00	396,59	0,00			30,23	0,00	0,00	91,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 01:00	42289,40	32734,23	12899,77	-	13216,29	-	1405,32	-	-
	22.02.17 01:00	44239,67	34335,88	13605,54	-	13945,47	-	1496,71	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **91,52** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **396,59** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ / печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24 ФЕВ 2017
«____» _____ г.