Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 113-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017
Договор: 9896.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 113-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207928
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207928-ч(с)-0217.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):				
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,26

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,293 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2031
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0923
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,32 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,96
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.01.17	24,00	-	97,43	83,34	14,09	88,61	48,24	40,37	7,00	5,00	3,37	14,09	-	-	16,49	-	16,49	-	88,42	-	1,25			4,62
24.01.17	24,00	-	96,60	81,87	14,73	88,06	47,45	40,61	7,00	5,00	3,33	14,73	-	-	17,13	-	17,13	-	87,87	-	1,29			4,63
25.01.17	24,00	-	96,05	80,93	15,12	88,10	46,64	41,46	7,00	5,00	3,36	15,12	-	-	17,58	-	17,58	-	87,91	-	1,33			4,69
26.01.17	24,00	-	97,90	83,32	14,58	87,35	46,83	40,52	7,00	5,00	3,39	14,58	-	-	16,99	-	16,99	-	87,10	-	1,27			4,66
27.01.17	24,00	-	79,15	67,57	11,58	86,28	47,66	38,62	7,00	5,00	2,62	11,58	-	-	13,42	-	13,42	-	86,17	-	1,00			3,61
28.01.17	24,00	-	98,49	80,14	18,35	84,41	46,95	37,46	7,00	5,00	3,01	18,35	-	-	20,63	-	20,63	-	84,21	-	1,55			4,55
29.01.17	24,00	-	95,20	77,13	18,07	83,21	45,52	37,69	7,00	5,00	2,91	18,07	-	-	20,29	-	20,29	-	83,01	-	1,50			4,41
30.01.17	24,00	-	93,45	76,85	16,60	83,38	45,63	37,75	7,00	5,00	2,91	16,60	-	-	18,78	-	18,78	-	83,20	-	1,38			4,29
31.01.17	24,00	-	99,53	84,06	15,47	83,62	46,93	36,69	7,00	5,00	3,09	15,47	-	-	17,72	-	17,72	-	83,45	-	1,29			4,38
01.02.17	24,00	-	94,25	78,24	16,01	82,03	45,12	36,91	7,00	5,00	2,89	16,01	-	-	18,07	-	18,07	-	81,83	-	1,31			4,20
02.02.17	24,00	-	93,32	77,12	16,20	83,18	44,64	38,54	7,00	5,00	2,98	16,20	-	-	18,35	-	18,35	-	83,00	-	1,34			4,33
03.02.17	24,00	-	94,24	79,04	15,20	83,40	45,06	38,34	7,00	5,00	3,04	15,20	-	-	17,38	-	17,38	-	83,21	-	1,26			4,30
04.02.17	24,00	-	95,36	79,36	16,00	83,50	45,41	38,09	7,00	5,00	3,03	16,00	-	-	18,27	-	18,27	-	83,31	-	1,33			4,37
05.02.17	24,00	-	94,29	76,58	17,71	83,39	44,46	38,93	7,00	5,00	2,99	17,71	-	-	19,91	-	19,91	-	83,20	-	1,47			4,46
06.02.17	24,00	-	88,56	73,82	14,74	84,78	42,91	41,87	7,00	5,00	3,10	14,74	-	-	16,90	-	16,90	-	84,64	-	1,25			4,34
07.02.17	24,00	-	87,31	71,91	15,40	86,96	41,81	45,15	7,00	5,00	3,25	15,40	-	-	17,73	-	17,73	-	86,79	-	1,34			4,59
08.02.17	24,00	-	91,48	75,07	16,41	90,22	44,33	45,89	7,00	5,00	3,45	16,41	-	-	18,93	-	18,93	-	90,02	-	1,48			4,93
09.02.17	24,00	-	91,05	76,19	14,86	90,54	45,26	45,28	7,00	5,00	3,46	14,86	-	-	17,42	-	17,42	-	90,31	-	1,34			4,80
10.02.17	24,00	-	100,59	86,36	14,23	90,45	48,12	42,33	7,00	5,00	3,67	14,23	-	-	16,91	-	16,91	-	90,26	-	1,28			4,95
11.02.17	24,00	-	103,59	87,88	15,71	90,76	49,08	41,68	7,00	5,00	3,67	15,71	-	-	18,50	-	18,50	-	90,55	-	1,42			5,10
12.02.17	24,00	-	103,86	87,38	16,48	90,55	49,01	41,54	7,00	5,00	3,64	16,48	-	-	19,26	-	19,26	-	90,30	-	1,49			5,13
13.02.17	24,00	-	104,75	90,08	14,67	90,09	49,97	40,12	7,00	5,00	3,62	14,67	-	-	17,38	-	17,38	-	89,85	-	1,32			4,94
14.02.17	24,00	-	108,64	94,82	13,82	89,25	51,24	38,01	7,00	5,00	3,61	13,82	-	-	16,45	-	16,45	-	89,01	-	1,23			4,84
15.02.17	24,00	-	105,67	91,38	14,29	88,50	50,09	38,41	7,00	5,00	3,52	14,29	-	-	16,84	-	16,84	-	88,30	-	1,26			4,78
16.02.17	24,00	-	104,53	90,25	14,28	87,19	49,05	38,14	7,00	5,00	3,45	14,28	-	-	16,83	-	16,83	-	86,93	-	1,24			4,69
17.02.17	24,00	-	107,24	92,41	14,83	86,23	49,40	36,83	7,00	5,00	3,41	14,83	-	-	17,31	-	17,31	-	86,02	-	1,28			4,69
18.02.17	24,00	-	109,51	93,31	16,20	86,34	49,80	36,54	7,00	5,00	3,42	16,20	-	-	18,66	-	18,66	-	86,16	-	1,40			4,82
19.02.17	24,00	-	109,94	94,19	15,75	86,28	50,15	36,13	7,00	5,00	3,41	15,75	-	-	18,16	-	18,16	-	86,11	-	1,36			4,77
20.02.17	24,00	-	109,16	94,33	14,83	86,19	50,19	36,00	7,00	5,00	3,40	14,83	-	-	17,24	-	17,24	-	86,02	-	1,28			4,68
21.02.17	24,00	-	103,29	89,57	13,72	84,02	48,13	35,89	7,00	5,00	3,22	13,72	-	-	16,01	-	16,01	-	83,62	-	1,15			4,37
Среднее	24,00	-	98,48	83,15	15,33	86,56	47,17	39,39	7,00	5,00	3,28	15,33	-	-	17,72	-	17,72	-	86,36	-	1,32	-	-	4,60
Итого	720,00		2954,43	2494,50	459,93						98,25	459,93	0,00	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00			39,68	0,00	0,00	137,93

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.06.16 06:00	48189,60	42661,89	5231,09	-	5342,55	-	1170,86	-	-
	22.06.16 06:00	48189,60	42661,89	5231,09	-	5342,55	-	1170,86	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **137,81** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **531,54** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

начальник отдела

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отделение эксплуатации КУ УТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» ФЕВ 2017 г.